

## Consultas Realizadas

# Licitación 302677 - PROVISION DE EQUIPOS PARA CARGA MANUAL DE GAS LICUADO DE PETROLEO EN GARRAFAS Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES - AD REFERENDUM

### Consulta 1 - Plazo de la subasta-fecha tope de consulta

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 04-02-2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Señores convocantes,<br>Solicitamos a la convocante considerar extender el periodo de consultas a por lo menos 10 (diez) días más y posterior a ello el acto de apertura de sobres, a fin de contar con mayor plazo para realizar consultas luego de la visita técnica, ya que las EETT requieren de una verificación minuciosa debido a la complejidad de los bienes y servicios requeridos en el presente llamado. |                   |            |

| Respuesta                                              | Fecha de Respuesta | 10-02-2016 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

### Consulta 2 - Sección III-Instalación eléctrica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 08-02-2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Señores Convocante:<br>Solicitamos facilitar la capacidad de las instalaciones eléctricas, listado de equipos de iluminación y otros equipos instalados.<br>Así también especificar la potencia eléctrica que sería asignada para el tratamiento de GLP de modo a obtener datos certeros y precisos para este proyecto. |                   |            |

| Respuesta                                              | Fecha de Respuesta | 10-02-2016 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

### Consulta 3 - Especificación Técnica-Instalación Eléctrica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 08-02-2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante:<br>Aclarar si la envasadora esta independiente del resto de las instalaciones requeridas e indicar la conexión eléctrica específica.<br>Solicitamos además proveer listado de equipos instalados si existieran: compresores de aire, compresores GLP, Bombas GLP, Bombas de lucha contra incendio determinada a esta planta envasadora y en qué condiciones se encuentran para ser reutilizados, a fin de reunir toda la información factible. |                   |            |

| Respuesta                                              | Fecha de Respuesta | 10-02-2016 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

## Consulta 4 - Plazo

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 08-02-2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consideramos que el tiempo para ejecución de los trabajos está muy ajustado esto podría modificarse a 150 días? Para iniciar algunos rubros ejemplo electricidad dependemos mucho de la obra civil, así como también la instalación de los equipos. |                   |            |

| Respuesta                                                                     | Fecha de Respuesta | 10-02-2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Plazo de Entrega establecido en el Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

## Consulta 5 - Certificación

| Consulta                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 08-02-2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Respecto a las exigencias: Se exige contar con certificación Internacional para la rehabilitación de tanques. La certificación del INTN no es suficiente? |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Respuesta | 10-02-2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| La rehabilitación del tanque tiene que ser realizado por una empresa que cuente con certificado internacional porque localmente no existe una empresa certificadora o rehabilitadora de tanques/recipientes para almacenamiento de GLP. La habilitación del INTN es de "instalación de sistema de GLP" según resolución N° 752/07. |                    |            |

## Consulta 6 - Tiempo de consultas

| Consulta                                                                  | Fecha de Consulta | 08-02-2016 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos la extensión del periodo de consultas al menos hasta el 10/02 |                   |            |

| Respuesta                                              | Fecha de Respuesta | 10-02-2016 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Verificar Adenda N° 1 al Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |