

Consultas Realizadas

Licitación 325967 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ACCESORIOS PARA REEMPLAZO DE EXISTENTES, SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA EQUIPOS OUTDOOR

Consulta 1 - Consultas Varias

Consulta	Fecha de Consulta	30-01-2018
1- 16.23 Estacion de Itayuru En la planilla de oferta, solicita equipo de acond. De aire de 48.000 BTU 380V/50HZ, con evaporador tipo roperito. Comentario: En la estación de Itayuru la línea de energía es monofásica, solamente existen 220V, por lo tanto es imposible instalar equipo de 48.000 BTU, este equipo posee compresores trifásico. Solicitamos nos permitan ofertar 4 equipos monofásico de 24.000 BTU, con evaporador de piso/techo.		
2- 16.29 Estacion de Kaarendy: En la planilla de oferta, solicita instalar equipo de 36.000 BTU con Evaporador de Piso/techo. Comentario: En la estación existen varios equipo bastidores que dificultaran montar equipo evaporadores por el Techo. Solicitamos nos permitan ofertar equipo con evaporadores tipo Roperito		
3- 16.33 Estacion de Naranjito: En la planilla de oferta, solicita instalar equipo de 36.000 BTU con Evaporador de Piso/techo. Comentario: En la estación existen varios equipo bastidores que dificultaran montar equipo evaporadores por el Techo. Solicitamos nos permitan ofertar equipo con evaporadores tipo Roperito.		
4- 16.54 Central Yby-Yau: En la Planilla de oferta, solicita instalar equipo de 48.000 BTU, con evaporador Piso/techo. Comentario: En la estación existen varios equipo bastidores que dificultaran montar equipo evaporadores por el Techo. Solicitamos nos permitan ofertar equipo con evaporadores tipo Roperito para ducto		
5- 16.6 Central de Caaguazu En la planilla de oferta, solicita instalar equipo Tipo Compacto de 150.000 BTU. Que deberán ser instalados sobre una plataforma de metal. Comentario: En la Central no tiene acceso para entrar con Grúa al espacio destinado para ubicar los equipo y estos equipo compacto de 150.000 es un volumen grande ya no se maneja con fuerza manual. Solicitamos nos permitan ofertar equipo tipo Split para ducto de la misma capacidad. Ya que en la central interno en la sala Digital existen espacio suficiente para instalar.		
6- 16.58 Estacion Terrena IPTV Aregua En la planilla de oferta, solicita instalar equipo Tipo Split Ducto de 360.000 BTU. Comentario: En la plaza de comercio a nivel país no existe en venta esa Capacidad de 360.000 BTU de equipo de tipo Split, pero si existe en el mercado, equipo Split de 350.000 BTU. Solicitamos nos permitan ofertar equipo tipo Split de 350.000 BTU, ya que el equipo de 360.000 BTU, ningún proveedor dispone.		
7- 16.61 Central de San Lorenzo En la planilla de oferta, solicita instalar equipo Tipo Compacto de 250.000 BTU. Comentario: En la plaza de comercio a nivel país no existe en venta esa Capacidad de 250.000 BTU de equipo de tipo compacto, pero si existe en el mercado, equipo >Compacto de 240.000 BTU. Solicitamos nos permitan ofertar equipo tipo Compacto de 240.000 BTU, ya que el equipo de 250.000 BTU, ningún proveedor dispone.		
8- 16.62 Central de Mariano R. Alonso		

En la planilla de oferta, solicita instalar equipo Tipo Compacto de 250.000 BTU.

Comentario: En la plaza de comercio a nivel país no existe en venta esa Capacidad de 250.000 BTU de equipo de tipo compacto, pero si existe en el mercado, equipo >Compacto de 240.000 BTU.

Solicitamos nos permitan ofertar equipo tipo Compacto de 240.000 BTU, ya que el equipo de 250.000 BTU, ningún proveedor dispone.

Respuesta	Fecha de Respuesta
	05-02-2018
1- Sera aceptada dicha modificación ya que no altera la capacidad de BTU solicitada. 2- Sera aceptada dicha modificación del modelo del equipo ya que no afecta la capacidad en BTU. 3- Sera aceptada dicha modificación del modelo del equipo ya que no afecta la capacidad en BTU. 4- Sera aceptada dicha modificación del modelo del equipo ya que no afecta la capacidad en BTU. 5- Sera aceptada dicha modificación del modelo del equipo ya que no afecta la capacidad en BTU. Se deberá prever la distancia de ducto necesario a fin de abarcar la climatización en toda la sala. 6- No sera aceptado dicho pedido. Referirse a la respuesta de la Consulta N° 3 (16.58 ESTACIÓN TERRENA IPTV AREGUA) 7- Remitirse a la Adenda N° 3 8- Remitirse a la Adenda N° 3	

Consulta 2 - Suministro de Bienes

Consulta	Fecha de Consulta
	30-01-2018
Debido a las diferentes capacidades y modelos de los equipos que están siendo solicitados en la Lista de Suministros de Bienes, hemos detectado que muchos de los proveedores locales no disponen de TODOS los equipos descriptos, por lo que consultamos la posibilidad de poder ofertar equipos provenientes de diferentes proveedores, los cuales cumplan con las mismas especificaciones solicitadas en el pliego de bases y condiciones.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	02-02-2018
Debido a la gran cantidad, modelo y potencia a ser suministrada se aceptaran los equipos de distintos proveedores pero que cumplan con las especificaciones de COPACO S.A; y que garanticen repuestos en el mercado.	

Consulta 3 - 16.58 Estación Terrena IPTV Aregua

Consulta	Fecha de Consulta
	31-01-2018
En la planilla de oferta, solicita instalar equipo Tipo Split Ducto de 360.000 BTU. Comentario: En la plaza de comercio existe en el mercado, equipo Split de 360.000 BTU COMPACTA. Solicitamos nos permitan ofertar equipo tipo Split de 360.000 BTU COMPACTA.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	02-02-2018
A fin de mantener la potencia en BTU solicitada por COPACO S.A., se acepta el cambio del equipo de Tipo Split Ducto a Tipo COMPACTO DUCTO, se deberá prever la distancia del Ducto necesario con el fin de abarcar la climatización en toda la sala.	