Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 351746 - Lp1443-18 Implementación de Sistemas de Protección contra Incendio en los Depósitos de San Lorenzo

Consulta 1 - Consulta:

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2018
9.1.3 El tanque solicitado no esta sugerido por ningún fabricante debido a que acelera la descomposición de la espuma ¿puede ser otro tipo de tanque de uso habitual y generalizado en la industria, como por ejemplo un habano?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2018
Al respecto, sírvase considerar para la presentación de la oferta, conforme establece las especificaciones técnicas		

Consulta 2 - Consulta:

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2018
10.1.7 y 10.1.8 Es mas económico y mas operativo el uso de una motobomba para sistemas contra incendio, que contaría con un cuadro de control específico para el uso, como se utiliza en todo el mundo, brindándole seguridad a la instalación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2018
Al respecto, sírvase considerar para la presentación de la oferta, conforme establece las especificaciones técnicas		

Consulta 3 - Consulta:

Consulta	Fecha de Consulta	23-11-2018
11.1.1 indica que debe usarse el tanque existente que es enterrado y 11.1.2 dice que el pelo de agua debe cubrir los rodetes, por otro lado se indica que deben cumplirse con las normativas internacionales, por tanto: ¿La sala de bomba debe estar enterrada o las bombas deben ser verticales para cumplir con 11.1.2 que además es coherente con las normas internacionales que indican que la bombas deben poseer presión positiva?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2018
Al respecto, sírvase considerar para la presentación de la oferta, conforme establece las especificaciones técnicas		

Consulta 4 - Ley 5424/15

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2018

Solicitamos con la Ley de referencia, vigente, que los oferentes presenten la Habilitación Vigente como empresa de Seguridad Electrónica, al momento de la presentación documental de ofertas, dado que se trata de provisión de los equipamientos de Seguridad Electrónica.

Segun lo indicado en sus articulos 1, 2, 15, 31, 32 y 95 respectivamente, los cuales son bien especificos en cuando a su alcance.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2018

Al respecto, sírvase considerar para la presentación de la oferta, conforme establece el Pliego de Base y condiciones

Consulta 5 - ALCANCE DEL SUMINISTRO

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2018

Donde dice 5.1.1-Sistema automático de detección y alarma de incendio.
El mismo comprende la adecuación y ampliación del sistema existente, incluye la verificación de los componentes del sistema, mantenimiento, reemplazo de componentes averiados que serán reutilizados en la adecuación del Sistema existente y la provisión de equipos para la ampliación del Sistema
No se encuentra especificado la cantidad de componentes o dispositivos que se encuentran averiados ni la cantidad que se tendría que prever para la ampliación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2018

Al respecto, sírvase considerar las cantidades de componentes o dispositivos averiados conforme verificado en la visita técnica. Las cantidades previstas para ampliación deben obedecer las normas y directrices establecidas en las especificaciones técnicas

Consulta 6 - Planillad de precios - items solicitamos

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2018

En la planilla de precios- Items solicitados
En la columna de cantidad solo indica una unidad, podrían facilitarnos que cantidad de dispositivos se estaría solicitando?

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2018

Al respecto, sírvase considerar para la presentación de la oferta, conforme establecen las especificaciones técnicas, que el Oferente deberá consignar los precios de cada ítem en forma global. Dichos precios globales deberán contemplar todo lo requerido en las especificaciones técnicas para un correcto y adecuado funcionamiento de los sistemas ofertados.

Consulta 7 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2018

Donde dice ESPECIFICACIONES TECNICAS VIDEO VIGILANCIA IP
No se especifica cuantas cámaras se solicita.
No se especifica si se solicita NVR o si ya hay en existencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2018

Al respecto, sírvase considerar las cantidades de componentes o dispositivos averiados conforme verificado en la visita técnica. Las cantidades previstas para ampliación deben obedecer las normas y directrices establecidas en las especificaciones técnicas

Consulta 8 - Prorroga de Etapa de Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2018
En vista que la visita técnica se realiza el lunes 26 de noviembre a las 8 am y el tope para consultas es el 26 de noviembre hasta las 12pm, solicitamos la prórroga para las consultas en vista que el tiempo de la visita y tope de consulta es muy reducido y necesitamos disipar todas las dudas posibles para el beneficio de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2018
Al respecto, la prórroga solicitada no podrá ser concedida, atendendiendo el corto plazo para el finiquito de la presente licitación		

Consulta 9 - Ley 5424/15

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2018
Se adjunta el archivo digital de la Ley 5424/15		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2018
no se visualiza consulta alguna		

Consulta 10 - Ley 5424/15 - Resolucion - Reglamento de la Ley 5421/15

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2018
Se adjunta la Resolucion 002 por la cual se reglamenta la Ley 5424/15. Vigente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2018
no se visualiza consulta alguna		