

Consultas Realizadas

Licitación 355715 - Lp1474-18 Adquisición de Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución - Ad Referéndum

Consulta 1 - Experiencia y Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2019
<p>Estimados señores, Por medio de la presente solicitamos que la Experiencia y Capacidad Técnica, se solicite conforme los otros pliegos de licitaciones de ANDE, donde se expresa de la siguiente manera:</p> <p>a) a) Acreditar dedicarse al negocio del ramo de los bienes licitados, como mínimo desde hace 3 (tres) años y tener experiencia en la provisión de los bienes objetos de esta licitación u otros de similares o superiores características por el mismo periodo de tiempo, comprobados con la presentación de documentos conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII.</p> <p>b) b) Presentar los documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar como mínimo 3 (tres) años de experiencia en la fabricación de los bienes objeto de esta licitación u otros de similares o superiores características técnicas, mediante la presentación de documentos conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII.</p> <p>c) c) Presentar documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar haber fabricado como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la cantidad de los bienes ofertados, conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII. La convocante sumará la cantidad indicada en cada documento para verificar el cumplimiento de este requisito.</p> <p>d) d) Presentar ensayos de tipo solicitados en las Especificaciones Técnicas y los datos de los laboratorios serán verificados en cuanto a existencia y autenticidad de su contenido a través del sitio web del laboratorio o del organismo que lo acreditó, del correo electrónico, de los números telefónicos y otros datos de los respectivos laboratorios.</p> <p>Nuestra solicitud obedece a que existen equipos que solo la ANDE puede comprar y lo compra muy pocas veces, así que, este requisito será imposible de cumplir a excepción de la empresa que ha suministrado estos materiales en anteriores licitaciones.</p> <p>Creemos que la ANDE desea la mayor cantidad posible de oferentes y el requisito de Experiencia del actual pliego es una limitante muy fuerte.</p> <p>Gracias.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-01-2019
Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 2 - Requisitos experiencias del oferente

Consulta	Fecha de Consulta	16-01-2019
Estimados, solicitamos se respondan las siguientes consultas:		
Pregunta 1:		
1) Si no fuese la fábrica el oferente, es viable acreditar el punto a) de los requisitos para calificación, mediante la experiencia del fabricante de los bienes?		
2) A que se refieren exactamente con "negocio del ramo"?		
Aguardamos sus comentarios.		
Pregunta 2:		
Es posible contar con el detalle constructivo de los cables para los que serán utilizados los empalmes del lote 1?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-01-2019
1) Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1.		
2) Al respecto, dirigirse a la respuesta de la consulta 5.		

Consulta 3 - Certificación de ensayos de tipo

Consulta	Fecha de Consulta	17-01-2019
De los puntos 5.1.6 a 5.1.8 de las especificaciones técnicas para el lote 1, confirmar que la presentación de ensayos realizados por entidades internacionales como KEMA o NMI con su debida certificación, son suficientes para cumplimentar estos puntos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-01-2019
Al respecto, los Ensayos de Tipo deben ser realizados por laboratorios particulares u oficiales, nacionales o internacionales, debidamente acreditados y certificados de acuerdo a la Norma IEC 17025, que esté vigente para la normativa de los laboratorios acreditados.		
La certificación de los documentos de acreditación deben estar en correspondencia con algunos de los organismos de acreditación a nivel internacional, regional o de cada País, de los cuales además deben tener correspondencia con los informes técnicos de los ensayos de tipo, pudiendo ser uno de los siguientes:		
1. A nivel internacional: IAF (International Accreditation Forum) y ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).		
2. A nivel regional: IAAC (Inter American Accreditation Cooperation), EA (European Cooperation for Accreditation), APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation), PAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation), SADCA (Southern African Accreditation Cooperation), FOCA (Centro Americano de Acreditación) y AFRAC (Cooperación Africana de Acreditación).		
3. A nivel de cada País: ONA (Organismo Nacional de Acreditación, de Paraguay), OAA (Organismo Argentino de Acreditación), Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro), u otro organismo nacional de acreditación del país de origen.		

Consulta 4 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2019
Estimados, sírvanse a bien considerar una prórroga de 30 días para dicha licitación.		
En caso de que no sea posible esa cantidad de días, solicitamos considerar una menor de todos modos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-01-2019
Al respecto, les solicitamos ajustarse a los plazos establecidos en el Portal.		

Consulta 5 - Especificaciones técnicas de referencia

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2019
Solicitamos puedan compartir las especificaciones técnicas de referencia mencionadas en el punto 2.5 de la EE.TT. N° 03.05.03 - Rev. 1. A saber: - EE.TT. N° 03.24.26 - EE.TT. N° 03.24.27 - EE.TT. N° 03.24.29 - EE.TT. N° 03.24.31		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-01-2019
Al respecto se adjuntan las EE.TTs solicitadas, con sus últimas revisiones en la Comunicación Aclaratoria N° 2: 1. EE.TT. N° 03.24.26 Rev. 4 Cable de Aluminio Unipolar Subterráneo para Media Tensión. 2. EE.TT. N° 03.24.27 Cable Unipolar de cobre Subterráneo con aislación XLPE para Media Tensión. 3. EE.TT. N° 03.24.29 Cable Unipolar de cobre Subterráneo de Media Tensión para uso en Subestaciones. 4. EE.TT. N° 03.24.31 Rev. 2 Cable preensamblado para 23 kV.		

Consulta 6 - Prórroga prudencial - Fechas simultáneas

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2019
Teniendo en cuenta que la fecha establecida para el inicio de la etapa competitiva en el calendario de eventos es el lunes 4 de Febrero de 2019 a las 08:40 am y considerando que coincide exactamente con el mismo calendario de eventos de otra Licitación Pública Internacional de la propia ANDE (LPI SBE 1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público), en el cual la competencia también inicia el lunes 4 de Febrero de 2019 a las 08:40 am. Favor considerar una prórroga de al menos un día entre estos dos llamados, ya que son dos subastas de la misma convocante y dirigido a oferentes del mismo rubro, a quienes gustaría participar en ambas etapas competitivas en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-01-2019
Al respecto, les solicitamos ajustarse a los plazos establecidos en el Portal.		

Consulta 7 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2019
Teniendo en cuenta que en el LOTE 1 - Kit de empalmes rectos y Terminaciones Unipolares exteriores e interiores para cables aislados (03.50.10 Rev. 2), se solicitan 8 productos (ítems 3 al 10) con las mismas EE.TT. pero con distintas medidas y se solicitan muestras de los productos a ser ofertados. Solicitamos aclarar si los oferentes deben presentar UNA muestra de CADA ítem (10 muestras en total para este lote en particular) o podría presentar una sola muestra para cada EE.TT. de este lote (2 muestras)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-01-2019
Al respecto, las muestras de los bienes ofertados a ser presentados durante la Evaluación de ofertas deberán ser los siguientes: Para el Lote 1: Ítem 2: Kit de empalme recto unipolar para cable subterráneo MT de 240 mm ² , con conector de aluminio. Ítem 6: Terminación unipolar interior para cable aislado de MT de 240 mm ² con conector de Al a tornillos. Ítem 7: Terminación exterior para cable aislado de MT de 400 mm ² con conector de Cu a tornillos.		