

Consultas Realizadas

Licitación 357896 - MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y TABLEROS ELECTRICOS

Consulta 1 - IAO y CGC PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

Consulta Fecha de Consulta 17-03-2020

Consultamos por qué para la licitación en cuestión se utiliza las Instrucciones a los Oferente (IAO) y Condiciones Generales de Contrato (CGC) para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA cuando lo requerido en este llamado es un SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-03-2020

Remitirse a Adenda 1

Consulta 2 - IAO y CGC PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

Consulta Fecha de Consulta 17-03-2020

Consultamos por qué para la licitación en cuestión se utiliza las Instrucciones a los Oferente (IAO) y Condiciones Generales de Contrato (CGC) para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA cuando lo requerido en este llamado es un SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-03-2020

Remitirse a Adenda 1

Consulta 3 - IAO Y CGC PARA BIENES Y SERVICIOS

Consulta Fecha de Consulta 17-03-2020

Considerando los tipos de servicios solicitado en este llamado no debería de utilizase las IAO y CGC para Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 10ma. Versión?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-03-2020

Remitirse a Adenda 1

Consulta 4 - CGC - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL

Consulta Fecha de Consulta 17-03-2020

Las CGC para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL no son aplicables al llamdo de asunto por cuanto por ejemplo no es necesario la instalación de sistemas de marcación de asistencias en la intituciónes ya que los servicios de mantenimientos de transformadores se llevan a cabo generalmente en las instalaciones del PROVEEDOR,

Respuesta Fecha de Respuesta 19-03-2020

Remitirse a Adenda 1

17/11/25 23:57 1/3



Consulta 5 - Experiencia y capacidad técnica

Consulta Fecha de Consulta 20-03-2020

Experiencia y capacidad técnica

En el PBC están pidiendo para la reparación de transformadores de potencia y tableros eléctricos los siguientes equipos y herramientas

- Dobladora de chapa. Equipo de soladura taladro de banco y de mano, otros
- Medición medidor de aislación de (1000 V. minimo)
- Multímetro: de precisión y otros
- Transporte: grua capac. De 10 Ton. Camión capac. 1 Ton.

Piden personal técnico y calificado en

- Un ingeniero en electricidad o electromecánico
- Piden 4 técnicos de mandos medios con licencia profesional de la ANDE

Lo que está escrito en el PBC hablando de los lotes 1, 2, 3

Solo el pedido es reparación, cambio de piezas, reacondicionamiento, programación del tablero PLC Relevamiento de secuencia del tablero de PLC Programación, Instalación y puesta en marcha

Sobre este punto están pidiendo muchas cosas que no es lo fundamental para la reparación de tableros

El cambio de tablero no amerita ni necesita un camión grua (un tablero pesa nomas de 20 Kgs.) que es transportado por un personal sin problemas (este punto solicitamos que no sea sustancial o que se obvie para la reparación de tableros) Tampoco se necesita una dobladora de chapa ni equipos de soldaduras (este punto solicitamos que no sea sustancial o que se obvie para la reparación de tableros)

Tampoco es necesario un medidor de aislación de (1000 Vol.) ya que en el PBC está expresado que son sistemas de trabajo de 380 Vol. Trifásico y una línea Viva de 400 Vol. (este punto solicitamos que no sea sustancial o que se obvie para la reparación de tableros)

Están pidiendo un ingeniero en electricidad y 4 técnicos de mandos medios con licencia o habilitación de la ANDE. Para la reparación de un tablero o programación no es sustancial que sean habilitados por la ande ya que hay muchos técnicos capacitados y preparados

Solicitamos que sean considerados los profesionales que tengan cursos técnicos y demostrando con documentos, también que se acepte un ingeniero en electrónica, técnico superior en electrónica, programador de computadoras

Sobre este punto se entiende que es una reparación y programación de los tableros (este punto solicitamos que se modifique los requerimientos para la reparación de tableros)

Nuestra empresa tiene bastante experiencia en Servicio de asistencia técnica Especializada para los diferentes servicios de reparaciones que se amerite

Consideramos que modificar este requisito, permitirá la participación de más empresas que se encuentren calificadas para prestar los servicios, y de igual manera y Y en el proceso se dará cumplimiento a los Principios Generales, establecidos en el Art. 4° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", inc. b) Igualdad y Libre Competencia Si dejar de descluir a mas potenciales oferentes Sin más que decir me despido y quedo a las órdenes para cualquier evento. Saludos cordiales.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-04-2020

FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA Nº 04

Consulta 6 - fecha de entrega

Consulta Fecha de Consulta 20-03-2020

Solicitamos a la convocante posponer la fecha de apertura para dentro de 20 días

El motivo es por la epidemia que estamos pasando en el Paraguay y hay empresas que están serradas y hace que podamos presupuestar repuestos y piezas

Respuesta Fecha de Respuesta 20-04-2020 FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N° 03.

17/11/25 23:57 2/3



Consulta 7 - personal calificado

Consulta Fecha de Consulta 20-03-2020

Solicitamos se separen los requisitos para la reparación de tableros y generadores

Para repara tableros de PLC y programarlos solo se necesita personal técnico calificado y con experiencia ya que son trabajos medianos y no influyen un gran peso

ademas cada trabajo que se haga tendrá su garantía de operatividad y de los repuestos que se coloquen

Pero para los transformadores si está bien los requerimientos que están pidiendo

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2020
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA Nº 04.		

17/11/25 23:57 3/3