

## Consultas Realizadas

### Licitación 358330 - Lp1543-19 Adquisición de Cables de Distribución

#### Consulta 1 - Plazos de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2019
Favor considerar el siguiente plazo de entrega: Primera entrega: 90 días. Segunda entrega: 150 días. Tercera entrega: 210 días y Cuarta entrega: 270 días. O favor considerar mayor cantidad de entregas, teniendo en cuenta que la cantidad solicitada actual es bastante grande para ser entregada cada 30 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2019
Al respecto, favor ajustarse a los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones		

#### Consulta 2 - 4.2.4.1 del documento de EE.TT. No. 03.24.35 (Rev.04)

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2019
Se sugiere la revisión de la tolerancia de diámetro exterior indicada en la Sección 4.2.4.1 del documento de EE.TT. No. 03.24.35 (Rev.04), así como también el diámetro nominal exterior indicado en la Tabla 2 de la misma especificación, ya que al hacer la sumatoria de los valores nominales de diámetro de conductor y del doble de los espesores nominales de las capas de la cubierta y el doble del espesor mínimo del blindaje del conductor, esta arroja un valor que supera el diámetro nominal indicado en dicha tabla, lo cual hace prácticamente imposible cumplir con dicha tolerancia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2019
Al respecto, favor ajustarse a las EE.TT, considerar la tolerancia indicada en el ítem 4.2.4.1		

#### Consulta 3 - Ampliación del Plazo

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2019
Por la presente solicitamos una ampliación en el plazo para el evento de la subasta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2019
Al respecto, favor ajustarse a los plazos establecidos en el Portal SICP		

#### Consulta 4 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2019
Solicitamos que sean aceptadas Experiencias de Ventas de cables protegidos en niveles de tensiones superiores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2019
Al respecto, favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Los documentos presentados para avalar la capacidad técnica del oferente deberán corresponder a los bienes ofertados, conforme se indica en la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación 2. Requisitos para Calificación Posterior B) Experiencia y Capacidad Técnica, inciso c)		

## Consulta 5 - CONSULTA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-11-2019
Solicitamos que sean aceptados Test Report para cables protegidos de niveles de tensiones superiores a 23 kV.		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	05-11-2019
Al respecto, favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas		