

Consultas Realizadas

Licitación 374916 - ADQUISICION DE VALVULAS Y ACCESORIOS

Consulta 2 - Plazo de Entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 25-02-2020 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos consideren 150 días como plazo de entrega teniendo en cuenta que los items solicitados son de diametro que normalmente no se tienen en stock, son productos a ser importados y entre tiempo de fabricación y tránsito en 15 días no llegamos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-02-2020 |
|---|--------------------|------------|
| No podrá aumentar el plazo de entrega por razones de problemas técnicos en la planta de Viñas Cue, que podría afectar al servicio de agua potable. ajustarse a lo establecido en el PBC.- | | |

Consulta 3 - Alternativa Item 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 25-02-2020 |
|---|-------------------|------------|
| ¿se acepta como alternativa de suministro válvulas antirretorno de disco oscilante? Considerando que este tipo de válvula logra la apertura total a bajas velocidades (1.5 m/s) manteniendo un cierre rápido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 28-02-2020 |
|--|--------------------|------------|
| No, debe ser válvula de retención de doble disco tipo wafer y debe cumplir especialmente con las medidas entre caras por el espacio del sistema existente. Ajustarse a lo establecido al PBC.- | | |

Consulta 4 - Item 9

| Consulta | Fecha de Consulta | 25-02-2020 |
|---|-------------------|------------|
| ¿A qué tipo de válvula hacen referencia en este ítem? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-03-2020 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a la ADENDA 01.- | | |

Consulta 5 - Item 10

| Consulta | Fecha de Consulta | 25-02-2020 |
|--|-------------------|------------|
| ¿se acepta como alternativa el suministro de válvulas de mariposa de doble excentricidad? Esta válvula de mariposa tiene la posibilidad de reemplazar el sello sin tener que desmontar la válvula de la tubería. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-03-2020 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Remitirse a la ADENDA 01.- | | |