

Consultas Realizadas

Licitación 377616 - ADQUISICIÓN DE PERFILES, CHAPAS Y BULONES

Consulta 1 - Pedido de aclaración de especificaciones técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2020
En el Item N° 1, Perfiles galvanizadas N° 14 tipo C de 6 mts. *Se podría especificar las medidas. Ej. 75x40-100x40-120x40 *Se puede cotizar en chapa negra los perfiles galvanizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2020
1.- Favor tener en cuenta la Adenda 2 del PBC 2.- No se puede cotizar en chapa negra. Los perfiles deben ser galvanizados debido a que la chapa negra se herrumbra.		