

Consultas Realizadas

Licitación 378770 - PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA OFICINAS

Consulta 1 - CONSULTA SOBRE ITEM 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
El tipo de perfilería a utilizar sería de aluminio color natural o chapa de hierro pintado color negro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2020
Para los ítems 1 y 2 el tipo de perfilería requerido es de chapa de hierro pintado color negro.		

Consulta 2 - CONSULTA SOBRE ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2020
Abertura y Colocación de Ventanas Tipo Blindex de 10 mm. de 1,0 x 1,0; serían aberturas existentes? El tipo de ventana sería corrediza de 2 hojas, proyectantes o fijas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-11-2020
La colocación de ventanas tipo blindex, se requieren en aberturas ya existentes. Tipo de ventanas fijas de 1 hoja.		