

## Consultas Realizadas

# Licitación 382520 - ADQUISICION DE CASSETAS PRE FABRICADAS PARA ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES DE CONSUMO PROPIO

### Consulta 1 - NO SE ADJUNTA EL ANEXO con las EETT

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2020
El anexo con las EETT no se encuentra publicado. sin las eett no se puede cotizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2020
En la Adenda 2 se adjunta el Anexo I, EETT-Planos.		

### Consulta 2 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2020
Sres. OMPC en las especificaciones tecnicas anexo 1 , no se encuentran los planos y las especificaciones tecnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2020
En la Adenda 2 se adjunta el Anexo I, EETT-Planos		

### Consulta 3 - incongruencia en capacidad financiera requerida

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2020
el pliego califica situacion financiera con indices de año 2016, debiendo ser 2017 al 2019 (ultimos años) y quedar como sigue:		

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices: Para contribuyente de IRACIS: Deberán cumplir con el siguiente parámetro: a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente; deberá ser igual o mayor que 1, en promedio en los años 2017, 2018 y 2019. b. Endeudamiento: pasivo total / activo total; no deberá ser mayor a 0,80 en promedio en los años 2017, 2018 y 2019. c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los años 2017, 2018 y 2019 no deberá ser negativo. Para contribuyentes de IRPC: Deberán cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso) Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio de los ejercicios fiscales requeridos (2017, 2018 y 2019). Para contribuyentes de IRP: Deberán cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1 el promedio de los ejercicios fiscales requeridos (2017, 2018 y 2019). Para contribuyentes de exclusivamente IVA General: Deberá cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1 el promedio de los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019.

entendemos que la misma correccion de incongruencia debe hacerse en los requisitos documentales para evaluar ese criterio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2020
Favor remitirse a la Adenda 2		

## Consulta 4 - Casetas para oficinas administrativas y oficinas para taller- 4.2 Revestimiento interior y exterior

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2020
Al decir: Aislación de techo en PANELES TERMO ACUSTICOS CON NUCLEO DE ISOPOR; se refiere a los llamados isopanel (paneles tipo sándwich)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
Si, se refiere a esos paneles. Chapa con aislamiento termo acústico		

## Consulta 5 - Casetas para oficinas administrativas y oficinas para taller-

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2020
4.2 Revestimiento interior y exterior: ¿Las paredes laterales deben llevar Laminas de isopor como aislante térmico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2020
No, las paredes laterales deben de tener láminas de PVC de alta resistencia de color blanco		

## Consulta 6 - Transporte de las unidades

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2020
En el precio de las casetas ya debe incluir el traslado hasta el lugar a montar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2020
Según el PBC se indica el lugar de entrega de los bienes por lo tanto las ofertas deberán incluir todos los gastos del traslado y del montaje.		