

Consultas Realizadas

Licitación 384398 - Lco1083 Adquisición de Dispositivo Hidráulico de Prensado de Bobinas de Transformadores de Potencia

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2020 |
|--|-------------------|------------|
| <p>DONDE DICE: 4.7 DIMENSIONES DE LOS CILINDROS Cilindros de: 10 Ton 4.7.2 Extendido 140 más /menos 3 mm 4.7.3 Diámetro externo 90 más/menos 3mm</p> <p>SOLICITAMOS PODER OFERTAR LO SIGUIENTE: 4.7.2 Extendido 127 mm 4.7.3 Diámetro externo 69,85 mm</p> <p>Cilindro de: 20 Ton DONDE DICE: 4.7.3 Diámetro externo 75 más/menos 3mm</p> <p>SOLICITAMOS PODER OFERTAR LO SIGUIENTE: 4.7.3 Diámetro externo Largo 101,6 mm Ancho 76,2 mm</p> <p>Entendemos que estas modificaciones no afectaran el trabajo que se deben de realizar con el equipo hidráulico, y la ANDE tendrá la oportunidad de recibir mayor cantidad de ofertas.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-10-2020 |
|---|--------------------|------------|
| Sírvase ajustarse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas. | | |