Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 385648 - PROVISION DE MOTORES ELECTRICOS PARA LAS BOMBAS DE LA TOMA DE AGUA CRUDA DEGREMONT 2

Consulta 1 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2021
Se solicita que la experiencia similar sea trasladada al fabricante de los medidores, debido a que son bienes que no se fabrican localmente y necesariamente todos los oferentes terminan intermediando entre el fabricante y la Essap.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2021
Se solicita que la experiencia similar sea trasladada al fabricante de los motores, debido a que son bienes que no se fabrican localmente y necesariamente todos los oferentes terminan intermediando entre el fabricante y la Essap		

Consulta 2 - SICP

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2021
No aparece los plazos en el SICP. Favor informar, anexo documento en blanco		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-01-2021
Se ha subsanado los inconvenientes de visualización de los plazos en el SICP.		

Consulta 3 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2021
Se solicita que la experiencia similar sea trasladada al fabricante de los motores, debido a que son bienes que no se fabrican localmente y necesariamente todos los oferentes terminan intermediando entre el fabricante y la Essap.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2021
Se solicita que la experiencia similar sea trasladada al fabricante de los medidores, debido a que son bienes que no se fabrican localmente y necesariamente todos los oferentes terminan intermediando entre el fabricante y la Essap		

Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2021
El motor que se solicita es de 4160 V o 460 V?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-01-2021
La tensión de operación del motor es 4160 V. Favor adecuarse a lo remitido en el PBC		