

Consultas Realizadas

Licitación 387379 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Transformadores para el SENASA

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2021
1- todos los transformadores estan en servicio. 2- los transformadores son de tipo convencional o pedestal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2021
Consulta: 1 Punto 1 Respecto si todos los transformadores están en servicio. Respuesta: Se aclara que todos los transformadores están en servicio Punto 2 Respecto si los transformadores son tipo convencional o pedestal. Respuesta: Se aclara que los transformadores de 100, 200 y 300 KVA son de tipo convencional.		

Consulta 2 - ITEM N° 12 DE CADA LOTE

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
El precio referencial del item 12 "Cambio total de aceite mineral aislante" favor aclarar si es por litro o por cambio total.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2021
Remitirse a la Adenda N° 2.		