# Consultas Realizadas

# Licitación 389426 - LCO N° 07/2021 SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y HOSPITAL DE POLICÍA REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA DE LA CUIDAD DE CORONEL OVIEDO-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM.

## Consulta 1 - Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-02-2021 |
|---|---|---|
| El pliego de bases y condiciones solicita que la Garantia debe ser extendida, bajo una garantia bancaria o poliza de seguro de caucion. En ese sentido el pliego no especifica el porcentaje de la garantia de mantenimiento de oferta tampoco al descargar SICP se visualiza ningun dato por lo que es necesario establecer dicho porcentaje para el calculo de la mencionada garantia.<br>La consulta concreta es cual seria el parametro de porcentaje para la Garantia de Mantenimiento de Ofertas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 11-02-2021 |
|---|---|---|
| La Garantía de Mantenimiento de Ofertas es del 5 %, modificado según Adenda N° 1 y establecido en el SICP. | | |

## Consulta 2 - DATOS DE LA LICITACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-02-2021 |
|---|---|---|
| AUTORIZACION DEL FABRICANTE, en este punto en concreto en una parte del pliego de bases y condiciones especifica que NO APLICA, entendiendose que no se requiere de autorizacion del fabricante. sin embargo en otro apartado del pliego de bases y condiciones CAPACIDAD TECNICA solicita Que el oferente debera contar con AUTORIZACION DEL FABRICANTE, donde se demuestre CAPACIDAD para realizar las recargas de oxigenos medicinales. (centro Autorizado de Servicios para la republica del Paraguay certificado por el fabricante). En ese sentido la consulta es por cual de las indicaciones del pliego de bases y condiciones tenemos que guiarnos para confeccionar la oferta. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 11-02-2021 |
|---|---|---|
| Se solicita al Potencial Oferente remitirse a la Adenda Nro. 1, en el mismo se solicita dicha documentación. | | |

## Consulta 3 - SUMINISTROS REQUERIDOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-02-2021 |
|---|---|---|

En el Pliego de Bases y condiciones se encuentran detallados los productos pero no estan consignados las cantidades solicitadas por cada producto en cuanto a su volumen ya sean en metros cubicos y kilogramos. De la misma forma en la convocatoria dentro de los items solicitados solo esta consignado el precio unitario de cada producto no asi las cantidades solicitadas la cual es de vital importancia para preparar y calcular el monto total de una oferta. En concreto es necesario establecer las cantidades esactas para el calculo de los precios unitarios y el monto total de la oferta.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-02-2021 |
|---|---|---|

Es necesario recalcar que la modalidad requerida para la contración de los servicios en el presente llamado, es por Contrato Abierto, por montos mínimos y máximos, motivo por el cual no se establece cantidad exacta, atendiendo a que las mismas varian de acuerdo a la necesidad requerida y más aún en este tiempo de pandemia.

## Consulta 4 - SUMINISTRO REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-02-2021 |
|---|---|---|

Favor aclarar:
1. La cantidad de tanques criogénicos a ser suministrado en carácter de comodato por el proveedor adjudicado, así como la ubicación donde deberán ser instalados, y la cantidad de metros de caños necesarios para el empalme con Red de Distribución de Oxígeno.
2. Indicar si el empalme de conexión del tanque criogénico se hará con la red de distribución de oxígeno con el que cuentan los hospitales, o con algún tipo de generador de oxígeno (PSA).
3. Indicar si la convocante dispone de cilindros para la provisión de los gases medicinales en estado gaseoso, y en el caso que no lo tuviera, indicar la cantidad de cilindros a ser entregados por el proveedor en carácter de comodato, así como la distribución de los mismos.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 11-02-2021 |
|---|---|---|

Se aclara lo siguiente:

Respuesta 1: Se necesita 1 tanque criogénico de capacidad mínima de 2.000 lts o 1735 m3, a ser instalado en el Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero - Asunción, a 12 metros del lugar del empalme con Red de Distribución se necesita y ocasionalmente 1 tanque criogénico de capacidad mínima de 2.000 lts o 1735 m3, a ser instalado en el Hospital Santa Rosa de Lima en la Ciudad de Coronel Oviedo, a 20 metros del lugar del empalme con Red de Distribución.

Respuesta 2: La conexión o empalme del tanque criogénico se realizará por la red de distribución existente en el hospital la misma estará interconectada PSA y Tanque criogénico

Respuesta 3: Sí, la convocante cuenta con los cilindros para la provisión de los gases medicinales en estado gaseoso.