Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

# Consultas Realizadas

# Licitación 389687 - Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de Energía Eléctrica y Banco de Capacitores del Palacio de Justicia de Encarnación

## Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-04-2021 |
|---|---|---|
| Respecto al plazo de entrega establecido ( 3 dias desde la Orden de Servicio) resulta absolutamente insuficiente para los trabajos requeridos en las Especificaciones Técnicas, razón por la que solicitamos ampliar a 25 dias el plazo para el Mantenimiento Preventivo y 35 dias para el Mantenimiento Reparador, considerando que en ambos casos se debe retirar el trafo para el mantenimiento en la fábrica del proveedor, y tiempo durante el cual se deja en prestamo otro transformador de similar potencia. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-04-2021 |
|---|---|---|
| Los plazos propuestos en la consulta realizada, serán base para la modificación del PBC, adenda mediante (se encuentra en elaboración).- | | |

## Consulta 2 - ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN y PLANILLA DE PRECIOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-04-2021 |
|---|---|---|
| Respecto a lo establecido en las EE.TT "03 ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN" se debe realizar también algun tipo de servicio? En la Planilla de Precios no se halla incluida este item solo están el item 01 de Mantenimiento de Transformador y el Item 02 Mantenimiento de Banco Capacitores. Favor aclarar | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-04-2021 |
|---|---|---|
| En lo que respecta a la parte de acometida y línea principal (desde el puesto de entrega hasta la entrada en media tensión del transformador) solamente se preven intervenciones reparadoras en caso de posibles eventos que puedan surgir durante la vigencia del contrato, para lo cual se realizarán la emisión de órdenes de servicios con el correspondiente presupuesto presentado por la empresa adjudicada.- No se preve mantenimiento preventivo para este apartado.- | | |

## Consulta 3 - TRANSFORMADOR

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-04-2021 |
|---|---|---|
| El transformador en funcionamiento o está averiado? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-04-2021 |
|---|---|---|
| El transformador se encuentra en funcionamiento y si ninguna avería.- | | |

## Consulta 4 - LUGAR DEL TRANSFORMADOR

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-04-2021 |
|---|---|---|
| El lugar donde se halla instalado el transformador es de fácil acceso para el ingreso de camion grúa? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-04-2021 |
|---|---|---|
| El equipo transformador se encuentra dentro del predio del Palacio de Justicia de la ciudad de Encarnación, ubicada entre las calles Luis María Argaña y Jovenes por la Democracia, en una sala exclusiva para el mismo, en la parte interna del local y en el cual no es posible acceder con un camión grúa. Necesariamente se debe contar con el servicio de un montocargas para desplazar el equipo desde la sala de máquinas hasta el exterior del edificio.- | | |

## Consulta 5 - PRECIOS MÁXIMO Y PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-04-2021 |
|---|---|---|
| Consultamos si para establecer el precio máximo se tuvo en cuenta el precio referencial considerando que este último es mayor al precio máximo establecido en el PBC.? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-04-2021 |
|---|---|---|
| Para establecer el monto máximo del llamado si se tuvieron en cuenta los precios referenciales, con la aclaración de que en base a nuestra experiencia en los procesos de contratación y conocimiento técnico en el mantenimiento de este tipo de equipos, se pueden establecer cuales son los ítems más factibles de ser ejecutados y aquellos que se establecen de manera preventiva (ejecutados solamente en caso de necesidad si se produce algún evento). El monto máximo abaca los ítems con mayor posibilidad de ser ejecutados durante la duración del contrato.- | | |

## Consulta 6 - CONSULTA

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-05-2021 |
|---|---|---|
| 1- En el ítem 8 - Cambio total del aceite tiene un valor de Gs. 20.350.- el mismo no cubre el valor total del aceite de un equipo de este tamaño.<br>este seria el valor a tener en cuenta por litro?<br>Favor de Aclarar.<br>2- En el ítem 15- Servicio de grúa y camión.<br>el valor del servicio Gs. 19.250.- Como se debe computar ? por Kilometro<br>Favor de aclarar.<br>3-En el ítem 17 Mantenimiento Preventivo de Banco de Capacitores trifásico de 240 kvar.<br>en caso de la necesidad de cambio de accesorios que valores se debe tener en cuenta<br>ya que no figura en la lista de precios.<br>En el Pliego de Base y Condiciones dice: Mantenimiento y reparación de puesto de distribución.<br>en la lista de precio no figura ninguno de los accesorios en MT como Seccionador MT, Descargador MT, Mufas Terminal o crucetas MT.<br>como se debe cotizar estos materiales | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-05-2021 |
|---|---|---|
| La consulta fue derivada al ámbito solicitante de los servicios licitados, ha respondido y se han realizado modificaciones. VERIFICAR ADENDA N° 4 y ACLARATORIA N°1 del proceso en cuestión (se encuentran en estado de verificación) | | |

## Consulta 7 - CONSULTA

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-05-2021 |
|---|---|---|
| en vista que la fecha prevista para la entrega de los documentos esta prevista para el 14 de mayo de 2021- tener en cuenta que la fecha en el calendario es día feriado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 10-05-2021 |
|---|---|---|
| La fecha será modificada mediante la ADENDA N° 4 del proceso en cuestión.- | | |