

## Consultas Realizadas

# Licitación 391718 - REPARACIÓN DE BLOQUE DE AULAS, GALERÍA, DIRECCIÓN Y SANITARIOS - (FONACIDE)

### Consulta 1 - Experiencia Específica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2021
En cuanto a experiencia específica la convocante solicita la construcción de aulas de 1.000 m <sup>2</sup> , sin embargo, el llamado de referencia en total es de solamente de 580,5 m <sup>2</sup> y además se trata de reparación y no construcción, no tendría que ser igual o superior a la cantidad solicitada? para dar mayor participación a la pequeña empresa interesada y no monopolizar con la misma empresa que siempre se adjudican en todos los llamados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-07-2021
La "Experiencia Específica en Obras" requerida para la contratación de la presente obra, radica a fin de que esta Convocante pueda asegurarse de forma fehaciente la EXPERIENCIA del contratista para con lo ofertado. En ese sentido, la Convocante no puede ser excesivamente flexible en cuanto a sus exigencias, ya que se pondría en riesgo la ejecución satisfactoria de la contratación, lo que a su vez iría en detrimento de los intereses generales del Estado. Por lo tanto; se solicita a todo potencial Oferente atenerse al requerimiento establecido en el Pliego de Bases y Condiciones - PBC en cuanto a "Experiencia Específica en Obras".		

### Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2021
Las especificaciones técnicas correspondiente a los ítems N° 7 y 36 : Provision y colocacion de Techo de Chapas Termo-Acusticas, las mismas serían con núcleo de espuma rígida de poliuretano inyectado o con núcleo de poliestireno expandido y de qué espesor serían las chapas termoacústicas? favor aclarar éste punto para mejor cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-07-2021
Ítems N°: 7 y 36 - Provisión y colocación de Techo de Chapas Termo-Acusticas, sobre estructura de madera existente. Deberán ser Chapas Termo-Acusticas con aislación en ISOPOR.		