Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 392783 - Lp1676-21 Adquisición de Equipos para Mejoramiento del Sistema de Alimentación

Consulta 1 - Plazo de entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2021
Buenos días. Podrían aclarar cuál sería el plazo de entrega de las baterías, teniendo en cuenta que en las especificaciones técnicas se mencionan un plazo de 60 días y en el pliego se indica 30 días desde la firma del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2021
Sirvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en la ADENDA N° 1.		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
Solicitamos que donde dice "La bateria estara formada por 6 celdas de 2V, con tension nominal total de 12V, dispuesta en en vasos de plastico ABS retardante a las llamas, hermetico, de alta resistencia a impactos." diga, "La bateria estara formada por 6 celdas de 2V, con tension nominal total de 12V, dispuesta en en vasos de plastico de ABS o PP, retardante a las llamas, hermetico, de alta resistencia a impactos."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2021
Sírvase considerar para la elaboración de su oferta lo establecido en el pliego de bases y condiciones y en las Especificaciones Técnicas publicadas en el SICP de la DNCP.		