

Consultas Realizadas

Licitación 394640 - SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA SITIOS NUEVOS Y REEMPLAZO DE EXISTENTES

Consulta 1 - Requerimientos Tecnicos

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
Favor aclarar que tipo de señales y alarmas del grupo generador o ats necesitan replicar en en la regleta. Analógicas o digitales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
Las alarmas deberán ser analógicas para conectarse a la regleta de la central y digitales para conectarse al sistema de acceso de la red de COPACO S.A.		
Los tipos de alarmas están descriptos en el PBC "2.11. SEÑALIZACIONES."		

Consulta 2 - Requerimientos Tecnicos

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
Según especificaciones técnicas, solicitan un sistema de control tipo SCADA para el monitoreo y control de los grupos generadores. El sistema a proveer se deberá enlazar al NOC? Que protocolos de comunicación utiliza el NOC?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
El sistema de control es el del equipamiento mismo, lo que se desea es transmitir y señalar es lo que el controlador del grupo Generador procesa en tiempo real.		
a) El sistema a proveer, SI se deberá enlazar al NOC.		
b) Los protocolos de comunicación utilizados están descriptos en general en el PBC "2.11. SEÑALIZACIONES" y en particular en el apartado c.		

Consulta 3 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
Los rangos de potencia, se interpreta que debemos cubrir en ese rango de potencia,? O son valores de Potencia Standd By y Prime directamente.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
La potencia de los equipos a ofertar para cada sitio deberá estar entre esos rangos.		
2.12.7. POTENCIA La potencia requerida será la potencia primaria nominal, en el rango solicitado la cual se especifica para cada sitio.		

Consulta 4 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2022
----------	-------------------	------------

Buenas tardes. Solicitamos a la Convocante tener en cuenta que los equipos cabinados, permiten reducir la cantidad de ruido generado cuando se encuentran en funcionamiento, permitiendo una mayor comodidad en su uso. Por ello recomendamos que la totalidad de los equipos sean cabinados/insonoros de fábrica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
-----------	--------------------	------------

Los equipos ofertados deberán cumplir con lo especificado en el PBC.

Consulta 5 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2022
----------	-------------------	------------

La Convocante podría aceptar equipos con potencias +/- 10 KVA de lo solicitado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2022
-----------	--------------------	------------

Se aceptará en el rango de potencias especificado en el PBC para cada sitio.

Consulta 6 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2022
----------	-------------------	------------

Buenas tardes.

Solicitamos la siguiente aclaración:

Se requiere que los equipos generadores cuenten con combustible para cubrir las 24 horas de autonomía, como sería si estos cuentan con tanques extendidos superior a 24 horas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2022
-----------	--------------------	------------

El tiempo de autonomía es el mínimo requerido.

Consulta 7 - Plazo de entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2022
----------	-------------------	------------

Podrían aclarar cuales serían los plazos que el oferente debería computar para la entrega e instalación de los equipos?
 Plazo de entrega final sería 365 días desde la firma del Contrato

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2022
-----------	--------------------	------------

El plazo de ejecución solicitado es de 365 (trescientos sesenta y cinco) días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.-

El plazo para la entrega de los grupos electrógenos en los depósitos del contratista es de 120(ciento veinte) días contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.-

Consulta 8 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
<p>Buenas tardes. Entre las condiciones de participación se encuentra la siguiente indicación; "LA COPACO S.A. se reserva el derecho de cambiar sitios de común acuerdo con la Contratista antes de su ejecución y solicitar la realización de las reconfiguraciones y redimensionamiento, según sus necesidades y conveniencia durante la implementación del Proyecto hasta la fecha de Recepción Técnica Provisoria del mismo, sin que esto signifique ningún tipo de costos adicionales para a COPACO S.A." Esto significa que ante un eventual cambio de la ubicación original la contratista deberá correr con todos los gastos. Podría la Convocante aclarar mejor este punto, como por ejemplo en qué situación se daría una reubicación y con qué frecuencia se podría dar, de manera a prever en nuestra oferta estos posibles sobrecostos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2022
<p>La inclusión del ítem mencionado correspondería a una eventual situación en la que la COPACO S.A. por una necesidad de suma urgencia solicite el cambio de sitio preestablecido, se analizará y solicitará la eventual sustitución teniendo en cuenta la capacidad del grupo electrógeno y la distancia proporcional del sitio donde se debiera haber instalado y el nuevo sitio considerado, para reducir en lo posible los sobrecostos mencionados. Siempre de común acuerdo con la contratista.</p>		

Consulta 9 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2022
<p>Señalamos amablemente que los Precios Estimados publicados no reflejan en absoluto la realidad actual del mercado post-pandemia, siendo hasta tres veces más bajos que los mismos Precios Referenciales presupuestados por empresas en el documento de Estimación de Costos y sus antecedentes. Rogamos a la Convocante revisar dichos montos de tal manera que el proceso licitatorio sea viable.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2022
<p>Se ha procedido a introducir modificaciones al Dictamen de Estimación de Precios Referenciales de los bienes del presente llamado, conforme al cual, se procedió a actualizar los precios consignados en la planilla "Productos/Bienes/Servicios", establecida en el SICP. Favor remitirse a la Versión 4 del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 10 - Precios de referencia

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
<p>La Convocante debe considerar que tomar como parámetro el precio mas bajo para establecer los precios de referencia, no constituye un verdadero análisis pormenorizado, sobre todo teniendo en cuenta que se trae a colocación contratos del 2017, 2018 y 2020, periodos que han quedado muy alejado de la realidad actual. Esto lastimosamente pone en riesgo todo el proceso licitatorio y probablemente también el cumplimiento del contrato.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2022
<p>Se ha procedido a introducir modificaciones al Dictamen de Estimación de Precios Referenciales de los bienes del presente llamado, conforme al cual, se procedió a actualizar los precios consignados en la planilla "Productos/Bienes/Servicios", establecida en el SICP. Favor remitirse a la Versión 4 del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 11 - Plazo de entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
<p>Buenas tardes. Con respecto a la respuesta dada por la Convocante a la consulta N°7, en el que se menciona que el plazo de ejecución solicitado es de 365 días, mientras que el plazo para la entrega de los GG en el depósito del contratista es de 120 días. ¿Podría la Convocante aclarar por qué se establecen dos plazos? ¿Cuál debería predominar en el caso de que el oferente no cumpla con el plazo para la entrega de los equipos en su depósito (120), pero sin embargo sí cumpla con el plazo de ejecución solicitado (365)? ¿Puede la Convocante establecer el "plazo de ejecución" como parámetro para el cumplimiento con el plazo de entrega, otorgando al oferente la posibilidad de contar con los equipos en su depósito en un plazo de 120 a 180 días? La Convocante deberá considerar que estos son equipos especiales, que se deben fabricar en base a las especificaciones técnicas y toda empresa seria sabe que no se puede comprometer en cumplir con un plazo ajustado con el riesgo de incumplir con ustedes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2022
<p>1) Se consideró los plazos mencionados para precautelar los intereses de la compañía, basados en experiencias de contratos anteriores.-</p> <p>2) Los plazos establecidos tienen igual importancia; las cuales se deberían de cumplir para no incurrir en multas o en casos extremos en la rescisión del contrato.</p> <p>3) Los plazos establecidos son independientes.</p> <p>El plazo de 120 (ciento veinte) días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del Contrato, es el tiempo que la empresa contratista tendrá para demostrar que los equipos ya se encuentran en territorio Paraguayo, específicamente en el depósito del mismo.</p> <p>El plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, es el tiempo que tendrá la empresa contratista para la provisión, montaje y puesta en servicio de los equipos solicitados en cada sitio y establecidos en el PBC".</p>		

Consulta 12 - Planilla de Datos Garantizados

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
<p>Buen día.</p> <p>La convocante sería tan amable de facilitarnos la Planilla de Datos Garantizados para poder completar por favor</p> <p>Gracias</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2022
<p>Cada Participante podrá optar por el modelo o formato de la planilla de datos garantizados para la presentación, el único requisito a tener en cuenta es que esta contenga todos los datos exigidos en el PBC, conforme se encuentra detallado en el inciso d) del apartado "Otros Criterios que la Convocante requiera", de la Sección Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación.</p> <p>Los ítems que debe contener son:</p> <ul style="list-style-type: none">- Características del Grupo Generador- Características del Motor.- Capacidad de Tanque de Combustible. Consumo/hora- Características del Alternador.- Características del Sistema de Control y Supervisión.- Características de protección.		

Consulta 13 - Precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos un análisis actualizado de precios de mercado, estos precios son desactualizados y están bajo el promedio del mercado.
La convocante se arriesga a adquirir grupos asiáticos de muy baja calidad con estos precios referenciales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-06-2022
-----------	--------------------	------------

Se ha procedido a introducir modificaciones al Dictamen de Estimación de Precios Referenciales de los bienes del presente llamado, conforme al cual, se procedió a actualizar los precios consignados en la planilla "Productos/Bienes/Servicios", establecida en el SICP. Favor remitirse a la Versión 4 del Pliego de Bases y Condiciones.