

Consultas Realizadas

Licitación 399257 - CD 6504 Adquisición de Conector a Dientes para Líneas Aéreas Prensambladas de Baja Tensión

Consulta 1 - Consulta sobre rangos de secciones del Conector requerido

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
Solicitamos nos indiquen cual es el rango de medida requerido en esta licitación, ya que la EETT N° 02.03.44-Rev.2 comprende 4 medidas de Conectores a dientes: 1- de 25/95 -25/95 2- de 25/95 - 4/35 3- de 25/95 - 2/10 4- de 50/70 - 4/4 a 10//10 Atentos saludos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2021
La respuesta es lo mencionado en la EE.TT. Pág. 1/9, Tabla N°1, Ítem N°2 : "Conector a dientes de 25mm ² /95 mm ² - 4mm ² /35 mm ² , para derivación de acometidas".		

Consulta 2 - Medidas del conector

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
Favor confirmar las medidas del conector dentado: 4-35/25-95mm ² ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2021
La respuesta es lo mencionado en la EE.TT. Pág. 1/9, Tabla N°1, Ítem N°2 : "Conector a dientes de 25mm ² /95 mm ² - 4mm ² /35 mm ² , para derivación de acometidas".		

Consulta 3 - Aclaración conector dentado

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2021
para una mejor cotización, cual seria el conector dentado que está solicitando ANDE, favor aclarar ya que en el PBC no especifica y según EETT figura 4 posibilidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2021
La respuesta es lo mencionado en la EE.TT. Pág. 1/9, Tabla N°1, Ítem N°2 : "Conector a dientes de 25mm ² /95 mm ² - 4mm ² /35 mm ² , para derivación de acometidas".		