Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 401164 - CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL - DEPÓSITO DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO KM 21- RUTA I

Consulta 1 - Llamado ID: 401164

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021

Deseamos transmitir por esta vía, nuestras consultas dentro del plazo establecido en el portal y son los siguientes:
1- Se solicita planos de mejor resolución de manera a tener una mejor noción de las dimensiones de las obras(En AutoCAD si es posible).
2- Se solicita las EETT de los rubros de modo a tener un respaldo de los trabajos tanto para la construcción nueva, como de la reparación de la estructura existente.
3- Se solicita los planos de las instalaciones eléctricas, sanitarias , de desagües cloacales como pluviales.
Quedamos atentos a los comentarios por favor.
Saludos cordiales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2021

Se adjunta plano esquemático con medidas sobre el trabajo a realizar. En el momento del inicio de obra el sector se encontrará amojonado por parte de la contratante. En el lugar no se cuenta con construcciones a ser refaccionadas sino a construir. El mismo plano se encuentra publicado en el llamado, el adjunto solo es con mejor resolución. En caso de requerir AutoCAD, favor comunicarse con la funcionaria responsable de guiar la visita:: Ing. Civil Marilia Raquel Navarro de Méndez Tel. N° 0984.492.395.

Las especificaciones técnicas del presente llamado se encuentran especificados en el Pliego de Bases y Condiciones, favor adecuarse a la misma.

Este trabajo no contempla instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, ni desagües cloacales/pluviales, solamente se solicita la alimentación del sector que va a consistir en un electroducto de 150 metros monofásico para llevar una alimentación eléctrica al sector, así como extensión de cañería de 1/2 de 150 metros con una canilla y llave de paso para el mismo fin.