

Consultas Realizadas

Licitación 402261 - LPN N° 74/21"ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 20/21-MSPYBS"

Consulta 1 - SUMINISTRRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Otras especificaciones Técnicas. Donde dice: Las Dependencias que no cuenten con manifolds de emergencia para gases médicos deberán de ser instalados en comodato mientras dure el contrato por el proveedor adjudicado. Debido a que los manifolds de emergencia se dimensionan; en base a las siguientes variables: a) demanda de Oxígeno Medicinal; en m3/hora del Hospital y b) coeficiente de tiempo para acudir la distancia; desde el centro de abastecimiento; hasta el local del Hospital. Consultas: - Dimensionamiento; para 6 horas de suministro (siendo el tiempo necesario para que pueda acudir el servicio técnico y los camiones de logística) - Dimensionamiento; para 8 horas de suministro (siendo el tiempo necesario para que pueda acudir el servicio técnico y los camiones de logística)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC, para el efecto el PBC establece una visita al sitio de ejecución del contrato (dependencias) o en su defecto presentar una Declaración Jurada bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.		

Consulta 2 - SUMINISTRRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
BIENES SOLICITADO EN COMODATO Equipos y Accesorios en Comodato a ser instalados en los Hospitales Donde dice: Observación: Las cantidades máximas serán utilizadas en el periodo de un mes, si fuesen necesarias. Consultas: - Favor aclarar; si el periodo de utilización, del número máximo de equipos, es por el plazo de 1 mes. - El periodo de utilización, del número máximo de equipos, es por el periodo del plazo contractual.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC, el mismo hace la salvedad que las cantidades máximas solicitadas, y si fuesen necesarias, serán utilizadas inclusive en su totalidad esas cantidades máximas en el periodo de un mes.		

Consulta 3 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
BIENES SOLICITADO EN COMODATO Equipos y Accesorios en Comodato a ser instalados en los Hospitales II REGIÓN SANITARIA - SAN PEDRO. Equipos en Comodato del Proveedor Donde dice: 2 Tanque Criogénico para contener Oxígeno Líquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros Consulta: - A cuáles Hospitales y a cuál ubicación, serán destinados los 2 tanques criogénicos solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC, para el efecto el PBC establece una visita al sitio de ejecución del contrato (dependencias) o en su defecto presentar una Declaración Jurada bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.		

Consulta 4 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
BIENES SOLICITADO EN COMODATO Equipos y Accesorios en Comodato a ser instalados en los Hospitales VII REGIÓN SANITARIA ITAPUÁ. Equipos en Comodato del Proveedor Donde dice: 5 Tanque Criogénico para contener Oxígeno Líquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros Consulta: - A cuáles Hospitales y a cuál ubicación, serán destinados los 5 tanques criogénicos solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC, para el efecto el PBC establece una visita al sitio de ejecución del contrato (dependencias) o en su defecto presentar una Declaración Jurada bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.		

Consulta 5 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
BIENES SOLICITADO EN COMODATO Equipos y Accesorios en Comodato a ser instalados en los Hospitales VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES. Equipos en Comodato del Proveedor Donde dice: 4 Tanque Criogénico para contener Oxígeno Líquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros Consulta: - A cuáles Hospitales y a cuál ubicación, serán destinados los 4 tanques criogénicos solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC, para el efecto el PBC establece una visita al sitio de ejecución del contrato (dependencias) o en su defecto presentar una Declaración Jurada bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.		

Consulta 6 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
BIENES SOLICITADO EN COMODATO Equipos y Accesorios en Comodato a ser instalados en los Hospitales IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARÍ. Equipos en Comodato del Proveedor Donde dice: 6 Tanque Criogénico para contener Oxígeno Líquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros Consulta: - A cuáles Hospitales y a cuál ubicación, serán destinados los 6 tanques criogénicos solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC, para el efecto el PBC establece una visita al sitio de ejecución del contrato (dependencias) o en su defecto presentar una Declaración Jurada bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.		

Consulta 7 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
BIENES SOLICITADO EN COMODATO Equipos y Accesorios en Comodato a ser instalados en los Hospitales XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ. Equipos en Comodato del Proveedor Donde dice: 2 Tanque Criogénico para contener Oxígeno Líquido equipado con manómetro diferencial tipo ITT Barton. Capacidad mínima de 2.000 litros Consulta: - A cuáles Hospitales y a cuál ubicación, serán destinados los 2 tanques criogénicos solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC, para el efecto el PBC establece una visita al sitio de ejecución del contrato (dependencias) o en su defecto presentar una Declaración Jurada bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.		

Consulta 8 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
BIENES SOLICITADO EN COMODATO Equipos y Accesorios en Comodato a ser instalados en los Hospitales Equipos en Comodato del Proveedor Para la programación de entregas de Oxígeno Líquido Medicinal; y por tratarse el Oxígeno Medicinal; de un insumo crítico; para la funcionalidad del Hospital; es de suma importancia; para minimizar los riesgos de logística del Oxígeno Líquido Medicinal; contar con indicadores de nivel, del contenido del tanque criogénico; con señal de telemetría a distancia. Consultas: - Tiene el MSPYBS; planeado adquirir los dispositivos para telemetría y costear el software necesario; para el control del contenido de oxígeno; de cada tanque del MSPYBS? - El proveedor adjudicado; deberá proveer en comodato, los dispositivos de telemetría necesarios, así como el software de control necesario?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC. No está previsto en el PBC el uso de indicadores de nivel, del contenido del tanque criogénico con señal de telemetría a distancia.		

Consulta 9 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
BIENES SOLICITADO EN COMODATO Equipos y Accesorios en Comodato a ser instalados en los Hospitales Para la programación de entregas de Oxígeno Líquido Medicinal; el Dpto. de Logística; toma datos de un software; en base a datos de telemetría; utilizando las siguientes variables: a) demanda promedio, b) demanda alta sostenida y c) demanda pico del Oxígeno del Hospital. Debemos mencionar; que debido a la instalación de plantas de Oxígeno tipo PSA; y suministro de Oxígeno al de las PSAs al Hospital; los datos de las variables; antes mencionada; serán alterados por el suministro de las PSA's. Consultas: Ante un evento de falta de Oxígeno, detectado por el sistema de alarmas del Hospital; quien deberá proveer servicio técnico, de inmediato - El Servicio Técnico del Proveedor de las plantas PSAs ? - El Servicio Técnico del Proveedor de Oxígeno medicinal; de origen criogénico ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC. No está previsto en el PBC el uso de indicadores de nivel con señal de telemetría a distancia; el proveedor adjudicado coordinará conjuntamente con el director y/o administrador de cada dependencia el suministro de oxígeno y el nivel de éste, contenido en los tanques criogénicos a ser entregados en comodato, lo cual ya se encuentra estipulado en el PBC.		

Consulta 10 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
- DONDE DICE: Requisito documental para evaluar la capacidad técnica INCISO g. La empresa que se halle adjudicada y proveyendo actualmente con procesos de llamados anteriores, deberá presentar una Declaración Jurada en la que se compromete a retirar sus equipos, una vez que el nuevo oferente adjudicado haya instalado sus equipos en Comodato e iniciado la provisión. En el mismo; deberá incluir que durante ese periodo de tiempo el nuevo adjudicado usufructuará el equipamiento de la empresa saliente. El tiempo establecido será el plazo estipulado en el PBC-Plazo de Entrega y quedará bajo exclusiva responsabilidad del Proveedor que se encuentre instalando sus equipos en Comodato. - CONSULTA: Teniendo en cuenta dicho requerimiento. No debería incluirse acaso dentro del pliego de bases y condiciones establecerse la formalidad para la recepción de las órdenes de compra y así mismo el plazo máximo en que los proveedores perdidosos deban retirar los equipamientos de su propiedad, igual a lo establecido en el llamado LPN 20/2021. ID 396.800? adjuntamos lo que establece el pliego anterior. - El traslado debe realizarse en transportes con recipiente criogénico, especialmente dispuestos conforme a las normas internacionales. Las entregas podrán ser monitoreadas por un representante de la DGGIES. Las órdenes de compras serán emitidas por el Director y/o el Administrador de la Dependencia Sanitaria beneficiada conforme a la necesidad del Servicio en la que se establecerá el plazo de entrega de los bienes. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA: Las Ordenes de Compras serán comunicadas en formato PDF o similar al proveedor adjudicado, al correo electrónico declarado en la oferta. La fecha del reporte de envío del correo electrónico se constituirá en el acuse por parte del proveedor, el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada se procederá a fecharlas y tal fecha será considerada para el cómputo de plazo de entrega del bien. Las intimaciones por incumplimiento del Contrato serán notificadas al Correo electrónico, declarado en la oferta. La dependencia emisora de la Orden de Compra, remitirá una copia de la misma a la DGGIES a más tardar dentro de los primeros diez (10) días de cada mes. Las remisiones de entrega deberán llevar la firma del Director o Administrador de cada Dependencia solicitante así como la firma del personal técnico designado para la recepción. ENTREGA: En caso que el proveedor sea adjudicado por primera vez en el presente llamado y deba instalar sus respectivos Equipos en Comodato en las Dependencias, se tendrá en cuenta lo siguiente: El suministro de Oxígeno y Gases Medicinales (EQUIPAMIENTOS EN COMODATO) será según necesidad de la Dependencia solicitante, dentro de los 30 (treinta) días corridos, a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra emitida por la dependencia solicitante En caso que el proveedor fuera adjudicado en los lugares donde ya se encuentran proveyendo normalmente de una anterior adjudicación y fueran adjudicados en el presente llamado, se tendrá en cuenta la siguiente entrega: El suministro de Oxígeno y Gases Medicinales (EQUIPAMIENTOS EN COMODATO) será según necesidad de la Dependencia solicitante, dentro de los 5 (cinco) días corridos, a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra emitida por la dependencia solicitante. La recepción será en las Dependencias indicadas en la lista de Especificaciones Técnicas. Con cada entrega el proveedor deberá presentar copia del certificado de pureza de los gases rubricada, dichos documentos podrán ser verificados en cualquier momento de la vigencia del contrato por personal técnico calificado del MSPBS. El proveedor deberá además presentar mensualmente un informe sobre las cantidades y montos proveídos a cada dependencia a más tardar para el 10 (diez) de cada mes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC, para el efecto el PBC establece una visita al sitio de ejecución del contrato (dependencias) o en su defecto presentar una Declaración Jurada bajo fe de juramento de conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato. En base a lo expuesto, y de acuerdo a la complejidad de la dependencia afectada, en coordinación con el administrador del contrato, se indicará el plazo correspondiente para cada dependencia en particular.		

Consulta 11 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El Oferente deberá realizar la prueba hidráulica a los balones de los hospitales que fueran adjudicados certificando su estado actual para su utilización segura en los servicios. Los balones que no pasen la prueba serán dados de baja y reemplazados por el oferente en comodato. Consulta: Los balones de los Hospitales se refiere a los balones particulares de Propiedad del Hospital, también se deberá considerar el cambio de la válvula del balón en caso de avería sin costo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC, se refiere a todos los balones en general.		

Consulta 12 - SUMINISTRO REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La empresa adjudicada será responsable de garantizar el buen estado de todos los componentes, preservando el correcto funcionamiento de todos los equipos y accesorios que correspondan a la centralización de los gases médicos ya sean en comodato o de la Dependencia adjudicada tales como: las cañerías de Oxígeno, Gases Medicinales y de Vacío, consolas, tomas, alarmas, cuadro de doble regulación, válvulas de sectorización, reguladores de línea, fluxómetros, reguladores de vacío, frascos de aspiraciones, humidificador, cuadro de válvula de sectorización, reguladores de oxígeno medicinal para balones, manifolds de gases médicos, el oferente deberá reemplazarlos en comodato en caso de que algunos de los equipos citados dejen de funcionar, garantizando así la correcta provisión de los gases medicinales, a excepción de los Compresores de Aire y Vacío. Consulta: Como quedara este punto sobre el mantenimiento y reparación de equipos de propiedad de los Hospitales que tendrán Planta Generadora de Oxigeno PSA, hasta donde será la responsabilidad del Proveedor en caso de problema con las instalaciones, mantenimiento y/o reparación de equipos de los Hospitales. Y en el caso que haya alguna Urgencias en las instalaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC, el proveedor adjudicado será responsable de los equipos entregados en comodato para la ejecución del contrato y que guarde relación con el tanque criogénico, tal como lo estipula actualmente el PBC.		

Consulta 13 - Item Solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
- DONDE DICE: ITEM SOLICITADOS PRECIO UNITARIO ESTIMADO - CONSULTA: Los precio unitarios estimados de algunos Lotes en este llamado a tenido una variación considerable con respecto al llamado en la LPN 20/2021, en el listado de referencia. Consideramos que el mismo debe ser nuevamente estimado los precios unitarios.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC.		

Consulta 14 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Punto C: Autorización del Fabricante: "Basado en la Resolución 208/09, POR LA CUAL SE DETERMINA LOS GASES MEDICINALES CONSTITUYEN MEDICAMENTOS DE USO HUMANO -- ESTABLECIMIENTO DE DISPOSICIONES REFERENTES A LA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES Y DE COMERCIALIZACIÓN DE GASES MEDICINALES, GARANTÍAS DE CALIDAD Y EL USO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE MEDICAMENTOS, debería ser necesario la presentación de la Autorización del Fabricante por parte del productor del gas, garantizando que el producto en contacto con el organismo humano sea de buena calidad. Siendo así, una declaración jurada no garantiza por parte del fabricante la calidad del producto. No debería aceptarse que sea un distribuidor el autorizante del fabricante. Consulta: Podría modificarse ésta cláusula y colocar que el documento debe ser emitido por el fabricante del producto. Gases que incluye: Oxido nitroso y Oxido nítrico."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC.		

Consulta 15 - Requisito documental para evaluar la capacidad Técnica, Punto f

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
f. Declaración Jurada de contar como mínimo con 1 (UNO) camión cisterna criogénico propio y 1 (UNO) camión cisterna arrendado para el traslado de oxígeno líquido.- Para garantizar el abastecimiento suficiente a la cantidad de hospitales en licitación, se deberá contar con 3 carretas criogénicas, teniendo además en cuenta las distancias que implican proveer a estos hospitales. Ejemplo: provisión simultánea a hospitales de Itapúa, Concepción y Capital. Consulta: Sugerimos ampliar a 3 carretas criogénicas de capacidades, 20 toneladas, 7 toneladas y 3 toneladas respectivamente y demostrando con títulos de propiedad y contrato de arrendamiento en lugar de declaración jurada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC.		

Consulta 16 - Requisito documental para evaluar la capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
Sugerimos: El oferente deberá presentar copia autenticada de certificado de capacitación en sistema de distribución de oxígeno líquido o gaseoso de al menos 2 técnicos con mínimo 5 años de antigüedad en la compañía. Esto debido a la vital responsabilidad que implica la provisión de oxígeno medicinal garantizando el funcionamiento de los equipos de abastecimiento en tan importante cantidad de hospitales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2021
Ajustarse al PBC.		