

Consultas Realizadas

Licitación 407702 - ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E

Consulta 1 - EETT Item 7

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
Referente al Item 7: solicitan foco económico lampara de bajo consumo (espiral) 15W, se consulta a la convocante si podrían aceptar lampara LED en reemplazo de lampara de bajo consumo de 15W?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Ya existe un ítem con foco LED que corresponde al ítem 31. La convocante se mantiene en lo solicitado. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - EETT Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
Referente al Item 9: TIRA LED: solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si dentro del precio referencial se encuentra incluido los precios de la fuente, controlador y amplificador de señal o se debe cotizar por separado. favor aclarar		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Se ajusta dicho punto, no se encuentran incluidos los accesorios. Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 3 - EETT Item 21

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
Referente al Item 21: TUBO FLUORESCENTE 36W G13 T8, se solicita tubos con Índice de reproducción de color: Mayor o igual a 79, se consulta a la convocante si aceptarían tubos fluorescentes con CRI 72?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Se ajusta dicho punto. Se puede aceptar como valor mínimo CRI 72. Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 4 - EETT Item 22

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
referente al Item 22: Artefacto Led de embutir, solicitan artefactos con medidas 59,5X59,5cm se consulta a la convocante si aceptarían artefactos LED con medidas 605*605mm?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Se puede aceptar medidas comprendidas entre 59,5 X59,5 cm hasta 60,5x60,5 cm. Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 5 - EETT Item 24

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
referente al Item 24: Artefacto Led de embutir, solicitan artefactos con medidas 29,4X29,4 cm se consulta a la convocante si aceptarían artefactos LED con medidas 300*300mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Se puede aceptar medidas comprendidas entre 29,4X29,4cm hasta 30x30cm. Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 6 - EETT Item 24

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
referente al Item 24: Artefacto Led de embutir, solicitan artefactos con medidas 29,4X29,4 cm se consulta a la convocante si aceptarían artefactos LED con medidas 300*300mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Se puede aceptar medidas comprendidas entre 29,4X29,4cm hasta 30x30cm. Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 7 - EETT Item 25

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
referente al Item 25: Artefacto Led de adosar, solicitan artefactos con medidas 29,4X29,4 cm se consulta a la convocante si aceptarían artefactos LED con medidas 300*300mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Se puede aceptar medidas comprendidas entre 29,4X29,4cm hasta 30x30cm. Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 8 - EETT Item 26

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
referente al Item 26: Artefacto Led de adosar, solicitan artefactos con medidas 29,4X29,4 cm se consulta a la convocante si aceptarían artefactos LED con medidas 300*300mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Se puede aceptar medidas comprendidas entre 29,4X29,4cm hasta 30x30cm. Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 9 - EETT Item 29

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
referente al Item 29: ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN LED COLGANTE TIPO INDUSTRIAL, con relación a la Fuente de alimentación/Interfaz de control: DALI-Incl.DPS, se consulta a la convocante si es necesario que sea Dali? ya que las Luminarias sin componentes de control DALI funcionan como una luminaria ON/OFF.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Este tipo de Interfaz de control DALI-Incl. DPS ofrece un control total de la iluminación. La convocante se mantiene conforme se establece en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.		