

Consultas Realizadas

Licitación 408950 - ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO PARA LA DCEA Y PISCEA

Consulta 1 - Aclaración

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Buenas tardes, A fin de poder acreditar la capacidad legal y financiera, se puede presentar la Constancia del SIPE?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2022
Si se puede presentar siempre y cuando estén activos		

Consulta 2 - Aclaración

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
En el formulario 2 - lista de precios de servicios, se solicita completar el numero de cotización. Pueden aclarar cómo se debe completar esa parte por favor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2022
El numero de cotización corresponde al número de llamado		

Consulta 3 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Buenas tardes, No está prevista una Visita Técnica. Podría la Convocante permitir que los potenciales oferentes puedan visitar el lugar donde se estará realizando los trabajos de manera a realizar una adecuada oferta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2022
Favor remitirse a la Adenda		

Consulta 4 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Buenas tardes. Solicitamos a la Convocante pueda considerar las siguientes propuestas: 01) Tanque incorporado en fabrica con capacidad de 110 Litros 02)Consumo de combustible: 50% de carga igual o mayor que 15.6 litros 03)ATS: Se podrá aceptar tablero con llave motorizada en vez de contactores 04) Debido a la complejidad de la ubicación, solicitamos aceptar mínimas diferencias en dB conforme a como sigue: 15 metros 100 % : 70 db; 7 metros 100% : 78,4 db;1 metros 100%: 88,7 db (ninguno supera los 6 dB)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2022
Favor ajustarse a lo mencionado en la Adenda		

Consulta 5 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Buenas tardes. La Convocante puede confirmar si serán aceptados equipos con sistema de regulación mecánica (Bomba inyectora mecánica lineal)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2022
Favor ajustarse a la Adenda		

Consulta 6 - Especificación Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Buenas tardes, Solicitamos a la Convocante puedan considerar las siguientes propuestas: - Cilindrada superior a 6 litros y consumo de combustible bajo estos márgenes; 100% igual o menor a 26,2 litros. 75% menor o igual a 27,5 litros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2022
Favor ajustarse a la Adenda		