

Consultas Realizadas

Licitación 411936 - ADQUISICION DE VALVULAS TIPO ESCLUSA DE DISTINTOS TAMAÑOS

Consulta 1 - Plazo de entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Buenas tardes, La Convocante puede ampliar el plazo de entrega de los bienes a un periodo prudencial de 150 a 180 días, considerando cualquier contratiempo que se pudiera presentar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
No es posible extender el plazo de los 60 días mencionados en el PBC por los siguientes motivos: ·El llamado fue programado para culminarlo en el ejercicio fiscal 2022 ·Los 60 días es un plazo razonable según consulta con posibles oferentes durante la etapa de elaboración del pliego ·En planta tenemos varias válvulas con la vida útil finalizada y llegamos a reemplazarlas por válvulas recuperadas en nuestro taller mecánico. Sería operativamente correcto cambiarlas por válvulas nuevas.		

Consulta 2 - plazo

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
Buen dia!! saludos cordiales. solicito por este medio la ampliacion del plazo de entrega de las valulas o todos los items solicitados a 100 dias, teniendo en cuenta que los equipos solicitados los tienen que fabricar bajo las normas que constan en las especificaciones tecnicas. esperando su comprensión y una respuesta favorable, les saludo con mucho respeto..		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
No es posible extender el plazo de los 60 días mencionados en el PBC por los siguientes motivos: ·El llamado fue programado para culminarlo en el ejercicio fiscal 2022 ·Los 60 días es un plazo razonable según consulta con posibles oferentes durante la etapa de elaboración del pliego ·En planta tenemos varias válvulas con la vida útil finalizada y llegamos a reemplazarlas por válvulas recuperadas en nuestro taller mecánico. Sería operativamente correcto cambiarlas por válvulas nuevas.		