

Consultas Realizadas

Licitación 414105 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE MEDIA TENSION DE LA FACULTAD DE DERECHO UNA

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2022
Atendiendo que mantenimiento solicitado en el PBC es en fabrica o taller del proveedor, pedimos a la Convocante ampliar el plazo de entrega a 25 o 30 dias considerando que algunos de los transformadores se encuentran en el interior de pais, y se debe retirar el trafo para el mantenimiento en fabrica y luego devuelto. Además mientas dura el servicio en fabrica del proveedor se deja en prestamo un transformador de similares características.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2022
Modificacion realizada por Adenda Nº 02. Verificar el Datos del Llamado		

Consulta 2 - ENSAYOS DE LABORATORIO

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2022
Considerando que las Especificaciones Técnicas del llamamo solicita ensayos de laboratorios, atendiendo además que para el mantenimiento se hace el desmontaje y desencubado de la parte interna deberá el proveedor contar con laboratorio para ensayos electricos propios?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
No se requiere que la empresa interesada cuente con laboratorio de ensayos propio, sin embargo debera presentar el certificado correspondiente emitida por una firma autorizada.		

Consulta 3 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2022
Podria establecer la Convocante una Visita Tecnica opcional a fin de poder relevar datos de la ubicacion de los transformadores?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-07-2022
Modificacion realizada por Adenda Nº 02. Verificar el Datos del Llamado		

Consulta 4 - TRANSFORMADORES

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2022
Todos los transformadores se encuentran en fucionamiento actualmente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Si, todos los transformadores se encuentran en funcionamiento actualmente.		