

Consultas Realizadas

Licitación 414391 - ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA LA DISERSANFA

Consulta 1 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-06-2022
PAG: 10 DEL PBC, DONDE DICE: "Muestras" Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: Las muestras de los Ítems ofertados podrán ser solicitadas por el Comité de Evaluación conforme la necesidad de los mismos, a fin de corroborar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas descritas, solicitadas en el PBC.-debiendo ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la solicitud del Comité de Evaluación. CONSIDERANDO que los bienes solicitados en este llamado son gases (oxígeno y gas carbónico), lo cual hace imposible materializar "muestras" para ser puestas a disposición de la convocante; SOLICITAMOS que dicho requisito no sea tenido en cuenta en el presente llamado, ya que la naturaleza y el estado de estos bienes NO APLICA para la toma de "muestra".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
BUEN DIA, LA CONSULTA HA GENERADO UNA ADENDA.		

Consulta 2 - OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
INVENTARIO A REEMPLAZAR DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS INSTALADOS, POR EL PROVEEDOR ACTUAL EN LA DISERSANFA . Paneles de dos (2) gases medicinales (oxigeno, vacio), cantidad de cien (100) unidades . Paneles de tres (3) gases medicinales (oxigeno, vacio y aire comprimido), cantidad veintitres (23) unidades . Accesorios para el correcto uso de los paneles: fluxometro, humidificador, regulador de vacio y frascos de vacio. En cuanto a estos equipos y accesorios la consulta es la siguiente DE QUE TIPO serian las mismas si deben ser TOMA DISS, ENCASTRE RAPIDO O TIPO OMEDA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Esta aclaración será publicada a través de la Adenda N° 4		

Consulta 3 - OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2022
TENIENDO EN CUENTA TODO EL INVENTARIO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS A SER REEMPLAZADOS EN CASO DE QUE UNA NUEVA EMPRESA SEA ADJUDICADA, OSEA PRACTICAMENTE SERIA UNA NUEVA INSTALACION DE TODA LA RED DEL HOSPITAL PARA LA CUAL SOLAMENTE SE DA UN TIEMPO DE 15 DIAS HABILES PARALELOS. EN ESE SENTIDO ES PRACTICAMENTE IMPOSIBLE REALIZAR TODAS ESAS INSTALACIONES EN ESE PLAZO POR LO QUE POR LO MENOS SE DEBERIA AMPLIAR O EQUIPARAR CON EL TIEMPO QUE TIENE LA EMPRESA SALIENTE PARA RETIRAR SUS EQUIPOS QUE ES DE 30 DIAS HABILES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2022
Esta aclaración será publicada a través de la Adenda N° 4		