

Consultas Realizadas

Licitación 415717 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA DISERGEMIL

Consulta 1 - * Con relacion al ítem 4 UPS

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2022
donde se requiere "TOUCH" solicitamos respetuosamente a la entidad que en este punto sea aceptado también equipos que solo posean un Indicador Led, debido a que dicha tecnología es menos conflictiva, permite un mayor ahorro de consumo de energía y no altera el monitoreo del estado del ups, ni su respectivo rendimiento, ya que también notamos que las especificaciones solicitadas son en base al Modelo Infosec tal como lo indica en el documento "Antecedentes de Estimación de Costos". De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
la Consulta ha generado una Adenda		

Consulta 2 - - Con relación al Ítem 4 donde requieren UPS.

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2022
Solicitamos respetuosamente sean solicitadas las siguientes documentaciones: "Certificación de calidad ISO 9001:2015 o similar. ISO 14001/2004 o similar. No serán aceptados que cubran solo ensamblado. sobre fabricación y desarrollo emitido a nombre del fabricante". De manera a que la entidad se asegure de adquirir equipos con certificaciones y de calidad internacional con las mejores prestaciones disponibles en el mercado, los cuales cuenten con un respaldo y Servicio Post-Venta con personal técnico capacitado por la misma marca, ante eventuales problemas o inconvenientes que pudieran acontecer. Y considerando que los equipos a proteger son críticos, los cuales en el caso de inoperancia de la UPS, por falta de un correcto servicio Post-Venta, se traduciría en pérdidas económicas para la entidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-06-2022
La consulta realizada en este punto ya se especifica en el pliego de bases y condiciones. Adecuarse al PBC		