Consultas Realizadas

Licitación 418083 - LLAMADO MOPC Nº 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA ? LUZ BELLA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA) - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

Consulta 1 - Países elegibles

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2022
Teniendo presente que es proyecto CAF - FONPLATA, Se solicita incluir todos los países de Latinoamerica y el Caribe dentro de los países elegibles, con el fin de garantizar la pluralidad del la licitación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
La presente convocatoria se realiza mediante las políticas de FONPLATA, por lo que los países elegibles son los miembros de dicho ente.		

Consulta 2 - Mantenimiento de la Oferta - IAL 17.1 - 17.2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
"IAL 17.2: Monto 2.351.000.000 Gs Las firmas de quienes suscriben los instrumentos de Garantia deberan encontrarse certificadas por escribano o notario publico." Entendemos que la certificacion de firmas que debe contener la Garantia se refiere al agente de seguro que firma la poliza, y no al representante legal del Oferente. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
La Certificación de Firmas referida, se refiere a las firmas de los representantes del seguro, que constan en la Garantía presentada. No es necesaria la certificación de firmas del representante legal del oferente.		

Consulta 3 - Mantenimiento de la Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
"SICP - Porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Ofertas3% - IAL 17.2 IAL 17.2: Monto 2.351.000.000 Gs" Entendemos que el monto de la garantia es el establecido en la IAL 17.2, no asi el porcentaje del 3% al que se refiere el SICP. Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Es correcta su interpretación, el monto de la garantía es el establecido en la IAL 17.2.		

Consulta 4 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022

Solicitamos a la convocante que el Sistema de Adjudicación por EL total, sea por Item, tal como ha sido en las licitaciones anteriores llevadas a cabo, ya que varios proveedores pueden coordinar con distintas actividades sin perder la calidad del resultado deseado. Ello, atendiendo a que de dicha manera habrá mayor competitividad al contar con un mayor número de ofertas, lo cual a su vez se traduciría en la posibilidad de obtener mejores precios beneficiando a la convocante. este pedido va acorde a Ley N° 2051/03 "Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. "- De igual manera también se condice con el principio de igualdad “b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública, también evitará el proceso de protestas y descontentos de posibles oferentes que le estarían acercando sus propuestas comerciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

El sistema de adjudicación establecido para la presente licitación el por el TOTAL por precios unitarios.

Consulta 5 - Ley 6.490/2020 De Inversión Pública

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022

Dado el Artículo 16. Del Fondo de Preinversión del Paraguay (FOPREP) de la Ley 6.490/2.020 De Inversión Pública
Que en su cuarto párrafo indica que:
“Independientemente de la Fuente de Financiamiento, las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de esta Ley deberán retener el equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecución de los contratos materia de la presente Ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Fondo de Preinversión del Paraguay (FOPREP), de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes.”
Y cuya vigencia a partir del 3 de enero de 2.022 esta reglamentada por el Articulo 28 del documento anexo al Decreto 5.887/2.021
Consultamos si este llamado se encuentra sujeto al ámbito de aplicación de esta Ley.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Favor remitirse a la Adenda Nº 2.

Consulta 6 - Factura Proforma

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022

Entendemos que los equipos presentados con factura proforma y carta de compromiso de adquisición será considerado como propios. ¿Es correcta nuestra interpretación?

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Los equipos presentados con factura proforma con carta de compromiso de adquisición serán considerados como alquilados.

Consulta 7 - CASETA – GUARDA PARQUE

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Por favor, pueden corregir las coordenadas de la futura caseta de guarda parques o subir un archivo kmz o kml donde se divise la ubicación. Las que figura en la planilla no se logra ubicar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Las coordenadas son las que están publicadas en la planilla de cantidades, CASETA - GUARDA PARQUE - PUESTO REYES CUE (Coord: UTM 469.659; 7.538.120). Se remite mediante Adenda Nº 2 la ubicación en formato kmz.		

Consulta 8 - MIRADOR PARQUE PASO BRAVO

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Por favor, pueden corregir las coordenadas del futuro mirador o subir un archivo kmz o kml donde se divise la ubicación. Las que figura en la planilla no se logra ubicar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Las coordenadas son las que están publicadas en la planilla de cantidades, MIRADOR PARQUE PASO BRAVO (Coord: UTM 482.517; 7.531.439). Se remite mediante Adenda Nº 2 la ubicación en formato kmz.		

Consulta 9 - Memoria de Ingeniería

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Favor subir la memoria de Ingeniería, para poder realizar una mejor cotización. Es de vital importancia tener los estudios de suelos realizados, las conclusiones del estudio altimétrico. Los volúmenes calculados de corte y relleno. El diagrama de Bruckner con los coeficientes adoptados para su calculo. El estudio de trafico para dimensionar los trabajos de seguridad y desvió, etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Los estudios y la memoria final de ingeniería se encuentran disponibles en nuestras oficinas (Edificio Ex Lap 1er piso, Depto. de Planificación y Proyectos, Dirección de Caminos Vecinales, sito en 14 de Mayo casi Alberdi) para su retiro en formato digital. Los interesados deberán acercarse con sus dispositivos.		

Consulta 10 - Esquema de trabajo

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Favor aclarar si se podrá cerrar completamente la vía para la ejecución de los trabajos porque podemos observar que la presente obra posee un volumen de terraplén considerable, tarea que para hacerla de manera eficiente requiere del cierre de ambos carriles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
La empresa contratista debe considerar la eventual ejecución de vías alternativas, desvíos, cartelería de señalización y todo medio para garantizar la libre circulación en el tramo durante el tiempo de ejecución de la obra.		

Consulta 11 - Franja de dominio

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Favor aclarar como se procederá en caso de existir ocupación de la franja de dominio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
En caso de existir ocupación de la franja de dominio en la zona de obra, será coordinado y resuelto en etapa previa al inicio de la obra, conjuntamente con la Fiscalización y Supervisión del MOPC.		

Consulta 12 - Refuerzo de Sub Rasante

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
No se observa en la planilla el ítem "Refuerzo de sub rasante" que se describe en las especificaciones técnicas y se observa en los secciones trasversales. Además se observa una aparente contradicción en el valor de CBR requerido para este ítem difieren en la especificaciones técnicas y la sección trasversal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Se incorpora el ítem Refuerzo de Subrasante en la planilla de cantidades, estableciéndose como exigencia CBR≥15%, mediante Adenda N.º 2 así como las Especificaciones técnicas corregidas.		

Consulta 13 - Traslado de alambrado

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Favor aclarar si este ítem solo involucra el traslado del alambrado existente. Es decir el acomodo en una nueva posición de los postes, portones y alambres existentes a una nueva posición o implicara el reemplazo de los materiales (postes, alambres, portones) por nuevos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Remitirse a las Especificaciones Técnicas, en la que se establece que "El trabajo consistirá en retirar de su emplazamiento el alambrado existente, seleccionar aquellos materiales que a juicio de la Fiscalización sean aprovechables, completar esta cantidad con otros materiales nuevos que resulten indispensables para satisfacer las exigencias de estas Especificaciones y construir con ellos un nuevo alambrado sobre la línea señalada en los Planos o indicada por la Fiscalización". Mediante Adenda Nº 2 se reemplaza las Especificaciones técnicas.		

Consulta 14 - (iii) CAPACIDAD TECNICA - OBRAS SIMILARES

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Solicitamos que se modifique el requerimiento: CADA SOCIO (debe acreditar al menos 1 contrato) DE OBRA CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE 8 KM O SUPERIOR; y en vez de esto se exija por porcentaje para SOCIO LÍDER Y SOCIO MINORITARIO. Esto solicitamos en base a que en llamados anteriores los requerimientos fueron por porcentajes, apoyando la participación de las empresas especializadas en obras viales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Remitirse a lo establecido en la Adenda Nº 2, mediante la cual se modifica el criterio mencionado.		

Consulta 15 - (iii) CAPACIDAD TECNICA - OBRAS SIMILARES

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Solicitamos que los contratos de obras similares, contratos de obras viales con pavimentación asfáltica sea de una longitud IGUAL O SUPERIOR A 5 KM, en vez de 8km como exigen ahora en el PBC. Esto atendiendo a que en llamados de igual envergadura se tuvo en cuenta que la experiencia sea IGUAL O MAYOR A 5 KM de pavimentación asfáltica. Esto garantizará la pluralidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Remitirse a lo establecido en la Adenda Nº 2, mediante la cual se modifica el criterio mencionado.		

Consulta 16 - EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
los equipos presentados con factura proforma y carta de compromiso de adquisición será considerado como propios. ¿Es correcta nuestra interpretación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Los equipos presentados con factura proforma con carta de compromiso de adquisición serán considerados como alquilados.		

Consulta 17 - Equipos Requeridos

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
Entre los Equipos Mínimos PROPIOS Requeridos figura una MAQUINA PERFORA P/ PILOTES DE HASTA 1.00 METRO DE DIAMETRO (15 años de antigüedad o menos). Teniendo en cuenta la poca disponibilidad de este tipo de equipo en el país, y que la mayor parte de los que operan son maquinas que ya tienen una antigüedad considerable sin que esto afecte la calidad de los trabajos que ejecutan, solicitamos que extiendan la antigüedad máxima para la MAQUINA PERFORADORA P/ PILOTES DE HASTA 1.00 METRO DE DIAMETRO a 20 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
La antigüedad del equipo señalado será considerada hasta 15 años, tal como establece el PBC.		

Consulta 18 - Franja de dominio

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
De la revisión del documento “6-T2.1 DP”, “Sección Tipo Paquete estructural del Pavimento”, no hemos podido apreciar el ancho correspondiente a la franja de dominio. Solicitamos indicar cual seria el ancho de la misma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
: El ancho de la franja de dominio es de 30 metros.		

Consulta 19 - Refuerzo de Subrasante

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022

En el documento “i-EETT”, página 52, apartado “207 Refuerzo de Subrasante CBR>20%” se indica en el punto “9 Forma de Pago” “Las cantidades determinadas conforme al Método de Medición, serán pagadas al Precio Unitario Contractual correspondientes al ítem 207 “Refuerzo de Sub Rasante (CBR>=20%)”, mientras que en el documento “Formularios”, pag 4, “Lista de Cantidades y sus Precios” no se observa el item “Refuerzo de Sub Rasante (CBR>=20%)”. Solicitamos la revisión e inclusión del item y sus cantidades en el apartado “Lista de Cantidades y sus Precios” según corresponda.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Se incorpora el ítem Refuerzo de Subrasante en la planilla de cantidades, estableciéndose como exigencia CBR≥15%, mediante Adenda N.º 2 así como las Especificaciones técnicas corregidas.

Consulta 20 - Refuerzo Subrasante

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022

De la revisión del documento “6-T2.1 DP”, “Sección Tipo Paquete estructural del Pavimento”, observamos la siguiente descripción “Refuerzo Subrasante CBR> 15% e=0,30m”, mientras que en el documento “i-EETT”, página 52, apartado “207 Refuerzo de Subrasante CBR>20%”, indican un CBR>20%. Solicitamos la revisión y confirmación del CBR a considerar para la cotización del item Refuerzo de Subrasante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Se incorpora el ítem Refuerzo de Subrasante en la planilla de cantidades, estableciéndose como exigencia CBR≥15%, mediante Adenda N.º 2 así como las Especificaciones técnicas corregidas.

Consulta 21 - Planilla de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022

Solicitamos la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto con la descripción de los ítems a ser cotizados y sus cantidades correspondientes en formato Excel.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

La planilla de cómputo métrico y presupuesto se encuentra publicado en formato editable (Word) en el archivo de la Sección IV. Formularios de la Oferta.

Consulta 22 - Terraplén

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022

De la revisión del documento “6-T2.1 DP”, “Sección Tipo Paquete estructural del Pavimento”, observamos la siguiente descripción “Terraplén CBR>6%, mientras que en el documento “i-EETT”, página 47, apartado “206 Terraplen” página 47 mencionan lo siguiente “No se colocará en los terraplenes material excavado de las secciones del camino que, a juicio de la Fiscalización, sean inadecuados por su calidad (CBR menor a 3%, a la densidad establecida en el punto 6 “Exigencias y Controles de Calidad” de la Sección “Terraplén” de estas especificaciones), No se admitirán en la camada superior del terraplén, en los últimos 0,30 m de espesor, suelos con expansión mayor a 1%, CBR menor al 5% (a la densidad establecida…”. Debido a esta discrepancia, solicitamos la revisión y confirmación del CBR a considerar para la cotización del item “Terraplén”.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Mediante Adenda Nº 2, se modifican las Especificaciones del ítem "Terraplenes", estableciéndose que el valor correcto exigible para el núcleo del terraplén es CBR≥3%, y que en las 2 capas superiores (0.40m por debajo del refuerzo de subrasante), debe utilizarse CBR≥6%. Se reemplaza las especificaciones según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.

Consulta 23 - Sub Base Macadam Hidráulico (CBR ≥ 80%)

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022

En el documento “i-EETT”, página 70, apartado “402-B Macadam Hidráulico (CBR>60%)” se indica en el punto “9 Forma de Pago” Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems: Ítem 402-B “Sub Base Macadam Hidráulico (CBR≥ 60%)”.; Ítem 403-B “Base Macadam Hidráulico (CBR≥ 60%)”. , mientras que en el documento “Formularios”, pag 4, “Lista de Cantidades y sus Precios” mencionan lo siguiente “Sub Base Macadam Hidráulico (CBR ≥ 80%)”. Debido a esta discrepancia, solicitamos las especificaciones técnicas para la cotización del item “Sub Base Macadam Hidráulico (CBR ≥ 80%)”.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Mediante Adenda Nº 2, se modifica la descripción del ítem 402-B pasando a denominarse "Sub Base Macadam Hidráulico", así como los requerimientos del ítem en la planilla de cantidades. Se reemplaza las especificaciones según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.

Consulta 24 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022

Teniendo en cuenta la envergadura de la obra y con el fin de realizar un buen estudio de los costos para beneficio de la convocante y del erario público, se solicita una prórroga de 20 días en la fecha de presentación de la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Remitirse a lo establecido en la Adenda Nº 1, mediante la cual se establecen nuevas fechas para la presentación y apertura de ofertas.

Consulta 25 - Cordón Cuneta de Concreto

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022

En el documento “i-EETT”, página 241, apartado “1108-A Cordón Cuneta de Concreto”, se indica en el punto “3 Materiales” enciso a) “Hormigón: El hormigón a utilizarse será de resistencia característica fck = 180 Kg./cm²” mientras que en los planos se indican una resistencia fck = 210 Kg./cm²” para los mismos. Solicitamos revisión y confirmación de la resistencia fck a considerar para la cotización del item “Cordón Cuneta de Concreto”.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Mediante Adenda Nº 2, se modifica el valor del hormigón el cual debe ser de Fck≥ 210 Kg/cm2. Se reemplaza las especificaciones según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.

Consulta 26 - Paradas de Ómnibus

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022

Solicitamos especificaciones técnicas del item “Paradas de Ómnibus”

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Mediante Adenda Nº 2, se incorporan las Especificaciones del ítem "Paradas de Ómnibus", según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.

Consulta 27 - PILOTES DE Ø60 (Fck=21 MPa)

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Solicitamos especificaciones técnicas del item “PILOTES DE Ø60 (Fck=21 MPa)”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2, se modifica la denominación del ítem PILOTES DE Ø60 (Fck=25 MPa) en la planilla de cantidades, así como los requerimientos del ítem en las Especificaciones Técnicas. Se reemplaza las especificaciones según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.		

Consulta 28 - PILOTES DE Ø80 (Fck=21 MPa)

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Solicitamos especificaciones técnicas del item “PILOTES DE Ø80 (Fck=21 MPa)”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2, se modifica la denominación del ítem PILOTES DE Ø80 (Fck=25 MPa) en la planilla de cantidades, así como los requerimientos del ítem en las Especificaciones Técnicas. Se reemplaza las especificaciones según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.		

Consulta 29 - PILOTES DE Ø100 (Fck=21 MPa)

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Solicitamos especificaciones técnicas del item “PILOTES DE Ø100 (Fck=21 MPa)”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2, se modifica la denominación del ítem PILOTES DE Ø100 (Fck=25 MPa) en la planilla de cantidades, así como los requerimientos del ítem en las Especificaciones Técnicas. Se reemplaza las especificaciones según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.		

Consulta 30 - CABEZAL DE PILA Hº Aº (Fck=25 MPa)

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Solicitamos especificaciones técnicas del item “CABEZAL DE PILA Hº Aº (Fck=25 MPa)”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2, se modifica los requerimientos del ítem en las Especificaciones Técnicas, según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.		

Consulta 31 - CABEZAL DE ESTRIBO Hº Aº (Fck=25 MPa)

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Solicitamos especificaciones técnicas del item “CABEZAL DE ESTRIBO Hº Aº (Fck=25 MPa)"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2, se modifica los requerimientos del ítem en las Especificaciones Técnicas, según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.		

Consulta 32 - VIGA RIOSTRA H°A° (Fck=25 MPa)

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Solicitamos especificaciones técnicas del item “VIGA RIOSTRA H°A° (Fck=25 MPa)”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2, se modifica los requerimientos del ítem en las Especificaciones Técnicas, según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.		

Consulta 33 - PILAS DE H°A° (Fck=25MPa)

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2022
Solicitamos especificaciones técnicas del item “PILAS DE H°A° (Fck=25MPa)”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2, se modifica el nombre del ítem en la planilla de Cantidades y sus Precios, pasando a denominarse: PORTICO DE H°A° (FCK = 25 MPA)". Referirse al texto actualizado de las Especificaciones Técnicas, correspondiente al Ítem 1205 PORTICO DE H°A° (FCK = 25 MPA), según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.		

Consulta 34 - Parque Nacional Paso Bravo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2022
Siendo la zona del Parque Nacional Paso Bravo, un área de mucha actividad criminal marcada por muchos eventos desfavorables, consultamos quien garantizará la seguridad del personal y los equipos afectados a las obras a realizarse, y considerando también la gran distancia que habrá entre el campamento principal y las zonas de tareas en el Parque Nacional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Es responsabilidad de la contratista, la prevención de la seguridad del personal y de los equipos en zona de obras, a través de las Garantías establecidas en las letras del PBC (CGC 13.1), no obstante, el MOPC podrá solicitar apoyo de resguardo a las fuerzas del orden.		

Consulta 35 - Memoria de Ingeniería

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2022
Solicitamos la Memoria de Ingeniería con los estudios previos realizados para un mejor análisis de los ítems		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Los estudios y la memoria final de ingeniería se encuentran disponibles en nuestras oficinas (Edificio Ex Lap 1er piso, Depto. de Planificación y Proyectos, Dirección de Caminos Vecinales, sito en Oliva casi Alberdi) para su retiro en formato digital. Los interesados deberán acercarse con sus dispositivos.		

Consulta 36 - Franja de Dominio

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2022
Solicitamos indicar el ancho de la Franja de Dominio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
El ancho de la franja de dominio es de 30 metros.		

Consulta 37 - Garantía de Mantenimiento

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022

IAL 17.2. El Monto y Moneda de la Garantía deberá ser:
LOTE Monto en Guaraníes. Gs. 2.351.000.000
Nota: Las firmas de quienes suscriban los instrumentos de garantía deberán encontrarse certificadas por Escribano o Notario Público.
Consulta: ¿Quiénes lo suscriben y a quienes afecta?. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

La Certificación de Firmas referida, se refiere a las firmas de los representantes del seguro, que constan en la Garantía presentada. No es necesaria la certificación de firmas del representante legal del oferente.

Consulta 38 - Criterios de Elegibilidad y Calificación

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022

Sección II. Datos de la Licitación. (b) Equipos Clave.
Aclaraciones: “La antigüedad máxima aceptada de los equipos y maquinarias, propios y/o alquilados será de 10 (diez) años”.
“Para los equipos señalados con (*) la antigüedad máxima aceptada de los equipos y maquinarias, propios y/o alquilados será de 15 (quince) años”.
Consulta: Antigüedad de 10 (diez) Años , ¿Año de Fabricación 2012. . . en adelante?
Antigüedad de 15 (quince) Años, ¿Año de Fabricación 2007. . . en adelante?
¿Es correcta nuestra interpretación?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Es correcta su interpretación.

Consulta 39 - Criterios de Elegibilidad y Calificación

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022

Sección II. Datos de Licitación. (b) - Equipos Clave Requerido
Se solicita como Equipo Requerido:
Equipo Requerido: Camión Volquete de 10 m3 de Capacidad como mínimo.
Número Mínimo Exigido: 8
Cant. Equipos Propios: 4

Consulta: tengan a bien considerar lo siguiente:
Equipo Requerido: Camión Volquete de 10 m3 de Capacidad como mínimo.
Número Mínimo Exigido: 8
Cant. Equipos Propios: 2

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Remitirse a lo exigido en los criterios en cuanto a capacidad en materia de equipos del PBC.

Consulta 40 - Periodo de Re Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Solicitamos puedan conceder un periodo razonable de re-consultas y aclaraciones para las dudas que se puedan generar con las Adendas y Notas Aclaratorias que vayan saliendo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Remitirse a lo publicado en el SICP.		

Consulta 41 - Formularios de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
No pudimos encontrar ni descargar del Portal de Contrataciones Públicas, las Lista de Cantidades de los Ítems a ser Ofertados en el formato de Excel que actualmente se debe bajar, ni el Formulario de la Oferta. Se solicita los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
La planilla de cómputo métrico y presupuesto se encuentra publicado en formato editable (Word) en el archivo de la Sección IV. Formularios de la Oferta.		

Consulta 42 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
No nos queda claro si el contrato será por el sistema Suma Alzada (Precio Global) o por Precios Unitarios. Favor aclarar al respecto del sistema de contratación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
El contrato será por precios unitarios.		

Consulta 43 - Garantía de Mantenimiento

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con relación a las IAL 17.2 en donde dice “Nota: Las firmas de quienes suscriban los instrumentos de garantía deberán encontrarse certificadas por escribano o notario público”, las firmas se refieren a los representantes de la Aseguradora/Banco o de la empresa oferente?, o de ambos?. Favor aclarar al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
La Certificación de Firmas referida, se refiere a las firmas de los representantes del seguro, que constan en la Garantía presentada. No es necesaria la certificación de firmas del representante legal del oferente.		

Consulta 44 - Criterios de Elegibilidad y Calificación

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Consultamos si los equipos presentados con factura proforma y carta de compromiso de adquisición serán considerado como propios?. Favor aclarar al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Serán considerados como equipos alquilados.		

Consulta 45 - Retenciones del Contrato.

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022

Se consulta si para este contrato se realizará las retenciones conforme a la legislación vigente y aplicable (art. 246 de Anexo A Decreto N° 3264/2020)?. Esta abarca dos opciones a ser:
a. Para firmas o Consorcios inscriptos en el Registro Único del Contribuyente del Paraguay:
- 30% (treinta por ciento) del monto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de dicha factura, en concepto de retención del Impuesto al Valor Agregado;
- 3% (tres por ciento) en concepto del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE);
- 0,5% (cero coma cinco) en base a lo que establece la Ley N° 6490/2020 “DE INVERSIÓN PÚBLICA” y el Decreto N° 5887/2021 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY N° 6490/2020, «DE INVERSIÓN PÚBLICA», QUE ESTABLECE EL FONDO DE PREINVERSIÓN DEL PARAGUAY (FOPREP), se recuerda el funcionamiento del Fondo de Preinversión del Paraguay (FOPREP).

b. Para Firmas Extranjeras o Consorcios de Firmas Extranjeras no inscriptas en el Registro Único del Contribuyente del Paraguay
- 100% (cien por ciento) en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA);
- 15% (quince por ciento) en concepto de Impuesto a la Renta de no Residentes (INR);
- 0,5% (cero coma cinco) en base a lo que establece la Ley N° 6490/2020 “DE INVERSIÓN PÚBLICA” y el Decreto N° 5887/2021 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY N° 6490/2020, «DE INVERSIÓN PÚBLICA», QUE ESTABLECE EL FONDO DE PREINVERSIÓN DEL PARAGUAY (FOPREP), se recuerda el funcionamiento del Fondo de Preinversión del Paraguay (FOPREP).

Favor aclarar al respecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Favor remitirse a la Adenda Nº 2.

Consulta 46 - Certificados Ambientales

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022

Entendemos que para esta Licitación de debe prever y cotizar en la Oferta la Compra de Certificados Ambientales por parte del MOPC. Se consulta si el monto a prever debe ser el 1% del valor total de la Oferta o debe ser el equivalente al 1% de costo referente al movimiento de suelo?. Además, se solicita provean la Declaración de Licencia Ambiental aprobada de la Obra en cuestión.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

El monto a prever debe ser el 1% del valor total de la obra. El Estudio de Impacto preliminar está sometido a Evaluación de Impacto Ambiental en el MADES (Exp. N° 4187/2022), motivo por lo cual hasta la fecha no se cuenta aún con la Declaración de Impacto Ambiental (Licencia).

Consulta 47 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022

Cuáles serían las estructuras existentes por mantener de acuerdo con el Ítem 2 “Mantenimiento del Puente Existente (Global)”?. Se solicita nos provean el tipo y la ubicación o progresivas de estas estructuras?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

En el Tramo existen dos puentes, ambos con tablero de madera. El primero se encuentra en la Prog.13+898,51 sobre el Arroyo Limpio (medidas aproximadas 5,60 m x 4.00m) y el otro en la Prog. 18+859,70 sobre el Arroyo Moroti (medidas aproximadas 15,00 m x 4,00m).

Consulta 48 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022

En las EETT del ítem 6 “Excavación No Clasificada” dice en el Numeral 2 Clasificación: “Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta Especificación será considerada como “Excavación en roca...”, o sea figura que se considerará dentro de la misma también los trabajos de Excavaciones en Roca. Es esto correcto?. De ser así solicitamos nos provean el volumen y la ubicación o progresivas donde se deberán realizar las Excavaciones en Roca.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Mediante Adenda Nº 2 se corrige el texto de las Especificaciones Técnicas, aclarando que en el tramo no se evidencia la presencia de roca, por lo tanto, no existe cantidad prevista para ese ítem. Se reemplaza las especificaciones según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.

Consulta 49 - Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022

En los Planos, Sección Transversal de Proyecto figura como una de las capas del Paquete Estructural un Refuerzo de Subrasante CBR >= 15% de espesor 30 cm, sin embargo, en las EETT figura como ítem “Refuerzo de Subrasante CBR >= 20%” donde se solicita un CBR >=20%. Además, dicho ítem Refuerzo de Subrasante no existe en la Lista de Cantidades como ítem a ser cotizado. Favor aclarar al respecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Se incorpora el ítem Refuerzo de Subrasante en la planilla de cantidades, estableciéndose como exigencia CBR≥15%, mediante Adenda N.º 2 así como las Especificaciones técnicas corregidas.

Consulta 50 - Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022

En los Planos, Sección Transversal de Proyecto figura como una de las capas del Paquete Estructural una Subbase Macadam Hidráulico CBR >= 60%, como así también figura en las EETT, sin embargo, en la Lista de Cantidades figura como ítem a ser cotizado “Subbase Macadam Hidráulico CBR >= 80%”. Favor corregir o aclarar al respecto el CBR a ser solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Mediante Adenda Nº 2, se modifica la descripción del ítem 402-B pasando a denominarse "Sub Base Macadam Hidráulico", así como los requerimientos del ítem en la planilla de cantidades. Se reemplaza las especificaciones según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.

Consulta 51 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022

Con relación al Ítem “Imprimación Asfáltica”, se consulta si se podría utilizar otro producto alternativo al Asfalto Diluido CM-30, de iguales resultados como ser los EAI (Emulsiones Asfálticas para Imprimación) que ya se ofrecen en el mercado especialmente para estos trabajos?. El CM-30 es un producto que ya va en desuso y actualmente en otros llamados y contratos del MOPC ya se permite la utilización de los EAI (Emulsiones Asfálticas para Imprimación).

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022

Mediante Adenda Nº 2 se corrige el texto de las Especificaciones Técnicas del Ítem 502. Se reemplaza las especificaciones según el siguiente archivo: Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada.

Consulta 52 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con relación al Ítem “Imprimación Asfáltica” que se mide y paga por metro cuadrado (m2), se solicita que el mismo sea medido y pagado por litro (lt), realmente regado. De esta forma todos los oferentes cotizaríamos en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
El ítem señalado será medido y pagado por metro cuadrado tal como se establece en la planilla de cantidades.		

Consulta 53 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con relación al Ítem “Riego de Liga” que se mide y paga por metro cuadrado (m2), se solicita que el mismo sea medido y pagado por litro (lt), realmente regado. De esta forma todos los oferentes cotizaríamos en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Remitirse a lo establecido en la planilla de cantidades.		

Consulta 54 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con relación al Ítem “Drenes Profundos (m)”, se solicita los planos o detalles donde conste las dimensiones de los mismos para una correcta cotización dado que el mismo debe cotizarse por metro lineal. Favor proveer los planos o detalles del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
: Mediante Adenda Nº 2 se incorpora el plano con el detalle, con el siguiente nombre de archivo: 7-T2.1-DD_R1.		

Consulta 55 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con relación al Ítem “Cuneta revestida de Concreto”, no encontramos los planos o detalles de los mismos. Favor proveer los planos o detalles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Remitirse al Atlas de Planos Lamina DD-24-R0, publicado en el SICP.		

Consulta 56 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con relación al Ítem “Disipadores de Energía”, no encontramos los planos o detalles de los mismos. Favor proveer los planos o detalles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Remitirse al Atlas de Planos Lamina DD-24-R0, publicado en el SICP.		

Consulta 57 - Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Se podría tener por separados el Ítem de Señalización Horizontal en: manuales y con maquina?. Qué porcentaje de las cantidades que figuran corresponden a figuras que necesariamente son realizadas a manualmente?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Remitirse a lo establecido en el pliego. El porcentaje solicitado, corresponde al 3,00 % de la cantidad total de planilla.		

Consulta 58 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con relación al Ítem “Postes de Kilometraje (un)” según las EETT y planos se solicita que los mismos sean postes de hormigón armado prefabricado, sin embargo, existe una nueva normativa/Resolución del MOPC que había cambiado lo relativo a los Postes Kilométricos y los mismos son a partir de ahora parecidos a las Señalizaciones Verticales (Placas). Favor aclarar al respecto cual deberá utilizarse al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2 se actualizan las especificaciones a la Normativa vigente del MOPC.		

Consulta 59 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con respecto al Ítem “Paradas de ómnibus (un)”, no encontramos las EETT respectivas del mismo. Favor proveer las EETT del ítem en cuestión para aclarar el alcance de los trabajos para este Ítem. Por ej.: incluye la construcción del paquete estructural de la dársena por donde circularan y pararan los vehículos de transporte público?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2, se incorporan las Especificaciones Técnicas del ítem "Paradas de Ómnibus". Ver "Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada".		

Consulta 60 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
En la Lista de Cantidades con relación a los ítems de Pilotes de diámetros 60cm, 80cm y 100cm hace mención que los mismos son de Fck=21 Mpa, sin embargo, en las EETT respectivas se menciona que los mismos son de Fck=25 Mpa. Favor corregir o aclarar al respecto que Fck se debe considerar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2, se modifica la denominación del ítem PILOTES DE Ø60, 80 y 100 (Fck=25 MPa) en la planilla de cantidades, así como los requerimientos en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 61 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
En la Lista de Cantidades con relación a los ítems de Cabezal de Pila y de Estribo de HºAº hace mención que los mismos son de Fck=25 Mpa, sin embargo, en las EETT respectivas se menciona que los mismos son de Fck=21 Mpa. Favor corregir o aclarar al respecto que Fck se debe considerar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2, se modifica los requerimientos de ambos ítems en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 62 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
En la Lista de Cantidades con relación al ítem Viga Riostra HºAº hace mención que los mismos son de Fck=25 Mpa, sin embargo, en las EETT respectivas se menciona que los mismos son de Fck=21 Mpa. Favor corregir o aclarar al respecto que Fck se debe considerar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2, se modifica los requerimientos del ítem en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 63 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con relación al Ítem “Drenaje en Trasdós de Muro”, no encontramos los planos o detalles de los mismos. Favor proveer los planos o detalles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2 se incorpora el detalle en las Especificaciones Técnicas. Ver "Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada".		

Consulta 64 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con respecto al Ítem “Pilas de HºAº (Fck=25 MPa) (m3)”, no encontramos las EETT respectivas del mismo. Favor proveer las EETT del ítem en cuestión para aclarar el alcance de los trabajos para este Ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2, se modifica el nombre del ítem en la planilla de Cantidades y sus Precios, pasando a denominarse: PORTICO DE H°A° (FCK = 25 MPA)". Referirse al texto actualizado de las Especificaciones Técnicas, correspondiente al Ítem 1205 PORTICO DE H°A° (FCK = 25 MPA).		

Consulta 65 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con respecto al Ítem “Estudios Geotécnicos (un)”, no encontramos las EETT respectivas del mismo. Favor proveer las EETT del ítem en cuestión para aclarar el alcance de los trabajos para este Ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2 se incorpora las Especificaciones Técnicas del ítem Estudios Geotécnicos. Ver "Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada".		

Consulta 66 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con respecto al Ítem “Prueba de Recepción de Puentes (tramo)”, no encontramos las EETT respectivas del mismo. Favor proveer las EETT del ítem en cuestión para aclarar el alcance de los trabajos para este Ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Mediante Adenda Nº 2 se incorpora las Especificaciones Técnicas del ítem Prueba de Recepción de Puentes. Ver "Especificaciones Técnicas - Versión Actualizada".		

Consulta 67 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con respecto a los diferentes Ítems de “Caseta – Guarda Parque – Puesto Reyes Cue”, no encontramos las EETT respectivas de los mismos. Favor proveer las EETT de los ítems en cuestión para aclarar el alcance de los trabajos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Las especificaciones técnicas están publicadas en el SICP con el siguiente nombre: vi-EETT Obras Parque Nacional Paso Bravo.		

Consulta 68 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con respecto a los diferentes Ítems de “Mirador Parque Paso Bravo”, no encontramos las EETT respectivas de los mismos. Favor proveer las EETT de los ítems en cuestión para aclarar el alcance de los trabajos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Las especificaciones técnicas están publicadas en el SICP con el siguiente nombre: vi-EETT Obras Parque Nacional Paso Bravo.		

Consulta 69 - Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con relación al Ítem “Sub Base Macadam Hidráulico (CBR ≥ 80%)” se solicita una revisión de las cantidades previstas, dado que de acuerdo con la verificación de cómputos métricos las cantidades necesarias serían aprox. 5% mayores. Favor verificar al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
La cantidad del ítem en cuestión es la que se encuentra en la planilla de cantidades y publicada en el SICP.		

Consulta 70 - Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con relación al Ítem “Base Granular Estabilizada 10/90 (CBR≥100%)” se solicita una revisión de las cantidades previstas, dado que de acuerdo con la verificación de cómputos métricos las cantidades necesarias serían aprox. 5% mayores. Favor verificar al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
La cantidad del ítem en cuestión es la que se encuentra en la planilla de cantidades y publicada en el SICP.		

Consulta 71 - Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con relación al Ítem “Imprimación Asfáltica” se solicita una revisión de las cantidades previstas, dado que de acuerdo con la verificación de cómputos métricos las cantidades necesarias serían aprox. 4% mayores. Favor verificar al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
La cantidad del ítem en cuestión es la que se encuentra en la planilla de cantidades y publicada en el SICP.		

Consulta 72 - Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2022
Con relación al Ítem “Carpeta de Concreto Asfáltico en Banquina” se solicita una revisión de las cantidades previstas, dado que de acuerdo con la verificación de cómputos métricos las cantidades necesarias serían aprox. 4% mayores. Favor verificar al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
La cantidad del ítem en cuestión es la que se encuentra en la planilla de cantidades y publicada en el SICP.		

Consulta 73 - Expropiaciones

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
En el diseño geométrico del llamado se observa que existen algunas variaciones respecto al camino existente, se consulta al respecto como serán tratadas las expropiaciones necesarias para la ejecución según el diseño geométrico propuesto. Solicitamos aclarar si estarán estas a cargo de la empresa contratista o del MOPC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2022
Las gestiones relacionadas a las expropiaciones quedan a cargo del MOPC.		