

Consultas Realizadas

Licitación 418670 - LPN 06/2022 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta de Oxígeno del Hospital Nacional

Consulta 1 - Especificaciones técnicas - Compresor de Tornillo y Generador de Oxígeno

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
La marca y modelo del compresor de Tornillo no esta dentro de las especificaciones para poder saber, ya que estamos interesados en participar, lo mismo va para el Generador de Oxígeno. Favor especificar eso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado.-		

Consulta 2 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
La Provisión e instalación de Planta Generadora de Oxígeno y/o Gases Medicinales, dentro de una obra de construcción de un Hospital, puede ser considerado como experiencia específica? o bien se debe de demostrar el servicio de mantenimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-10-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones del Llamado.- Se debe comprobar la experiencia en reparación y/o mantenimiento de Planta Generadora de Oxígeno y/o Gases Medicinal		