Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 418982 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Solicitamos a la convocante la sgte. aclaración: Individualizar la potencia del Transformador en cuestión y si es de tipo Convencional o Pedestal ya que en el PBC no hay especificaciones del mismo. Esta solicitud la realizamos para que los potenciales oferentes tengan mayor exactitud a la hora de la cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
El transformador es de tipo Convencional de 63 kva		

Consulta 2 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Podria la Convocante establecer una VISITA TECNICA NO OBLIGATORIA, estipulando un plazo para el efecto a fin de hacer relevamiento de datos del transformador y del sitio de ubicaciòn.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
No es OBLIGATORIO.		

Consulta 3 - POTENCIA DEL TRANSFORMADOR

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Por favor aclarar la potencia del transformador que será objeto de mantenimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
El transformador es de tipo Convencional de 63 kva		

Consulta 4 - Repuestos del PUESTO DE DISTRIBUCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Pedimos a la Convocante aclarar por qué en la Planilla de Precios se estipula la cotizacion de Respuestos para el Puesto de Distribucion tales como Seccionadores, Descargadores , Cruzetas y Llaves pero en las Especificaciones Tècnicas no se menciona ni se brinda ningún detalle al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Se ha modificado en el PBC.		

Consulta 5 - PLANILLA DE PRECIOS - SECCIONADOR

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2022
Cual es la capacidad de corriente del seccionador solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
El transformador es de tipo Convencional de 63 kva		