

## Consultas Realizadas

# Licitación 419136 - Reconstrucción de veredas e iluminación en la plaza de armas de la ciudad de Encarnación

### Consulta 1 - Aclaración de Especificaciones técnicas - ítem 1.2

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2022
En el ítem 1.2: Cuál sería el tipo de galvanizado de la columna metálica? cualquiera de las opciones pueden ser?, tales cómo: galvanización en frío, galvanización en caliente, galvanizado electrolítico, o puede ser también de caño negro pintado con antióxido y terminación con esmalte sintético automotivo?, cuál sería el espesor y/o pared de los caños metálicos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
Buenos días.  Respecto a su consulta, el caño es galvanizado en frío, con espesor de 2.60mm.  Muchas gracias.		