

Consultas Realizadas

Licitación 421076 - Adquisición de Generador de Energía Eléctrica para Uso Institucional

Consulta 1 - Lic. ID 421076

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2022
Buenas tardes. En uno de sus requisitos menciona que el generador debe ser refrigerado al agua o aire. Esas son las unicas opciones? Ya que el generadore que disponemos es refrigerado al aceite. Quedo atento a su respuesta. Saludos. Fernando Fretes		