

# **Consultas Realizadas**

# Licitación 421414 - DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARÉ

## Consulta 1 - Experiencia Específica en Obra

Consulta Fecha de Consulta 28-02-2023

En el requisito participación en al menos 1 contrato similar a las obras propuestas se refiere a contrato similar las obras viales de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2) y alcantarillado celular con una longitud mínima de dos mil metros lineales (2.000 m), ¿ambos requisitos deben cumplirse en un mismo contrato?

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

REMITIRSE A LA ADENDA 7 Y 8

## Consulta 2 - Experiencia Específica en Obra

Consulta Fecha de Consulta 28-02-2023

En el requisito participación en al menos 1 contrato similar a las obras propuestas, ¿las cantidades referidas a contrato similar de veinte mil metros cuadrados de pavimento de hormigón hidráulico y dos mil metros lineales de alcantarillado celular deben ser alcanzadas en un solo contrato o puede ser más de un contrato?

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

## Consulta 3 - Experiencia específica en obra

Consulta Fecha de Consulta 28-02-2023

El Pliego de Bases y Condciones solicita:

Se considerarán como contratos similares las Obras viales con las siguientes características: (para cada lote):

- Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2);
- Obra de alcantarillado celular con una longitud mínima de dos milmetros lineales (2.000 m).

Entendemos que se puede presentar un contrato por cada experiencia solicitada. es correcto?

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023
REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8



## Consulta 4 - Experiencia específica en obra

Consulta Fecha de Consulta 28-02-2023

El Pliego de Bases y Condiciones solicita en Experiencia Especifica superficie de Pavimento de Hormigón, solicitamos que sea considerado el volumen equivalente a dichas superficies, es decir, para el caso que se solicita 20.000 m2 de pavimento de hormigón (según proyecto a ejecutar de 15 cm de espesor), equivale un volumen de 3.000 m3 de pavimento de hormigón y para el caso de los 30.000 m2 de pavimento de hormigón, el equivalente de un volumen de 4.500 m3 de pavimento de hormigón.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se puede considerar en volumen siempre que se presenten documentos respaldatorios, donde se expresa el espesor del pavimento, de manera a permitir determinar los metros cuadrados del pavimento.

## Consulta 5 - Experiencia específica en obras

Consulta Fecha de Consulta 01-03-2023

Como requisito en esta sección pide Obras viales con las siguientes características: (para cada lote): Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2);

Solicitamos por este medio que sean considerados obras de estructuras de hormigón armado, ya que estas son obras similares y de mayor complejidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Será considerado que cumple con la exigencia, si se trata de Pavimento de Hormigón armado. para mejor aclaración REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

#### Consulta 6 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

Consulta Fecha de Consulta 01-03-2023

En el apartado de actividad clave pide lo siguiente: Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), o 2 o 3 obras que en su total sumen treinta mil (30.000) m2 Obra de alcantarillado celular con una longitud mínima de tres mil metros lineales (3.000 m), o 2 o 3 obras que en total sumen tres mil metros lineales (3.000). Al respecto solicitamos que en este punto se mantenga mismo criterio que el párrafo anterior del pbc donde se detalle las condiciones mínimas para obras de experiencia específica, es decir, 20.000 m2 de Pavimento de Hormigón hidráulico y 2000m de alcantarillado celular.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

#### Consulta 7 - Volumen Anual de Facturación

Consulta Fecha de Consulta 02-03-2023

Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a al 70% del monto del lote ofertado, en obras de alcantarillado y obras viales ; para demostrar dicha facturación se debe adjuntar facturas y copia autenticada de contratos hasta el año 2021

Teniendo en cuenta el requisito de experiencia general, se solicita cambiar la presentación de facturas por otros como balances, renta, etc para acreditar el volumen anual de facturación, atendiendo que la obligación de conservar facturas no cubre los 10 años indicados en el criterio.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

REMITIRSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES



## Consulta 8 - Experiencia Especifica

Consulta Fecha de Consulta 02-03-2023

En el requisito de experiencia especifica solicita cumplir en al menos 1 contrato similares a las obras propuestas. Por lo que se entiende que se pueden sumar varios contratos para llegar a las cantidades exigidas. ¿Es correcto?

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

La exigencia se puede cumplir con contratos diferentes, correspondientes a cada una de las obras, con la cantidad establecida o también con un solo contrato de las dos obras juntas (cada obra con la cantidad requerida), establecidas en Experiencia Específica como similares.

Para mejor aclaración REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

No se podrán sumar cantidades de varios contratos para cada obra.

## Consulta 9 - experiencia general

Consulta Fecha de Consulta 02-03-2023

solicitan participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 contrato, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas.

Se considerarán como contratos similares las Obras viales

con las siguientes características: (para cada lote):

Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2);

Obra de alcantarillado celular con una longitud mínima de dos mil metros lineales (2.000 m).

se podría considerar la sumatoria de varias obras para llegar a la superficie y metro lineal que solicitan, como mencionan en al menos un contrato, consideramos que podemos hacer la sumatoria en varios contratos

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Ver respuesta a la consulta 8 REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

# Consulta 10 - Experiencia específica en obras

Consulta Fecha de Consulta 02-03-2023

Como requisito en esta sección pide Obras viales con las siguientes características: (para cada lote): Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), o 2 o 3 obras que en su total sumen treinta mil (30.000) m2; Solicitamos por este medio que sean considerados obras de estructuras de hormigón armado, ya que estas son obras similares y de mayor complejidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Serán considerados si se tratan de obras de pavimentos de hormigón armado.

06/11/25 18:18 3/40



## Consulta 11 - Experiencia específica en obras

Consulta Fecha de Consulta 03-03-2023

Nos referimos al capítulo de Experiencia específica en obras y en particular a la o las obras de alcantarillado celular:

Consideramos extremadamente injusto que, al efectuarse la medición de la experiencia en metros lineales, una obra de alcantarilla de sección 1 por 1 sea considerada como igual que una obra de mayor sección. O que una línea de alcantarilla 1 por 1 sea considerada como idéntica que 2 o 3 líneas de 1 por 1.

Por ello proponemos que las obras en alcantarillado celular de mayor sección puedan ser convertidas a una cantidad equivalente de metros lineales de la siguiente manera: Metros lineales ejecutados por Sección ejecutada.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Se mantiene lo establecido en el PBC. REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

## Consulta 12 - Experiencia específica en obras

Consulta Fecha de Consulta 03-03-2023

Nos referimos al capítulo de Experiencia específica en obras y en particular a la o las obras de alcantarillado celular:

Solicitamos que puedan aplicar las obras de alcantarillado celular y tubular de H°A°, puesto que se tratan de tecnologías similares tanto en la confección de los tubos o celulares como en la ejecución.

**Respuesta** Fecha de Respuesta 26-05-2023

REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8.

# Consulta 13 - Experiencia Específica

Consulta Fecha de Consulta 03-03-2023

En el requisito participación en al menos 1 contrato similar a las obras propuestas se refiere a contrato similar las obras viales de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2) y alcantarillado celular con una longitud mínima de dos mil metros lineales (2.000 m), ¿ambos requisitos deben cumplirse en un mismo contrato?

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Ver respuesta a la consulta 8 REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

06/11/25 18:18 4/40



## Consulta 14 - Experiencia específica en obras

Consulta Fecha de Consulta 03-03-2023

Nos referimos al capítulo de Experiencia específica en obras y en particular a los 20.000 m2. de pavimento de hormigón requeridos en una sola obra:

Entendemos que ningún Municipio del país ha convocado en el lapso de tiempo requerido a una licitación con estas características razón por la cual es poco probable que existan en una sola obra o contrato empresas que cumplan el requisito. Cabe señalar que esta cantidad equivale a unas 22 cuadras o unos 2,85 km. Es posible-no probable que haya obras privadas de estacionamientos y playas de maniobra que sí se hayan ejecutado y si este fuese el caso muy pocos oferentes cumplirían el requisito. Finalmente, el MOPC prácticamente no convoca obras de pavimentación en hormigón salvo para dársenas las que representan un muy escaso volumen de superficie. Atendiendo a este criterio solicitamos flexibilizar el requisito para cumplirlo en por lo menos hasta tres obras.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Se mantiene lo establecido en el PBC.

REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

## Consulta 15 - Experiencia específica

Consulta Fecha de Consulta 03-03-2023

Para el apartado de experiencia específica, se solicita "Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2)". Solicitamos se puedan incluir obras de pavimentos de hormigón armado en estacionamientos y playas de maniobra, ya que no se efectuaron en el país la cantidad de pavimento hidráulico en obras viales.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Se puede incluir obras de Pavimento de hormigón armado como las citadas. REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

# Consulta 16 - Experiencia específica en obras

Consulta Fecha de Consulta 03-03-2023

En el requisito experiencia específica en obras, se solicita participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 contrato, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas. Se considerarán como contratos similares las Obras viales con las siguientes características: (para cada lote): Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2); Obra de alcantarillado celular con una longitud mínima de dos mil metros lineales (2.000 m).

Además, en actividades clave, solicita Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), o 2 o 3 obras que en su total sumen treinta mil (30.000) m2

Obra de alcantarillado celular con una longitud mínima de tres mil metros lineales (3.000 m), o 2 o 3 obras que en total sumen tres mil metros lineales (3.000) m.

Solicitamos que se puedan considerar contratos ejecutados durante los 15 (quince) últimos años

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

REMITIRSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

06/11/25 18:18 5/40



#### Consulta 17 - PLANOS DEL PROYECTO

Consulta Fecha de Consulta 06-03-2023

No se pueden distinguir los detalles en los planos suministrados, ¿podrían suministrar planos de mejor calidad?

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 18 - PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS

Consulta Fecha de Consulta 06-03-2023

Se solicita por este medio una prórroga en la fecha de entrega de ofertas para una correcta evaluación del proyecto

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1

#### Consulta 19 - EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

Consulta Fecha de Consulta 06-03-2023

Solicitamos que donde se solicita experiencia en obras anteriores de:

- 1) "Obras de pavimento de hormigón hidráulico" sean consideradas "Obras de pavimentos de hormigón hidráulico y/o asfaltico"
- 2) "Obras de alcantarillado celular" sean consideradas "Obras de alcantarillado celular y/o tubulares"

**Respuesta** Fecha de Respuesta 26-05-2023

Se mantiene lo establecido en el PBC.

REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

#### Consulta 20 - Alcantarillas celulares

Consulta Fecha de Consulta 07-03-2023

En las EETT de alcantarillas celulares reza: "La cantidad resultante que arroje el calculo según estos parámetros, se tendrá en cuenta únicamente a los efectos de establecer precios de oferta. Luego, el Contratista deberá efectuar los cálculos ajustados para cada tipo de alcantarilla. La cantidad que resultare de estos últimos cálculos será la certificada". Entendemos con esto, que si los cálculos arrojan una cuantía superior se podrá rever el precio del ítem para actualizar el consumo. Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Si el resultado del cálculo presenta cambio en el precio unitario, se podrá aplicar la correspondiente norma jurídica para Convenios Modificatorios

06/11/25 18:18 6/40



## Consulta 21 - Detalles y planos

Consulta Fecha de Consulta 07-03-2023

Favor adjuntar plano de relevamiento altimétrico, detalles de las estructuras e implantación de las mismas para una mejor cotización

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

## Consulta 22 - Experiencia específica en obras

Consulta Fecha de Consulta 07-03-2023

Solicitamos que donde se solicita experiencia en obras anteriores de: 1) "Obras de pavimento de hormigón hidráulico" sean consideradas "Obras de pavimentos de hormigón hidráulico y/o asfaltico" 2) "Obras de alcantarillado celular" sean consideradas "Obras de alcantarillado celular y/o tubulares"

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Se mantiene lo establecido en el PBC.

REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

# Consulta 23 - Experiencia específica en obras

Consulta Fecha de Consulta 07-03-2023

En el requisito experiencia específica en obras, solicitamos que puedan aplicar las obras de alcantarillado celular y tubular de H°A°, puesto que se tratan de tecnologías similares tanto en la confección de los tubos o celulares como en la ejecución o colocación de los mismos.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Se mantiene lo establecido en el PBC.

REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

# Consulta 24 - Requisitos de calificación y evaluación - Experiencia General en obras

Consulta Fecha de Consulta 08-03-2023

Teniendo en cuenta que un oferente puede ser adjudicado en un solo lote, entendemos que los requisitos de calificación serán evaluados para CADA lote en forma independiente sin tener en cuenta la sumatoria de requisitos de ambos lotes. Favor confirmar este entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Los requisitos de calificación serán evaluados para cada lote en forma independiente sin tener en cuenta la sumatoria de requisitos de ambos lotes.

06/11/25 18:18 7/40



## Consulta 25 - Memoria de Ingeniería

Consulta Fecha de Consulta 08-03-2023

Favor subir la memoria de Ingeniería para tener una idea más acabada del proyecto y poder realizar una mejor cotización

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Para mas información:

Planos, anexos y detalles se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

Remitirse a las Especificaciones Técnicas, específicamente en CONSIDERACIONES GENERALES.

## Consulta 26 - Sumideros y registros

Consulta Fecha de Consulta 08-03-2023

Favor subir detalles de sumideros y registros así como las cotas de fondo o altura media de los mismos deben ser cotizados por unidad

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Planos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 27 - Consulta

Consulta Fecha de Consulta 09-03-2023

En el item Experiencia especifica se establece lo siguiente: "A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 100%, con Recepción Provisoria, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio."

Solicitamos que este criterio se reduzca a obras con ejecución acumulada mayor al 70% como se estila en la gran mayoria de licitaciones publicas del estado

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 28 - Solicitud de Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 09-03-2023

Solicitamos la posibilidad de prorrogar al menos 15 días el plazo de entrega de ofertas, considerando la envergadura del proyecto, y a modo de poder brindar una mejor propuesta económica favorable para la convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

REMITIRSE A LA ADENDA Nº 1

06/11/25 18:18 8/40



## Consulta 29 - Requisitos de Calificacion

Consulta Fecha de Consulta 09-03-2023

Solicitamos por este medio que todos los requisitos de calificacion en caso de consorcios, el concepto de SOCIO LIDER sea cambiado por el de AL MENOS UN SOCIO, es decir, que no se requiera que haya un SOCIO LIDER que cumpla con el 75% de los requerimientos, sino que todos los socios del consorcio en su conjunto cumplan con el total de lo requerido, y que para cada uno de los requerimientos se exija que al menos uno de los miembros del consorcio indistintamente cumpla con el 75% lo requerido.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 30 - Planos

Consulta Fecha de Consulta 09-03-2023

Favor subir los planos de manera más legible, ya que no se alcanza apreciar las acotaciones y texto que figuran en los mismos.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

# Consulta 31 - Solicitud de Planos y prórroga

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Solicitamos a la convocante provisión de los Planos que nos permita visualisar más detalles del Proyecto por la necesidad de realizar un mejor análisis y así proponer una oferta más competitiva. Además solicitamos una prórroga de 40 días para la presentación de las ofertas para un mejor estudio de nuestra propuesta.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

Con relación a la solicitud de prorroga: remitirse a la ADENDA 1.

## Consulta 32 - Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Solicitamos al menos 15 días de prorroga para el mejor análisis de la oferta a ser presentada

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

REMITIRSE A LA ADENDA 1.

06/11/25 18:18 9/40



#### Consulta 33 - Planos

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Favor proveer los planos y detalles de los sumideros y registros a cotizar, así como los planos proveídos en un formato

Respuesta Fecha de Respuesta 22-03-2023

Los Planos se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs.

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 34 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc", en la Pág. N° 38/102 menciona lo siquiente 'Fig. 1 tapa de hierro fundido a ser empleada en los registros - VER IMAGEN 1 - ANEXO I'.

Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el pliego.

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 1".

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 35 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc", en la Pág. Nº 65/102 menciona lo siguiente 'VER IMAGEN 2 - ANEXO I - IMAGENES DE REFENCIA'.

Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el pliego.

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 2".

20-03-2023 Respuesta Fecha de Respuesta

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

06/11/25 18:18 10/40



#### Consulta 36 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc", en la Pág. N° 71/102 menciona lo siguiente 'Gráfico ilustrativo de altura mínima y distancia desde el cordón - VER IMAGEN 3 - ANEXO I - IMAGEN DE REFERENCIA'.

Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el pliego.

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 3".

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 37 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc", en la Pág. N° 72/102 menciona lo siguiente 'Gráfico ilustrativo de altura mínima y distancia desde el cordón - VER IMAGEN 4 - ANEXO I - IMAGEN DE REFERENCIA".

Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el pliego.

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 4".

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 38 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc", en la Pág. N° 72/102 menciona lo siguiente 'Gráfico ilustrativo de altura mínima y distancia desde el cordón - VER IMAGEN 5 - ANEXO I - IMAGEN DE REFERENCIA'.

Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el pliego.

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 5".

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

06/11/25 18:18 11/40



#### Consulta 39 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados ''01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc'', en la Pág. N° 72/102 menciona lo siguiente 'Señales Reglamentarias de forma especial. Señal de Pare VER IMAGEN 6- ANEXO I - IMAGEN DE REFERENCIA'. Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el pliego.

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 6".

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 40 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados ''01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc'', en la Pág. N° 73/102 menciona lo siguiente 'SEÑAL INDICATIVA DE "PERSONAS TRABAJANDO" - VER IMAGEN 7- ANEXO I - IMAGEN DE REFERENCIA'. Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 7".

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

### Consulta 41 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc", en la Pág. N° 73/102 menciona lo siguiente 'CABALLETES VER IMAGEN 8 - ANEXO I - IMAGEN DE REFERENCIA'.

Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el pliego.

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 8".

**Respuesta** Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

06/11/25 18:18 12/40



#### Consulta 42 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc", en la Pág. N° 73/102 menciona lo siguiente CINTA INDICADORA DE ÁREA DE SEGURIDAD - VER IMAGEN 9 - ANEXO I - IMAGEN DE REFERENCIA'.

Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el pliego.

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 9".

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 43 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados ''01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc'', en la Pág. N° 73/102 menciona lo siguiente 'POSTE DEMARCATORIO - VER IMAGEN 10- ANEXO I - IMAGEN DE REFERENCIA'.

Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el pliego.

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 10".

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 44 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados ''01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc'', en la Pág. N° 75/102 menciona lo siguiente 'ESQUEMA DE RELLENO - VER IMAGEN 11 - ANEXO I - IMAGEN DE REFERENCIA'.

Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el pliego.

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 11".

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221



#### Consulta 45 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados ''01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc'', en la Pág. N° 82/102 menciona lo siguiente '(ver gráfico ALTERNATIVAS DE SEÑALIZACIONES EN CORTES DE CALZADAS). VER IMAGEN 12 - ANEXO I - IMAGEN DE REFERENCIA'.

Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el pliego.

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 12".

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 46 - Anexo 1

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la revisión de los documentos publicados "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc", en la Pág. N° 38/102 menciona lo siguiente "SEÑALIZACIÓN DE OBRA. DISEÑOS DE LAS SEÑALES - VER IMAGEN 13 - ANEXO I - IMAGEN DE REFERENCIA". Hemos leído los documentos publicados y no hemos podido encontrar el documento ANEXO 1 que se menciona en el pliego.

Siendo así, solicitamos el documento "ANEXO I" con el detalle "IMAGEN 13".

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 47 - Solicitud de Planos

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Solicitamos planos con versión CAD, para un correcto análisis de precio.

**Respuesta** Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221



## Consulta 48 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 2"

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 1 - Cuenca Arroyo Ytay se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Agua Potable" el ítem 44 "Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 2"".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

## Consulta 49 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 4"

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 1 – Cuenca Arroyo Ytay se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Agua Potable" el ítem 45 "Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 4"".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

## Consulta 50 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 3/4"

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 1 – Cuenca Arroyo Ytay se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Agua Potable" el ítem 46 "Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 3/4" (ramales domiciliarios)".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

# Consulta 51 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 150 mm

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 1 - Cuenca Arroyo Ytay se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Desagüe Cloacal" el ítem 53 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 150 mm".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

06/11/25 18:18 15/40



## Consulta 52 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 200 mm

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 1 – Cuenca Arroyo Ytay se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Desagüe Cloacal" el ítem 54 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 200 mm".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

## Consulta 53 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 250 mm

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 1 - Cuenca Arroyo Ytay se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Desagüe Cloacal" el ítem 55 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 250 mm".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

## Consulta 54 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 300 mm

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 1 – Cuenca Arroyo Ytay se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Desagüe Cloacal" el ítem 56 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 300 mm".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

# Consulta 55 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 100 mm (ramales domiciliarios)

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 1 – Cuenca Arroyo Ytay se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Desagüe Cloacal" el ítem 57 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 100 mm (ramales domiciliarios)".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

06/11/25 18:18 16/40



## Consulta 56 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 2

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 2 – Cuenca Arroyo Lambare se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Agua Potable" el ítem 54 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 2"".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

## Consulta 57 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 4"

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 2 - Cuenca Arroyo Lambare se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Agua Potable" el ítem 55 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 4"".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

# Consulta 58 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 3/4" (ramales domiciliarios)

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 2 - Cuenca Arroyo Lambare se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Agua Potable" el ítem 56 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 3/4" (ramales domiciliarios)".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

# Consulta 59 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 150 mm

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 2 - Cuenca Arroyo Lambare se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Desagüe Cloacal" el ítem 63 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 150 mm".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

06/11/25 18:18 17/40



## Consulta 60 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 200 mm

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 2 - Cuenca Arroyo Lambare se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Desagüe Cloacal" el ítem 64 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 200 mm".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

## Consulta 61 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 250 mm

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 2 – Cuenca Arroyo Lambare se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Desagüe Cloacal" el ítem 65 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 250 mm".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

## Consulta 62 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 300 mm

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 2 – Cuenca Arroyo Lambare se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Desagüe Cloacal" el ítem 66 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 300 mm".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

# Consulta 63 - Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 100 mm (ramales domiciliarios)

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 2 - Cuenca Arroyo Lambare se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Readecuación de la Red de Desagüe Cloacal" el ítem 67 " Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 100 mm (ramales domiciliarios)".

Ya que, entre los planos, EETT y descripción de la planilla de cantidades no se menciona el tipo de material a emplear. Consultamos que tipo de material consideramos para su cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.



## Consulta 64 - Desagüe Pluvial

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del PBC dentro del Alcance y Descripción de las Obras, para el Lote 1 - Cuenca Arroyo Ytay se tiene la planilla de cantidades, donde se tiene bajo el título de "Desague Pluvial" el ítem 1 " Provisión y colocación de tubo Hº Ø 0,80m para conexiones e/ sumidero y registro".

Mientras que en los planos se observa en el Corte B-B de la pagina 11 que el diámetro del tubo es de 0,40m.

Consultamos cual es la medida a considerar para realizar un correcto análisis.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

El diámetro del tubo de Hº, a ser utilizado para la conexión del sumidero con el registro, debe ser 0.80 m de diámetro.

## Consulta 65 - Especificación Técnica

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Solicitamos las ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES GENERALES (ETAGs).

De manera a realizar un correcto análisis.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas en REQUISITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL" - CPS.

### Consulta 66 - Solicitud de Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Solicitamos una prorroga de al menos 15 días, para un mejor análisis de precios.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

REMITIRSE A LA ADENDA 1

## Consulta 67 - Solicitud prorroga

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Buenos días

por la presente solicitamos prórroga de 15 días mas para la presentación de la oferta

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

REMITIRSE A LA ADENDA 1.

#### Consulta 68 - PLANOS Y DETALLES

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Favor habilitar la opción de pasar a retirar con una memoria USB una copia de los planos y detalles altimétricos del proyecto

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

06/11/25 18:18 19/40



## Consulta 69 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Se solicitan las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES para un correcto análisis del proyecto ¿Las mismas no serán contempladas en la lista de suministros requeridos?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas del PBC en la sección "REQUISITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL" -CPS

#### Consulta 70 - SOLICITUD DE PLANOS VERSION CAD

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Considerando que los planos publicados en el llamado son pocos legibles solicitamos los planos en versión CAD

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs

Contacto: 021 - 6273221

### Consulta 71 - Garantia de Mantenimiento de Oferta

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Considerando que la adjudicación es un solo lote por oferente consultamos si la garantía de mantenimiento de oferta se hace por la oferta del lote de mayor monto o por la totalidad de ambos lotes ofertados.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Garantía de Mantenimiento de Oferta: se cotiza por el monto total ofertado, independientemente a que la adjudicación solo pueda darse en un solo lote por oferente.



## Consulta 72 - Experiencia en el extranjero

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

En el PBC, Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras, página 17, dice:

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

- 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
- 2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
- 3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70 % de la oferta presentada.
- 4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Solicitamos respetuosamente a la convocante que nos indique los requisitos legales para que una experiencia técnica realizada en el exterior del Paraguay que cuenta con contrato y documento emitido en idioma diferente al castellano, sea validada y acreditada a criterio de la convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Los documentos expedidos por una autoridad pública del extranjero tienen que estar apostillados con traducción al español.

Si fueron emitidos por partes privadas tienen que estar certificados y luego apostillados y con traducción al español.

#### Consulta 73 - Solicitud de Planos

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Solicitamos planos de las redes de desagüe cloacal existentes, a modo de identificar las posibles interferencias con la ejecución de los trabajos en los diferentes tramos previstos.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

## Consulta 74 - Solicitud de planos

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Solicitamos planos de las redes de agua potable existentes, a modo de identificar las posibles interferencias con la ejecución de los trabajos en los diferentes tramos previstos.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

El proyecto fue elaborado en correspondencia con las redes de alcantarilla sanitaria según información proveída por la FESSAP.

Sin perjuicio de que cuando se desarrolle el proyecto ejecutivo puedan aparecer elementos no considerados inicialmente.

06/11/25 18:18 21/40



#### Consulta 75 - Solicitud de Planos

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Solicitamos planos de la redes de fibra óptica existentes, a modo de identificar las posibles interferencias con la ejecución de los trabajos en los diferentes tramos previstos.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

### Consulta 76 - Limpieza de alcantarillado

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Con respecto a la limpieza de alcantarillado pluvial posterior a las lluvias durante el plazo de duración del contrato, consultamos si estas estarán a cargo del contratista?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

El Contratista debe encargarse de la limpieza del alcantarillado celular durante la duración de la obra, inclusive hasta la recepción provisoria de la misma.

## Consulta 77 - Limpieza de alcantarillado

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Con respecto a la limpieza del alcantarillado pluvial posterior a las lluvias durante el plazo de duración del contrato, consultamos ¿Cuál será el ítem de pago en caso de que este a cargo del contratista?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

El Contratista debe encargarse de la limpieza del alcantarillado celular durante la duración de la obra, inclusive hasta la recepción provisoria de la misma.

## Consulta 78 - Prórroga para Periodo de Consultas

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Solicitamos prórroga de 10 días para el "periodo de consultas", dado que una vez publicados los planos en versión más legible, se puedan aclarar dudas que surjan durante el estudio de dichos documentos.

**Respuesta** Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene la fecha establecida inicialmente y publicada en el portal del SICP.

#### Consulta 79 - Modalidad de Contrato

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

Entendemos que el contrato será bajo la modalidad de Precios Unitarios. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Remitirse a la Planilla de Precios publicado en el portal SICP.

06/11/25 18:18 22/40



## Consulta 80 - Experiencia específica en Obras

Consulta Fecha de Consulta 10-03-2023

De la lectura del documento "01-pliego-de-bases-y-condicones", en el apartado "Experiencias especificas en obras", mencionan lo siguiente: Se considerarán como contratos similares las Obras viales con las siguientes características: (para cada lote): "Obra de alcantarillado celular con una longitud mínima de tres mil metros lineales (3.000 m), o 2 o 3 obras que en total sumen tres mil metros lineales (3.000) m".

Dado que, para la construcción de una alcantarilla doble o triple, es necesario construir dos o tres alcantarillas simples una al lado de otra según sea el caso, entendemos que, una alcantarilla celular doble de 1 metro de longitud sumaria en experiencia el doble, 2 metros lineales de alcantarilla celular simple al tener que construirse 2 alcantarillas simples una al lado de otra. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Remitirse al mismo.

## Consulta 81 - Prórroga

Consulta Fecha de Consulta 11-03-2023

Se solicita una prórroga de por lo menos 15 (quince) días en la fecha de presentación de las ofertas, teniendo en cuanta que a la fecha no fueron respondidas las consultas realizadas.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

REMITIRSE A LA ADENDA 1.

### Consulta 82 - Criterio de calificación

Consulta Fecha de Consulta 11-03-2023

Se solicita la diminución al 40% (cuarenta) por ciento del requisito para calificar en el punto de Experiencia General en obras por parecer excesivo el porcentaje solicitado del 70% de monto de cada lote ofertado, en obras de alcantarillado y obras viales, esta disminución haría que más empresas participen de la licitación lo que ayudaría a la municipalidad a tener más oferentes y mejores precios y no sólo la participación de un grupo selecto de empresas.

Dicho criterio debería quedar redactado de la siguiente forma:

Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 40% del monto del lote ofertado, en obras de alcantarillado y obras viales; para demostrar dicha facturación se debe adjuntar los balances y el impuesto a la renta de los años declarados, hasta el año 2021

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. - Remitirse al mismo.

06/11/25 18:18 23/40



## Consulta 83 - Criterios de Elegibilidad y Calificación

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Obras Similares:

Dice: "Contar con experiencia mínima en al menos un contrato durante los últimos diez años similares a las obras propuestas"

"Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2)" Consulta: Para Obras Similares, se podrían considerar también dos o tres obras para cumplir con el requisito.?

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Ver respuesta a la consulta 8 REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

## Consulta 84 - Criterios de Elegibilidad y Calificación

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Actividades Clave:

Dice: "Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de treinta mil metros cuadrados (30.000 m2) ó dos o tres obras que en su total sumen treinta mil (30.000 m2)"

Consulta: "A efectos de calificación, ¿se podrían considerar las Obras de Piso de Hormigón Hidráulico, Ciclovías y Estacionamiento de Hormigón Hidráulico...?

**Respuesta** Fecha de Respuesta 26-05-2023

Se pueden incluir las obras citadas si tiene un espesor razonable. Para mejor aclaración remitirse al contenido de la LAS ADENDAS 7 Y 8

# Consulta 85 - Criterios de Elegibilidad y Calificación

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

En el Pliego de Bases y Condiciones se solicita: Se considerarán como contratos similares las Obras viales con las siguientes características: (para cada lote): - Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2); - Obra de alcantarillado celular con una longitud mínima de dos mil metros lineales (2.000 m).

Entendemos que para calificar se puede presentar un contrato de cualquiera de las experiencias solicitadas. O sea o un contrato de Obra de pavimento de hormigón hidráulico o un contrato de Obra de alcantarillado celular, es correcta nuestra interpretación?.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Remitirse a la respuesta 8

Para mejor aclaración REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

06/11/25 18:18 24/40



## Consulta 86 - Criterios de Elegibilidad y Calificación

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Con relación a la exigencia de experiencias, se solicita "Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de treinta mil/veinte mil metros cuadrados (30.000/20.000 m2)".

Entendemos que se pueden incluir obras de pavimentos de hormigón en estacionamientos, ciclovías, camineros y pisos y playas de maniobras, ya que no se efectuaron en el país la cantidad de pavimento hidráulico en obras viales propiamente dichas. Es correcta nuestra interpretación?.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Se pueden incluir los tipos de pavimentos señalados, si tiene un espesor razonable. Para mejor entendimiento REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

#### Consulta 87 - Periodo de Re Consultas

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Solicitamos puedan conceder un periodo razonable de re consultas y aclaraciones para las dudas que se puedan generar con las Adendas y Notas Aclaratorias que vayan saliendo.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

No se prorroga la fecha de consultas, teniendo en cuenta que el presente proceso estuvo publicado y habilitado para las consultas correspondientes a partir del 23 de febrero, y se ha respetado los plazos establecidos en la Ley.

#### Consulta 88 - Sistema de Contratación

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

No nos queda claro si el contrato será por el sistema de Precios Unitarios o por Suma Alzada (Precio Global). Favor aclarar al respecto del sistema de contratación.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Remitirse a la Planilla de Precios publicado en el portal SICP.

### Consulta 89 - Planos

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Solicitamos la provisión de los Planos en formato CAD que nos permita visualizar los detalles del Proyecto de forma a realizar un mejor análisis y una oferta más competitiva.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

06/11/25 18:18 25/40



#### Consulta 90 - Planos

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer los Planos de dimensiones y detalles de armaduras correspondientes para los ítems de Alcantarillas celulares y tubulares dado que los mismos se miden por metro lineales (m).

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 91 - Planos

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer los Planos de dimensiones y detalles de armaduras correspondientes para los ítems de Sumideros con rejillas dado que los mismos se miden por unidad (un).

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 92 - Planos

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer los Planos de dimensiones y detalles de armaduras correspondientes para los ítems de Sumideros Transversales dado que los mismos se miden por metro lineal (m).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Planos, anexos y detalles se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

Remitirse al apartado Consideraciones Generales de las Especificaciones Técnicas.

#### Consulta 93 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer las Especificaciones Técnicas de los ítems "Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 2" que se miden y pagan por metro (m).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

06/11/25 18:18 26/40



#### Consulta 94 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer las Especificaciones Técnicas de los ítems "Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 4" que se miden y pagan por metro (m).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

#### Consulta 95 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer las Especificaciones Técnicas de los ítems "Provisión y colocación de tuberías plásticas de diámetro 3/4 (ramales domiciliarios)" que se miden y pagan por metro (m).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

#### Consulta 96 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer las Especificaciones Técnicas de los ítems "Válvulas 2" que se miden y pagan por unidad (un).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 97 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer las Especificaciones Técnicas de los ítems "Válvulas 4" que se miden y pagan por unidad (un).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

06/11/25 18:18 27/40



#### Consulta 98 - Planos

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer los Planos o detalles correspondientes para los ítems de Válvulas 2 y Válvulas 4 los cuales se miden y pagan por unidad (un).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 99 - FFTT

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer las Especificaciones Técnicas de los ítems "Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 150 mm" que se miden y pagan por metro (m).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

#### Consulta 100 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer las Especificaciones Técnicas de los ítems "Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 200 mm" que se miden y pagan por metro (m).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

#### Consulta 101 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer las Especificaciones Técnicas de los ítems "Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 250 mm" que se miden y pagan por metro (m).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

#### Consulta 102 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer las Especificaciones Técnicas de los ítems "Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 300 mm" que se miden y pagan por metro (m).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

06/11/25 18:18 28/40



#### Consulta 103 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer las Especificaciones Técnicas de los ítems "Provisión y colocación de tuberías plásticas de Ø 100 mm (ramales domiciliarios)" que se miden y pagan por metro (m).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC.

#### Consulta 104 - Planos

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer los Planos de dimensiones y detalles de armaduras correspondientes para el ítem de Pavimento de hormigón hidráulico con aditivo de alta dureza inicial e=0,15m Fck=260Kg/cm2 dado que el mismo se mide y paga por metro cuadrado (m2).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs

Contacto: 021 - 6273221

## Consulta 105 - Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Luego de que sean contestadas las consultas y anexados los Planos y Especificaciones faltantes solicitamos una prórroga de por lo menos 15 días para la presentación de las ofertas para un mejor estudio de la propuesta.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

REMITIRSE A LA ADENDA 1.

#### Consulta 106 - Planos

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita proveer los Planos o detalles correspondientes para los ítems de "Registro con tapa triangular de  $H^0F^0$  de 130Kg" los cuales se miden y pagan por unidad (un).

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs

Contacto: 021 - 6273221

Ver en el apartado MARCO Y TAPA PARA LOS REGISTROS CONVENCIONALES de las Especificaciones Tecnicas.



## Consulta 107 - Experiencia Específica

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Solicitamos que puedan aplicar las obras de alcantarillado celular y tubular de H°A°, puesto que se tratan de tecnologías similares

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

## Consulta 108 - Experiencia Específica

Consulta Fecha de Consulta 12-03-2023

Se solicita que las obras en alcantarillado celular de mayor sección puedan ser convertidas a una cantidad equivalente de metros lineales de la siguiente manera: Metros lineales ejecutados por Sección ejecutada.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones., favor remitirse al mismo.

## Consulta 109 - Capacidad Financiera

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

En la sección Capacidad financiera menciona: Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: la suma del 20% del monto de la ofertada por el Oferente y el 10% del total del Valor de las Obras pendientes de ejecución a ejecutar, estipulada en el Formulario Nº 9 Compromisos Contractuales Actuales.

Cuando se refieren a Activos Líquidos es específicamente el activo corriente de la empresa, ya que posteriormente hablan del capital operativo o para la convocante sería lo mismo los activos líquidos y el capital operativo obtenidos de Activo Corriente menos Pasivo Corriente?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se exigirá como mínimo la suma del 20 % del monto de la oferta y del 10% del monto del total del valor de las obras pendientes de ejecución.

#### Consulta 110 - Planos de Detalle

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Solicitamos Planos de Detalles del empalme entre la Tubería a ejecutar y la estructura de descarga existente en el lugar de implante

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs

Contacto: 021 - 6273221

06/11/25 18:18 30/40



#### Consulta 111 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

El pbc menciona cuanto sigue:

Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1

contrato, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. Se considerarán como contratos similares las Obras viales con las siguientes características: (para cada lote):

Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2);

Obra de alcantarillado celular con una longitud mínima de dos mil metros lineales (2.000 m).

Observaciones: La experiencia como integrante de un Consorcio o como subcontratista será considerada por el porcentaje de participación.

A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 100%, con Recepción Provisoria, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.

Al respecto se consulta lo siguiente: Solicitamos a la convocante sean permitidas obras en ejecución cuyo avance sea igual o superior al 70%.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 112 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

El pbc menciona cuanto sigue:

Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1

contrato, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. Se considerarán como contratos similares las Obras viales con las siguientes características: (para cada lote): Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2);

Obra de alcantarillado celular con una longitud mínima de dos mil metros lineales (2.000 m).

Observaciones: La experiencia como integrante de un Consorcio o como subcontratista será considerada por el porcentaje de participación.

A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 100%, con Recepción Provisoria, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.

Al respecto se consulta lo siguiente: entendemos que para la acreditación de la experiencia en hormigón hidráulico y alcantarillado celular se puede presentar contratos separados para cada uno de ellos. Favor confirmar nuestro entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Ver respuesta a la consulta 8

Para mejor aclaración REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

06/11/25 18:18 31/40



#### Consulta 113 - PLANOS

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Solicitamos sean publicados los planos en Formato pdf (o CAD) más legibles, especialmente las láminas donde se deben de observar las dimensiones de las alcantarillas.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

## Consulta 114 - Hormigón de asiento de H°Simple de 150 kg/cm2

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Este requisito se utiliza cuando las armaduras deben ser armadas para obras de desagüe realizadas in-situ; se puede reemplazar esta capa por una capa de un relleno granular ó triturada del tipo 3era ó 4ta, con un espesor de 0.20 m promedio, ó el espesor que los técnicos de la Municipalidad consideren?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 115 - Relleno de la excavación, con destape de cantera

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

SE PREGUNTA: se puede rever la utilización de este tipo de material, ya que no es un material de uso vial para construir asientos de las calzadas urbanas. Se sugiere, utilizar arena lavada en ambos costados de la galería, hasta determinada altura donde los procesos de ascensión capilar no tengan más influencia sobre los suelos a compactar sobre los mismos

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones.

# Consulta 116 - Experiencia general en obras

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Por el volumen de facturación solicitado (70%), los precios referenciales de ambos lotes y las obras sobre las que se debe presentar facturación, se podría denotar un posible direccionamiento a empresas que se dedican específicamente a esos rubros, siendo que la mayor parte también se dedican a obras civiles, es un requisito innecesario y altamente limitante, sin mencionar que el porcentaje establecido es exagerado, ya que lo importante es el capital operativo, el acceso a créditos y el cumplimiento de la experiencia especifica. En todos los llamados de obras solicitan facturación en construcción y el porcentaje de facturación establecido es del 30% al 50%, pedimos a la convocante incluir todo tipo de obras en cuanto a facturación se refiere o disminuir el porcentaje requerido.

Como se debe demostrar la facturación: con copia de facturas? ¿O con balances? Existen consorcios que son solo para un contrato especifico de obra y con los balances y la constitución se puede demostrar la facturación, por favor si puede aclarar este punto, dando importancia a los criterios de sostenibilidad que se encuentra impulsando la DNCP como la convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

06/11/25 18:18 32/40



#### Consulta 117 - Pared vertical de la excavación

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Se podría considerar un talud de las paredes de la excavación desde un valor de 0.10 a 0.25, ó podrían los técnicos de la Municipalidad sugerir cual sería el valor que se debería adoptar para que se pueda considerar los mayores volúmenes de excavación y los volúmenes de transportes necesarios para disponer de ellos a las áreas de botaderos.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Para determinar el ancho de la zanja para el computo de excavación. Remitirse a las Especificaciones Técnicas - Excavación para colocación de alcantarillas tubulares y celulares.

# Consulta 118 - Base Telford, apoyada sobre una subrasante de materiales compuestos, suelo natural y destape de cantera

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Se puede eliminar la Base Telford y sustituir la misma por un relleno del tipo base granular CBR 100%?, teniendo en cuenta que la buena ejecución de la base Telford, se realiza colocando los mayores trozos de piedra con la cara hacia el fondo de la excavación sobre la que va apoyada, aumentado los tiempos de ejecución, ya que esto es un proceso de ejecución del tipo más manual que tecnificado industrial como sería colocar una base granular

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 119 - Pavimento de hormigón hidráulico

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Debido al tiempo que lleva ejecutar un pavimento de hormigón hidráulico, se considera que en algunos casos es necesario realizar el mismo, donde las calles son las consideradas como calles del tipo canal de agua, luego en otros casos, donde existe pavimento asfáltico, sobre empedrado, y donde los diámetros ó secciones a colocar son mínimas, NO se considera conveniente reemplazar todo el pavimento existente por una capa de Hormigón Hidráulico total, sino, adecuar la excavación realizada completando con los materiales con que está construido el paquete estructural del entorno.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

#### Consulta 120 - LAMINA DS 1 - SUMIDEROS

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Se puede construir con sistemas prefabricados los sumideros indicados?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Puede ser considerada la opción consultada.

06/11/25 18:18 33/40



#### Consulta 121 - LAMINA DS 1 - SUMIDEROS

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Sumidero transversal – Se considera por un lado que la separación entre los bordes de las alas mostrados está en el orden de los 50mm, sin embargo se tiene experiencia que la abertura mínima entre dichos bordes de estar entre 75 y 85 mm, se pregunta si es razonable construir según la experiencia, y con ello cotizar los costos de las rejas a colocar

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Ajustarse a las indicaciones del plano del sumidero previsto en la EETT.

Para mas información: Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

### Consulta 122 - LAMINA DS 1 - SUMIDEROS

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Se considera que las rejas del sumidero transversal, debe ser construida por bloques de rejas que tengan la posibilidad de removerse para la limpieza, es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Ajustarse a las indicaciones del plano del sumidero previsto en la EETT.

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

### Consulta 123 - LAMINA DS 1 - SUMIDEROS

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Se considera que se podría construir con módulos prefabricas las paredes y el fondo del cuerpo del sumidero transversal y luego colocar sobre apoyos construidos in-situ las rejas tipo bloques. Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Puede ser considerada la opción consultada.

06/11/25 18:18 34/40



### Consulta 124 - LAMINA DV 2 - detalle de Baranda metálica

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Siendo que se solicita se cotice con hierro galvanizado y asumiendo que las uniones normalmente se realizan con accesorios normalizados, se pregunta, se en los lugares donde no se puede colocar accesorios ó si se puede podrían muy fácilmente ser desarmadas y ser sustraídas, entonces se presunta si se puede soldar este tipo de cañería y proteger con pinturas especiales ó suplantar por perfiles laminados de hierro de sección redonda de mucho espesor, según lo que los técnicos de la Municipalidad indiquen.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Las distintas piezas de las barandas de hierro galvanizado, serán unidas mediante soldadura con protección de pinturas especiales

#### Consulta 125 - Curvas de Iluvia

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Se deben ajustar la curvas de lluvia de la estación meteorológica de la ciudad de Asunción, al 2022, utilizando valores de lluvia de 24 horas y considerando los coeficientes de repartición horaria, extraídas de las curvas IDF diseñadas por Cuevas y Rolon en el año 2009, ó se deben utilizar las curvas de Cuevas-Rolon del año 2009?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Cuando se ejecute la revisión del proyecto se tendrá en cuenta las consideraciones consultadas.

## Consulta 126 - Hormigon simple de 150 kg/cm2

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Este requisito se utiliza cuando las armaduras deben ser armadas para obras de desagüe realizadas in situ, se puede reemplazar esta capa por una capa de relleno granular o triturada del tipo 3era o 4ta, con un espesor de 0.20m promedio, o el espesor que los técnicos de la municipalidad consideren

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 127 - Sumideros

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Los sumideros diseñados en su cantidad y tipo, se pregunta si se debe considerar al reestudiar el proyecto que los mismos se obstruyen con basuras y residuos de diversas clases se debe considerar lo que las normas consideran cuando existen estos casos de funcionamiento ( 50 % ó mas de secciones de captación) ya sea rejas, ventanas ó mixtos, ó transversales

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Cuando se ejecute la revisión del proyecto se tendrá en cuenta las consideraciones consultadas.

06/11/25 18:18 35/40



## Consulta 128 - Tapada mínima

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Se pregunta si existe una unidad métrica de tapada mínima (profundidad) que debe ser considerada cuando se ejecute la revisión del proyecto y la nueva propuesta de solución de los escurrimientos

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

No hay una tapada mínima a considerar. Para mejor aclaración remitirse a las Especificaciones Técnicas "CONSIDERACIONES GENERALES"

## Consulta 129 - Pliego de Bases y Condiciones

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

En la pagina 29/102, están las Especificaciones Técnicas - Condiciones Generales, en el 3er punto indica que a los efectos de los cálculos estructurales las alcantarillas celulares deben calcularse como obras a realizarse in-situ, sin embargo admite que si fuera necesario la utilización de alcantarillas prefabricadas, la Fiscalización determinará su empleo.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se pueden usar los dos tipos de celulares (prefabricado o in situ) de acuerdo a la situación del terreno y a las indicaciones de la Fiscalización.

## Consulta 130 - Relleno de la excavación, con destape de cantera

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Se puede rever la utilización de este tipo de material, ya que no es un material de uso vial para construir asientos de la calzadas urbanas. Se sugiere, utilizar arena lavada en ambos costados de la galería, hasta determinada altura donde los procesos de ascensión capilar no tenga mas influencia sobre los suelos a compactar sobre los mismos.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

# Consulta 131 - Desagües pluviales

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

SE PREGUNTA: Se tiene experiencia en que las obras de desagües pluviales realizadas in-situ, se pueden ejecutar, cuando no hay afectación a vecinos que se ubican adyacentes a las excavaciones, si se siguiera este procedimiento de hacerlo insitu, se estaría afectando, el ingreso a sus propiedades, la posibilidad de desmoronamiento, y el tiempo de afectación a los frentistas, es muy largo. Se podría cotizar, la misma cantidad de unidades métricas de galerías, considerando a las mismas todas prefabricadas, es la pregunta básicamente.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se pueden usar los dos tipos de celulares (prefabricado o in situ) de acuerdo a la situación del terreno y a las indicaciones de la Fiscalización.

06/11/25 18:18 36/40



#### Consulta 132 - Pared vertical de la excavacion.

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Se podría considerar un talud de las paredes de la excavación desde un valor de 0.10 a 0.25, o podrían los técnicos de la municipalidad sugerir cual seria el valor que se debería adoptar para que se puede considerar los mayores volúmenes de excavación y los volúmenes de transportes necesarios para disponer de ellos a las áreas de los botadores.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Para determinar el ancho de la zanja para el cómputo de excavación. Remitirse a las Especificaciones Técnicas en: "EXCAVACION PARA COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES"

#### Consulta 133 - LAMINA AL 1

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

NO se puede establecer cuales serían los lugares más críticos para determinar el tipo de tablestacado continuo u intermitente, y determinar el volumen de excavación probable a ejecutar y para poder determinar rendimiento de excavación. Solicitamos los planos correspondientes.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs

Contacto: 021 - 6273221

Remitirse a las Especificaciones Técnicas en: "EXCAVACION PARA COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y

CELULARES"

#### Consulta 134 - LAMINA AL 1

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

NO tiene referencias sobre los trazos mostrados en estos planos de perfiles altimétricos, por lo tanto no se puede evaluar las tapadas, las tapadas mínimas y las máximas.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

06/11/25 18:18 37/40



#### Consulta 135 - LAMINA PL 1

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

NO se visualiza ningún detalle de los posibles drenajes que se deben construir y cotizar

NO se aprecia nombre de las calles

NO se puede apreciar los sumideros que tipo son los proyectados

NO se ve ningún detalle de obras a construir que pueda servir para considerar en la oferta alguna dificultad para su ejecución.

Siendo así, solicitamos planos que provean las informaciones citadas anteriormente para un correcto análisis de precio.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera. Horario para retiro de los planos: de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

# Consulta 136 - Base telford, apoyada sobre una subrasante de materiales compuestos, suelo natural y destape de cantera.

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Se puede eliminar la base telford y sustituir la misma por un relleno del tipo base granular CBR 100% teniendo en cuenta que la buena ejecución de la base telford, se realiza colocando los mayores trozos de piedra con la cara hacia el fondo de la excavación sobre la que va apoyada, aumentando los tiempos de ejecución, ya que esto es un proceso de ejecución del tipo mas manual que tecnificado industrial como seria colocar una base granular.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 137 - LAMINA PG 2

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

No se visualiza el nombre de las calles. Solicitamos planos mas legibles.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs

Contacto: 021 - 6273221

06/11/25 18:18 38/40



## Consulta 138 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

En la sección experiencia especifica mencionan: Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 contrato, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. Se considerarán como contratos similares las Obras viales con las siguientes características: (para cada lote): Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2); Obra de alcantarillado celular con una longitud mínima de dos mil metros lineales (2.000 m).

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 10 (diez) últimos años en las siguientes actividades clave: (para cada lote) en las siguientes actividades clave: Obra de pavimento de hormigón hidráulico con superficie mínima de treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), o 2 o 3 obras que en su total sumen treinta mil (30.000) m2 Obra de alcantarillado celular con una longitud mínima de tres mil metros lineales (3.000 m), o 2 o 3 obras que en total sumen tres mil metros lineales (3.000) m.

Solicitamos que se tenga en cuenta obras de pavimento de hormigón hidráulico en estacionamientos, este tipo de hormigón es muy utilizado en este tipo de obras y tienen la misma técnica constructiva.

Lo solicitado debe cumplirse en un solo contrato o podría ser la sumatoria de dos o más contratos?

Respuesta Fecha de Respuesta 26-05-2023

Se puede tener en cuenta el tipo de pavimento citado.

Ver respuesta a la consulta 8

Para mejor aclaración REMITIRSE A LAS ADENDAS 7 Y 8

## Consulta 139 - Pavimento de hormigón hidráulico.

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Debido al tiempo que lleva ejecutar un pavimento de hormigo hidráulico, se considera que en algunos casos es necesario realizar el mismo, donde las calles son las consideradas como calles del tipo canal de agua, luego en otros casos, donde existe pavimento asfáltico, sobre empedrado, y donde los diámetros o secciones a colocar son mínimas, no se considera conveniente reemplaza todo el pavimento existente por una capa de hormigón hidráulico total, sino adecuar la excavación realizada completando con los materiales con que esta construido el paquete estructural del entorno.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

#### Consulta 140 - Planos

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Solicitamos se agreguen a los documentos del llamado los planos (plantas, perfiles y detalles) en formato CAD ya que es necesario identificar las profundidades de excavación debido su incidencia en los costos.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221



#### Consulta 141 - Planos

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Solicitamos sean agregado a los documentos del llamado los planos; plantas y perfiles con indicaciones de cotas en formato CAD a modo de identificar las diferentes profundidades de excavación y sus correspondientes incidencias en los costos.

Respuesta Fecha de Respuesta 20-03-2023

Los Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00

Contacto: 021 - 6273221

#### Consulta 142 - Sumideros.

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Se pregunta: se puede construir con sistemas prefabricados los sumideros indicados.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Puede ser considerada la opción consultada.

# Consulta 143 - INTERVENCIÓN EN CANAL A CIELO ABIERTO - CUENCA LAMBARÉ

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

En la visita al sitio de obras de la CUENCA LAMBARÉ pudimos observar que el trabajo a realizar en el canal a cielo abierto requiere un desagote y desvío del canal para poder ejecutar las obras requeridas. ¿Cuál será el ítem de pago para estos trabajos?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Para ejecutar las obras requeridas es necesaria una limpieza del fondo del canal, la cual está considerada en el rubro EXCAVACIÓN, en los trabajos de INTERVENCIÓN EN CANAL A CIELO ABIERTO.

#### Consulta 144 - Sumidero transversal.

Consulta Fecha de Consulta 13-03-2023

Se considera por un lado que la separación entre los bordes de las alas mostrados esta en el orden de los 50mm, sin embargo se tiene experiencia que la abertura minima entre dichos bordes debe estar entre 75 y 85 mm, se pregunta si es razonable construir según la experiencia y con ello cotizar los costos de las rejas a colocar.

Respuesta Fecha de Respuesta 23-03-2023

Ajustarse a las dimensiones del plano del llama

Para mas información: Planos, Anexos y detalles de la obra se encuentran disponibles para su retiro en formato digital en la Oficina del Departamento de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras de manera gratuita.

Sitio: 5to Piso - Departamento de Ingeniería - Edificio de los Comuneros, Bloque A

Funcionario responsable: Arq Rolando Cabrera.

Horario para retiro de los planos: de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs

Contacto: 021 - 6273221

06/11/25 18:18 40/40