

## Consultas Realizadas

# Licitación 425702 - MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN

### Consulta 1 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Para el requisito de capacidad técnica, en donde dice: "Capacidad del personal que tengan como mínimo 14 personales con aporte IPS (antigüedad mínima de 1 año)" como aplicaría en caso de Consorcio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
Para los consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social, y para los criterios de capacidad técnica cualquiera de las empresas que forman parte del consorcio deberá de cumplir con los requerimientos establecidos.		

### Consulta 2 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se realiza la consulta, ¿Como aplica la distribución de los personales de 1 año de antigüedad para los oferentes en consorcio? ¿El líder del consorcio deberá cumplir con el 40% como mínimo y los demás miembros deberán cumplir con el 20% como mínimo y todos los miembros juntos deberán cumplir el 100%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
Para los consorcios, todos los integrantes deberán cumplir con los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social, y para los criterios de capacidad técnica cualquiera de las empresas que forman parte del consorcio deberá de cumplir con los requerimientos establecidos.		

## Consulta 3 - Consulta varias

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
<p>Hemos analizado la planilla y las EE. TT. de este llamado y de dicho análisis nos surgen las siguientes dudas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; En los ítems 1, 2, 3, 4, Pintura acrílica para mamparas para interior con tratamiento antihumedad, solicitamos se aclare que tipo de producto o método será utilizado para el tratamiento contra la humedad.</li><li>&gt; En el ítem 6: Pintura impermeabilización para azotea, solicitamos aclarar que tipo de producto se aplicara para estos trabajos.</li><li>&gt; En el ítem 14: Provisión de tabique 0,10m, pedimos se especifique de material será realizado el tabique.</li><li>&gt; Ítem 28: Provisión de persiana vertical 3,30x1,90m - color a definir, solicitamos identificar con que material se debe de realizar este trabajo</li><li>&gt; Ítem 64: Cambio, provisión y colocación de azulejos de baños., solicitamos aclarar medidas, tipo y color de los azulejos para ejecución de estos trabajos.</li><li>&gt; Ítem 64: Cambio, provisión y colocación de mesadas para baño de mármol y/o granito., solicitamos aclara en que tipo de material y en que color, será ejecutado este rubro</li></ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2023
<p>Conforme a la consulta realizada se aclara lo siguiente:</p> <p>Ítem 1,2,34: Impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrílicas con plastificación interna, que al secar forma una membrana altamente elástica y de gran duración al exterior.</p> <p>Ítem 6: Membrana líquida impermeabilizante con poliuretano. Elástica y flexible, de secado rápido y aplicación en frío. Una vez seca, conforma un recubrimiento altamente elástico e impermeable +Tela bidim</p> <p>Item 14: Doble cerramiento de yeso acartonado de espesor 12.5mm con estructura galvanizada.</p> <p>Item 28: Mismo material y color que observaron en la visita en el área presidencial</p> <p>Item 64: Medidas minima 60x60 hasta máxima 80x80, colores claros, tipo porcelanato</p> <p>Item 66: Marmol blanco</p>		