

## Consultas Realizadas

# Licitación 430966 - CD 6585/2023 Adquisición de Cable de Cobre Unipolar Aislado para Baja Tensión

### Consulta 1 - Ensayos

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2023
Favor solicitamos a la convocante considerar ensayos de tipo realizados a cables de secciones superiores que se encuentran dentro del rango de las especificaciones técnicas. Considerando que el fabricante realiza ensayos de laboratorio acreditado al conductor de mayor sección establecido en las especificaciones técnicas para este tipo de cables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2023
Al respecto, sírvase considerar para la presentación de ofertas los ensayos de tipo sobre un conductor idéntico al modelo solicitado o en su defecto son aceptados ensayos de tipo realizados a cables con secciones de conductor cuya sección se encuentre entre 2 mm <sup>2</sup> y 95 mm <sup>2</sup> según la tabla 5 de las EE.TT. 03.21.31 "cable de cobre unipolar aislado para baja tensión" siempre y cuando tenga idéntica característica y proceso constructivo (material, conductor y aislación) al cable requerido/ofertado y mismo nivel de tensión nominal.		

### Consulta 2 - EXPERIENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2023
Para la experiencia requerida, solicitamos amablemente al a convocante considerar cuanto sigue: El Oferente deberá contar con antecedentes en la provisión de bienes objeto Y / O DE MAYORES CARACTERISTICAS de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos, Privados y/o Mixtos, acreditadas mediante Certificados expedidos por clientes, Contratos finiquitados y/o Facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años ( 2020, 2021 y 2022), o que en sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%) de lo ofertado en esta Contratación Directa. Ya que los cables solicitados no son comercializados normalmente en el mercado nacional. Y a traves de esto dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-07-2023
Al respecto, sírvase considerar para la presentación de sus ofertas, lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones.		