Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 432099 - Terminación Aulas Bloque I

Consulta 1 - Periodo de construcción

Consulta	Fecha de Consulta	03-08-2023

En el caso de atraso en los pagos de factura de certificados, el plazo de ejecución se prorrogará en igual cantidad de días de atraso de dichos pagos?.
Se le dará el mismo tratamiento que el anticipo que dice: El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2023

Se procederá según lo establecido en el PBC. El plazo de ejecución comenzará una vez firmado el contrato por las partes y la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio Y ACTA DE INICIO DE OBRAS.

Consulta 2 - Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2023

Se solicita planos de ubicación y detalles de tanque inferior y tanque superior.
Se solicita plano de ubicación y detalles de canal de recolección mencionado en el ítem 14.22, del rubro Instalaciones Sanitarias – Planta Baja
Se solicita detalles del relleno de losa en planta Azotea.
En plano PCI Planta Baja no se especifica ubicación de boca BIS
Se solicita detalles de letras corpóreas
Se solicita cantidad y detalles de señalética
Se solicita detalle y ubicación de jardinería.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2023

En la visita al sitio de la obra se señalaron dichos elementos como tanques inferior y superior, así también los canales de desagüe pluvial aledaños al bloque A y exteriores hacia zona del estacionamiento general según lo solicitado. Los oferentes tomaron medidas de dichos elementos para su relevamiento y posterior cotización.
Se remitió la Adenda Nº 01/2023 excluyendo el ítem señalética.
El relleno de azotea esta hecho hasta la capa con pendiente pluvial, y faltando el rubro aislación y recubrimiento final según se explico en visita de oferentes interesados.
La BIS se ubicará en frente a la escalera principal y contiguo al muro del baño por su cercanía a las montantes de agua corriente .
La jardinería incluye solo empastado perimetral del edificio según planilla de cómputo a presupuestar