Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

# Consultas Realizadas

# Licitación 432314 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN PARA ESTACIONAMIENTO SUPERIOR ÁREA CONTIGUA A FACSO

## Consulta 1 - Ítem 6 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-06-2023 |
|---|---|---|
| La convocante solicita: Reflector LED: Potencia (W): 250 a 300 - Temperatura (K): 6500 -Tensión (V): 220-240 - Protección IP: igual o mayor a 65 - Vida útil (Hs): igual o mayor a 30.000. Solicitamos muy amablemente que la convocante pueda aceptar un artefacto de potencia 200w, respectando todas las demás especificaciones. Recordamos a la convocante que la eficiencia de los artefactos viene marcado por si flujo lumínico y con las nuevas tecnología las cada vez más los artefactos vienen con potencia menor aun mejor precio. Por ello solicitamos a la convocante acepte un reflector de 200w. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-06-2023 |
|---|---|---|
| Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |