

Consultas Realizadas

Licitación 436137 - SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Consulta 1 - CONSULTA CON REFERENCIA A LOS PLANOS Y EETT

Consulta	Fecha de Consulta
CONSULTA 1: Ítem 5 Código Catálogo 72102201-9998 Descripción del Bien Mantenimiento de artefactos lumínicos existentes. Explanada de la Municipalidad de Concepción, Paseo Central de la Avda. Agustin Fdo. De Pinedo. Unidad de Medida Global Cantidad 1 CONSULTA: Se solicita detalle (EETT) de los artefactos eléctricos existentes, y que, en caso de avería, deben de ser reemplazados, a modo de poder cotizar correctamente este ítem. CONSULTA 2: Ítem 8 Código Catálogo 39121449-001 Descripción del Bien Revestido de alambre para colocacion de luces en pergolado. Unidad de Medida Unidad Cantidad 1 CONSULTA: Se solicita las dimensiones del pergolado a ser revestido, y aclarar si corresponden a existentes. CONSULTA 3: Ítem 10 Código Catálogo 72101604-001 Descripción del Bien Base metálica y estructura de varilla para letras y números Unidad de Medida Unidad Cantidad 5 CONSULTA: Se solicita detalle de la superficie que abarcara la base metálica, y EETT de las letras y números que deberán soportar la base. SOLICITUD DE ACLARACION: con respecto a la provisión de LETRAS/NUMEROS: - Incluye la provision de las LETRAS/NUMEROS? En caso de que la respuesta sea POSITIVA, se solicita planos y EETT de las LETRAS/NUMEROS/BASE CONSULTA 4: Ítem 11 Código Catálogo 72101604-001 Descripción del Bien estructura metálica circular. rotonda principal paseo central Unidad de Medida Unidad Cantidad 1 CONSULTA: Se solicita detalle de la superficie que abarcara la base metalica, y EETT de las letras y números que deberán soportar la base. SOLICITUD DE ACLARACION: con respecto a la provision de LETRAS/NUMEROS: - Incluye la provision de las LETRAS/NUMEROS? En caso de que la respuesta sea POSITIVA, se solicita planos y EETT de las LETRAS/NUMEROS/BASE CONSULTA 5: Ítem 12 Código Catálogo 72101604-001 Descripción del Bien Tensor de alambres en columna principal. Rotonda principal Unidad de Medida Global Cantidad 1	05-11-2023

CONSULTA: Se solicita detalle constructivo de este ítem (diseños) y características del acero galvanizado.

CONSULTA 6:

Ítem 13

Código Catálogo 72102201-002

Descripción del Bien Mantenimiento de caños de alumbrados existentes. Paseo central

Unidad de Medida Unidad

Cantidad 15

CONSULTA: Los trabajos de revisión de las bases de los caños de columnas existentes, es solo a modo de relevamiento para la contratante?. En la tarea correctiva, solo se solicita reparar las luces y reponer los despojados. Se solicita tipo de artefactos a ser proveidos en la reposicion.

CONSULTA 7:

Ítem 15

Código Catálogo 39112505-001

Descripción del Bien Provision y colocacion de focos led.

Unidad de Medida Unidad

Cantidad 15

CONSULTA: Se solicita la potencia de las bombillas LED.

CONSULTA 9:

Ítem 23

Código Catálogo 70111713-002

Descripción del Bien Montaje de estructuras metalicas existentes

Unidad de Medida Unidad

Cantidad 8

Consulta: se solicita detalle de las estructuras existentes a ser montado, y si debe preverse u mantenimiento correspondiente (dimensiones, tipo de material).

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
CONSULTA 1: Reemplazar con nuevos modelos a definir con el fiscal de obras CONSULTA 2: Corresponde a un pergolado existente en la explanada del paseo central de la Avda. Pinedo entre sus dimensiones 4x5 mts CONSULTA 3: Se aclara que la superficie total horizontal de las letras como los números deben ser en dls hileras 2,50mts uno debajo de la otra CONSULTA 4: Las letras y números en conjuntos forman la frase " Feliz Año 2024"y "2023" de los cuales ya se especificó más arriba el tamaño total en el que debe abarcar toda la frase . El diámetro previsto para la base circular Metalica sería de 2,5 mts con altura de 5 mts . Las letras y números será fabricados de acuerdo al diseño del contratista y con varillas lisas de 6 mm . Cumplimento principalmente con las frases mencionadas más arriba "FELIZ AÑO 2024" CONSULTA 5: El acero galvanizado de 2 pulgadas . CONSULTA 6 En la tarea correctiva, solo se solicita reparar las luces y reponer los despojados. Se solicita tipo de artefactos a ser proveidos en la reposicion. En la tarea correctiva sería un análisis si es necesario dichos mantenimiento, sin necesidad de renovar dichas bases . Los artefactos son de panel led cuadrado de empotrar CONSULTA 7: Las bombillas led hacen referencia a las guirnaldas de colores calidados CONSULTA 9: El montaje de estructura existente son variados , varían entre dimensiones de 4 mts de altura y 3 mts de ancho y otros en general de 2,5mts de ancho y 1,50 mts de altura . No requieren mantenimiento		