

Consultas Realizadas

Licitación 438695 - Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERENDUM AÑO 2024

Consulta 1 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-01-2024
Para el ítem 1,2,3 y 6. Se entiende por como se redactó las especificaciones técnicas que no debe tener refrigerante R-410A. Favor aclarar que el tipo de GAS: R-410A puede ser ofertado. Ya que el mismo no contiene sustancias agotadoras de la capa de Ozono.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2024
La convocante se mantiene con las especificaciones técnicas		

Consulta 2 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-01-2024
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar que los equipos de AA de 24.000 BTU deberán ser MONOFASICOS. En las especificaciones técnicas menciona: Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado de 24.000 BTU, de pared, frío/calor, filtro, sleep, horario regulable, del tipo Split, tensión 220V 50Hz, conexión trifásica. Esto no tiene concordancia ya que un equipo de 220V no puede tener conexión trifásica. Se entiende que la conexión trifásica corresponde al sitio de instalación, de igual manera solicitamos aclarar esto para no tener dudas al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-01-2024
La conexión trifásica corresponde al sitio de instalación.		