

Asunción, 7 de enero del 2016

ACLARACION 01 – LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/15 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO - ID N° 301047

LOTE N° 2 MATERIALES ELECTRICOS PARA - UOMEE

Consulta: Ítem 1, Tubo fluorescente de 40 W, solicitamos que sea aceptado el standard el cual es 8.000 Hs., debido a que no existe en el mercado el de 15.000 Hs.

Respuesta: Se aceptarán tubos fluorescentes de 40 W con una expectativa de vida de 12.000 Hs. en adelante.

CONSULTA: Ítem 2, Tubo fluorescente de 32 W, solicitamos que sea aceptado el standard el cual es 8.000 Hs., debido a que no existe en el mercado el de 15.000 Hs.

RESPUESTA: Se aceptarán tubos fluorescentes de 32 W con una expectativa de vida de 8.000 Hs. en adelante.

CONSULTA: Ítem 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, Interruptor termo magnético, solicitando que el corte sea el standard de 6 kA, debido a que en el mercado no existe lo solicitado de 8 kA.

RESPUESTA: Se aceptarán los interruptores con poder de corte de 6 kA para estos Ítems.

CONSULTA: Ítem 75, Relé térmico, solicitamos sea aceptado del rango 4,5 – 7,5 A, debido a que es el estándar.

RESPUESTA: Los valores solicitados en este Ítem, son de referencia, la faja de corriente puede tener una variación de uno o dos puntos sobre lo especificado.

CONSULTA: Ítem 78, Relé Térmico, solicitamos sea aceptado del rango 13 – 18 A, debido a que es el estándar.

RESPUESTA : Los valores solicitados en este Ítem, son de referencia, la faja de corriente puede tener una variación de uno o dos puntos sobre lo especificado.

CONSULTA: Ítem 79, Relé Térmico, solicitamos sea aceptado del rango 17 – 23 A, debido a que es el estándar.

RESPUESTA : Los valores solicitados en este Ítem, son de referencia, la faja de corriente puede tener una variación de uno o dos puntos sobre lo especificado.


Abog. Osmar Osorio
Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A.

