



MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE TIC EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA, EN PARAGUAY, ENTRE LOS AÑOS 2015 Y 2018"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/17 "ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS IFD CON ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN" PLURIANUAL - ID 337.889

ADENDA N° 7

SE MODIFICARON LAS SIGUIENTES FECHAS EN EL SICP:

Tope de Consulta

Fecha Entrega de Ofertas

Fecha Apertura de Ofertas

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DONDE DICE:


(B) Experiencia y Capacidad Técnica

e. El Oferente deberá presentar una carta documento del fabricante (Hardware o software) debidamente firmado por una autoridad del mismo con potestades sobre nuestra región, en donde se lo acredite como su representante oficial o distribuidor autorizado en nuestro país y que se encuentra en condiciones para proveer, instalar, configurar y soportar posteriormente y directamente con la ayuda del fabricante cualquiera de los equipos propuestos en caso de ser adjudicatarios de esta Licitación.

DEBE DECIR:

(B) Experiencia y Capacidad Técnica

e. El Oferente deberá presentar una carta documento del fabricante (Hardware o software) debidamente firmado por una autoridad del mismo con potestades sobre nuestra región, en donde se lo acredite como su representante oficial o distribuidor autorizado o partner autorizado en nuestro país y que se encuentra en condiciones para proveer, instalar, configurar y soportar posteriormente y directamente con la ayuda del fabricante cualquiera de los equipos propuestos en caso de ser adjudicatarios de esta Licitación.



[Handwritten signature]



SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

DONDE DICE:

4.5 SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA – UPS

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MÍNIMO EXIGIDO	EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (SÍ / NO)
20	Capacidad de Sobrecarga	Igual o mejor que: 125% de sobrecarga: 1 min.; 150% de sobrecarga: 30 seg.	
24	Variación de tensión de entrada	Igual o mejor que 160 275 V a 100% de Carga	
27	Tiempo de recarga De las Baterías	Igual o menor a 2 horas	


DEBE DECIR:

4.5 SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA – UPS

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MÍNIMO EXIGIDO	EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (SÍ / NO)
20	Capacidad de Sobrecarga	Igual o mejor que: 125% de sobrecarga: 1 min.; 150% de sobrecarga: 10 seg.	
24	Variación de tensión de entrada	Igual o mejor que 170 275 V a 100% de Carga	
27	Tiempo de recarga De las Baterías	Igual o menor a 3 horas	

TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS PERMANECEN INVARIABLES E INALTERABLES.

Asunción, 10 de enero de 2018.-



Profesora
CP Carolina Gamarra

Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones