

LLAMADO LPN MOPC N° 44/2017
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA CONTRATACION DE EMPRESA PARA
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE
AUTOMATIZACION Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA
PLATA .
ID: 337401

ACLARATORIA N° 5

ACLARATORIA A LAS CONSULTAS REALIZADAS POR LOS OFERENTES:

Consulta 1:

Referente a la especificación técnica de los gabinetes de poste para los puestos de detención.

Se solicita refrigeración por ventilación forzada mediante dos ventiladores en los laterales.

Consideramos que no es necesaria la instalación de los ventiladores, ya que según las mismas especificaciones técnicas, los equipos que serán instalados dentro de los gabinetes deben ser de rango extendido de temperatura de operación.

La instalación de la ventilación forzada conllevaría varios inconvenientes como:

- Permitirá el ingreso de polvo y humedad al gabinete.
- Demandará un consumo adicional al sistema de alimentación.
- Los ventiladores tienen una vida útil muy corta, requiriendo reemplazos de los mismos con alta frecuencia.

Sugerimos que se omita el requerimiento de ventilación forzada y se exijan que los gabinetes tengan un grado de presión mínima IP64, contra el ingreso de sólidos y líquidos.

Respuesta 1: Favor ajustarse al PBC.

Consulta 2:

Para el Switch Industrial las especificaciones técnicas exigen grado de protección mínimo IP40. Considerando que el mencionado Switch Industrial Tipo 2, estará alojado dentro de un gabinete con grado de protección mínimo IP64, consideramos suficiente un grado de protección mínimo IP30, con lo cual la convocante lograría una mejoría económica sin comprometer en absoluto la calidad de la prestación.

Sugerimos que el Switch Industrial Tipo 2, tenga un grado de protección mínimo IP30

Respuesta 2: Favor ajustarse al PBC.

Consulta 3:

En el punto 4 del PBC, EXPERIENCIA EN OBRAS, en el punto Consorcio, en la columna cada Socio dice: Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.

Solicitamos a la convocante que este punto sea modificado y que el requisito se pueda cumplir entre todas las partes combinadas como en el caso de la Experiencia Específica.

Respuesta 3: Favor ajustarse al PBC.

Ing. Hugo M. Miranda
Gerente de Operaciones
UEP-MOPC

Abg. Liset Alejandra Vera
Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones
UEP-M.O.P.C.

Consulta 4:

Central telefónica IP con sus respectivos terminales telefónicos.

Con respecto a la solicitud, por favor aclarar cantidad de internos necesarios y cantidad de líneas telefónicas (De Copaco) solicitadas y si serian del tipo Analógicas o Digital E1, y si se requieren instalar extensiones IP de emergencia ubicadas en las estaciones de control.

Respuesta 4: Favor ajustarse al PBC.



Ing Hugo M. Miranda
Gerente de Operaciones
UEP-MOPC

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones
UEP - M.O.P.C.

