



Ministerio Público
República del Paraguay

Unidad Operativa de Contratación

Asunción, 15 de enero de 2.018.

Señor
Presente

De mi mayor consideración,

Referencia: Licitación Pública Nacional por SBE N° 08/2.018 "Adquisición de Equipos Informáticos y otros" – Ad Referéndum – con ID N° 339.621.

Me dirijo a Ud. a fin de comunicar la **Adenda 2** en relación a las Especificaciones Técnicas del llamado de referencia, de la siguiente manera:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS **1. Especificaciones Técnicas**

Donde dice:

ITEM 4 - UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) PARA RACK – 1000VA		
CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITADA	Mínimo Exigido
Características de Entrada	Conector: IEC 320 C14	Exigido

Debe decir:

ITEM 4 - UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) PARA RACK – 1000VA		
CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITADA	Mínimo Exigido
Características de Entrada	Conector: IEC 320 C14 o NEMA 5-15	Exigido

Donde dice:

ITEM 4 - UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) PARA RACK – 1000VA		
CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITADA	Mínimo Exigido
Características de Salida	Conectores: 6 x IEC 320 C13 con respaldo de batería, como mínimo.	Exigido

Debe decir:

ITEM 4 - UPS (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA) PARA RACK – 1000VA		
CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA SOLICITADA	Mínimo Exigido
Características de Salida	Conectores: 6 x IEC 320 C13 con respaldo de batería o conectores tipo NEMA 5-15, como mínimo.	Exigido

Atentamente,


Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación



Lic. Daimen Doldán
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público