



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Asunción, 13 de agosto de 2018

ADENDA N° 2

CD N° 70/18 "ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS"-
ID N° 343.244.

DONDE DICE: En los Ítems 1,2

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS
FORMA DE ADJUDICACION: POR ÍTEMS

ÍTEM N°	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12000 BTU - 220 V - FRIO CALOR.	Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split de 18000 BTU, trifásico con compresor y evaporador y pared de 220 V 50 Hz Gas Ecológico R410A; función temporizar, anti hongo, termómetro en control y en buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año.	Unidad	Unidad	5
2	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18000 BTU - 220 V - FRIO CALOR	Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU, trifásico con compresor y evaporador y pared de 220 V 50 Hz Gas Ecológico R410A; de bajo nivel sonoro, tamaño reducido, buena ética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año.	Unidad	Unidad	4

DEBE DECIR: En los Ítems 1,2

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS
FORMA DE ADJUDICACION: POR ÍTEMS

Ítem	Descripción del bien/servicio	Especificaciones Técnicas mínimas	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 12000 BTU -220 V - FRIO CALOR.	Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU, trifásico con compresor y evaporador y pared de 220 V 50 Hz Gas Ecológico R410A; función temporizar, anti hongo, termómetro en control y en buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año.	Unidad	Unidad	5
2	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18000 BTU -220 V- FRIO CALOR	Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Split de 18000 BTU, trifásico con compresor y evaporador y pared de 220 V 50 Hz Gas Ecológico R410A; función temporizar, anti hongo, termómetro en control y en buena estética, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en calefacción. Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con Control a distancia y garantía de 1 (un) año.	Unidad	Unidad	4

TODOS LOS DEMAS TERMINOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES.

Abg. Gloria N. Escobar, DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN