



LLAMADO MOPC N° 172/2017
LICITACION PÚBLICA NACIONAL PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO;
ruta N° 7 - TORIN - GOLONDRINA

ID N° 338179

NOTA ACLARATORIA N° 03

Asunción, 29 de noviembre de 2017

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

1. Consulta:

Ítem Terraplén:

Materiales: Para el núcleo, en las especificaciones técnicas pide un CBR > 3%, en la Sección Transversal Lamina N° 22 dice CBR > 12%.

Respuesta:

Se procedió a unificar a través de la Adenda N° 2, el CBR deberá ser mayor al 12%.

2. Consulta:

Ítem Terraplén:

Del mismo para los últimos 30 cm, en las especificaciones técnicas pide un CBR > 5% y en la Sección Transversal dice CBR > 20%.

Respuesta:

Se procedió a unificar a través de la Adenda N° 2, el CBR deberá ser mayor al 20%.


3. Consulta:

Ítem Banquina de Suelo Seleccionado:

Materiales: En las Especificaciones técnicas pide un CBR > 18% en la Sección Transversal dice CBR > 20%.

Respuesta:

Se procedió a unificar a través de la Adenda N° 2, el CBR deberá ser mayor al 20%.



ADONIS BARRIOS
U.O.C. - M.O.P.C.
Abogada Alejandra Vera

Directora
Unidad Operativa de Contratación

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones